

#11575#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2022 по 20.02.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Летняя 48, Калининград
3777
4261
ВКТ-7
00104297
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2022	3,439	0	446,97	459,93	0	438,08	452,67	0	0	24	0	0	66,4	58,5	7,86	0,7	0,7	0,5
22.01.2022	3,381	0	449,74	462,9	0	440,69	455,44	0	0	24	0	0	66,8	59,1	7,68	0,7	0,7	-0,6
23.01.2022	3,438	0	450,55	463,89	0	441,29	456,31	0	0	24	0	0	67,5	59,7	7,79	0,7	0,7	-1,2
24.01.2022	3,448	0	449,9	463,07	0	441	455,79	0	0	24	0	0	66,2	58,4	7,82	0,7	0,7	0,2
25.01.2022	3,259	0	448,38	461,53	0	439,97	454,66	0	0	24	0	0	64,2	56,8	7,42	0,7	0,7	3,1
26.01.2022	3,203	0	447,86	461	0	439,54	454,14	0	0	24	0	0	64	56,7	7,29	0,7	0,7	1,6
27.01.2022	3,245	0	448,45	461,51	0	440,06	454,65	0	0	24	0	0	64,2	56,8	7,38	0,7	0,7	3,8
28.01.2022	3,234	0	450,86	464,06	0	442,37	457,07	0	0	24	0	0	64,4	57,1	7,32	0,7	0,7	3
29.01.2022	3,277	0	454,01	467,38	0	445,36	460,27	0	0	24	0	0	64,8	57,5	7,36	0,7	0,7	0,7
30.01.2022	3,265	0	433,6	446,33	0	425,44	439,69	0	0	24	0	0	64,4	56,8	7,68	0,7	0,7	3,4
31.01.2022	2,813	0	378,93	389,88	0	372,44	384,7	0	0	24	0	0	61,1	53,5	7,57	0,7	0,7	0,9
01.02.2022	3,329	0	410,83	422,56	0	402,89	416,24	0	0	24	0	0	65,2	56,9	8,27	0,7	0,7	-
02.02.2022	3,192	0	410,81	422,69	0	403,21	416,6	0	0	24	0	0	63,8	55,9	7,92	0,7	0,7	-
03.02.2022	3,431	0	411,22	423,15	0	403,02	416,64	0	0	24	0	0	66,4	57,9	8,52	0,7	0,7	-
04.02.2022	3,349	0	411,16	423,13	0	403,01	416,6	0	0	24	0	0	66,1	57,8	8,32	0,7	0,7	-
05.02.2022	3,215	0	414,39	426,38	0	406,32	419,82	0	0	24	0	0	65,6	57,7	7,92	0,7	0,7	-
06.02.2022	3,218	0	414,65	426,74	0	406,61	420,23	0	0	24	0	0	65,4	57,5	7,92	0,7	0,7	-
07.02.2022	3,44	0	410,15	422,06	0	401,89	415,49	0	0	24	0	0	66,8	58,3	8,56	0,7	0,7	-
08.02.2022	3,299	0	409,15	421,17	0	401,16	414,76	0	0	24	0	0	65,6	57,4	8,23	0,7	0,7	-
09.02.2022	3,214	0	408,42	420,51	0	400,53	414,16	0	0	24	0	0	65,3	57,3	8,04	0,7	0,7	-
10.02.2022	3,183	0	407,75	419,8	0	400,08	413,62	0	0	24	0	0	64,4	56,4	7,97	0,7	0,7	-
11.02.2022	3,342	0	408,91	421,02	0	400,84	414,57	0	0	24	0	0	66	57,7	8,35	0,7	0,7	-
12.02.2022	3,227	0	413,13	425,44	0	405,11	418,95	0	0	24	0	0	65,6	57,6	7,97	0,7	0,7	-
13.02.2022	3,124	0	412,99	425,45	0	405,17	419,14	0	0	24	0	0	64,5	56,8	7,72	0,7	0,7	3,3
14.02.2022	3,199	0	408,18	420,49	0	400,44	414,26	0	0	24	0	0	64,7	56,7	8	0,7	0,7	4
15.02.2022	3,326	0	411,91	424,25	0	403,81	417,76	0	0	24	0	0	65,9	57,6	8,24	0,7	0,7	3,4
16.02.2022	3,338	0	409,76	421,96	0	401,6	415,4	0	0	24	0	0	66,4	58	8,32	0,7	0,7	5,5
17.02.2022	3,195	0	409,62	421,86	0	401,72	415,49	0	0	24	0	0	65,2	57,3	7,96	0,7	0,7	5,8
18.02.2022	3,296	0	408,52	420,76	0	400,64	414,43	0	0	24	0	0	65,3	57,1	8,24	0,7	0,7	4,6
19.02.2022	3,28	0	413,54	426,02	0	405,24	419,3	0	0	24	0	0	66,6	58,5	8,1	0,7	0,7	4,5
20.02.2022	3,185	0	414,98	427,7	0	406,78	420,98	0	0	24	0	0	66,1	58,3	7,83	0,7	0,7	-
Итого:	101,384	0	13079,32	13464,62	0	12826,31	13259,83	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,384																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.01.2022	543,571	58176,19	59745,83	0	57051,32	58885,88	0
20.02.2022	644,955	71255,51	73210,45	0	69877,63	72145,71	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.02.2022 7:38:19