

#11581#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
 Адрес потребителя Летняя 48, Калининград
 Номер абонента 3777
 Порядковый номер 4261
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104297
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2021 | 3,151 | 0 | 373,85 | 385,89 | 0 | 366,79 | 380,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 56 | 8,6 | 0,7 | 0,7 | 4,5 |
| 22.02.2021 | 3,145 | 0 | 358,81 | 370,71 | 0 | 351,83 | 365,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 56,5 | 8,94 | 0,7 | 0,7 | 4,6 |
| 23.02.2021 | 3,07 | 0 | 333,92 | 344,88 | 0 | 327,56 | 340 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 55,4 | 9,39 | 0,7 | 0,7 | 4,6 |
| 24.02.2021 | 3,145 | 0 | 357,9 | 369,94 | 0 | 351,08 | 364,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 55,8 | 8,97 | 0,7 | 0,7 | 8,2 |
| 25.02.2021 | 3,172 | 0 | 374,15 | 387,19 | 0 | 366,95 | 381,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,1 | 56,4 | 8,65 | 0,7 | 0,7 | 10,7 |
| 26.02.2021 | 3,15 | 0 | 371,79 | 384,96 | 0 | 364,75 | 379,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 55,9 | 8,64 | 0,7 | 0,7 | 4,9 |
| 27.02.2021 | 3,02 | 0 | 371,1 | 384,82 | 0 | 364 | 379,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,9 | 56,6 | 8,31 | 0,7 | 0,7 | 3,2 |
| 28.02.2021 | 2,998 | 0 | 370,45 | 384,78 | 0 | 363,55 | 379,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64 | 55,8 | 8,26 | 0,7 | 0,7 | 3 |
| 01.03.2021 | 3,188 | 0 | 369,31 | 383,89 | 0 | 362,33 | 378,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,6 | 55,8 | 8,81 | 0,7 | 0,7 | 2,5 |
| 02.03.2021 | 3,246 | 0 | 373,6 | 388,51 | 0 | 366,39 | 382,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 56,4 | 8,86 | 0,7 | 0,7 | 3,2 |
| 03.03.2021 | 3,393 | 0 | 383,7 | 398,7 | 0 | 375,93 | 392,51 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 58,1 | 9,02 | 0,7 | 0,7 | 1,3 |
| 04.03.2021 | 3,362 | 0 | 355,55 | 369,38 | 0 | 348,26 | 363,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,3 | 57,7 | 9,66 | 0,7 | 0,7 | 1,3 |
| 05.03.2021 | 3,38 | 0 | 355,87 | 369,69 | 0 | 348,72 | 364,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 57,1 | 9,69 | 0,7 | 0,7 | -0,7 |
| 06.03.2021 | 3,37 | 0 | 357,08 | 371,07 | 0 | 349,75 | 365,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,4 | 57,8 | 9,64 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| 07.03.2021 | 3,398 | 0 | 356,42 | 370,45 | 0 | 349,02 | 364,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68 | 58,3 | 9,74 | 0,7 | 0,7 | 1,7 |
| 08.03.2021 | 3,436 | 0 | 355,69 | 369,67 | 0 | 348,19 | 363,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 58,5 | 9,87 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 09.03.2021 | 3,384 | 0 | 353,54 | 367,26 | 0 | 346,39 | 361,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,8 | 57 | 9,77 | 0,7 | 0,7 | -1,7 |
| 10.03.2021 | 3,382 | 0 | 353,31 | 367,14 | 0 | 346,21 | 361,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 56,8 | 9,78 | 0,7 | 0,7 | -0,7 |
| 11.03.2021 | 3,433 | 0 | 353,85 | 367,87 | 0 | 346,5 | 362,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68 | 58,1 | 9,91 | 0,7 | 0,7 | -0,8 |
| 12.03.2021 | 3,297 | 0 | 352,99 | 367,02 | 0 | 345,98 | 361,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 56,7 | 9,53 | 0,7 | 0,7 | 4,6 |
| 13.03.2021 | 3,068 | 0 | 353,82 | 368,03 | 0 | 347,1 | 362,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 55,9 | 8,86 | 0,7 | 0,7 | 4,9 |
| 14.03.2021 | 3,081 | 0 | 354,21 | 368,57 | 0 | 347,46 | 363,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,8 | 56 | 8,87 | 0,7 | 0,7 | 3,7 |
| 15.03.2021 | 3,166 | 0 | 352,58 | 366,75 | 0 | 345,81 | 361,43 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,2 | 56 | 9,17 | 0,7 | 0,7 | 3,2 |
| 16.03.2021 | 3,193 | 0 | 352,79 | 367,09 | 0 | 345,98 | 361,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 56 | 9,24 | 0,7 | 0,7 | 2,5 |
| 17.03.2021 | 3,157 | 0 | 352,75 | 366,85 | 0 | 346,08 | 361,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64,5 | 55,4 | 9,13 | 0,7 | 0,7 | 1,6 |
| 18.03.2021 | 3,255 | 0 | 353,32 | 367,13 | 0 | 346,45 | 361,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,6 | 56,2 | 9,4 | 0,7 | 0,7 | 1 |
| 19.03.2021 | 3,222 | 0 | 352,94 | 366,89 | 0 | 346,12 | 361,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,3 | 56 | 9,32 | 0,7 | 0,7 | -1,1 |
| 20.03.2021 | 3,322 | 0 | 355,32 | 369,49 | 0 | 348,07 | 363,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,1 | 57,6 | 9,54 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 90,584 | 0 | 10060,61 | 10444,62 | 0 | 9863,25 | 10290,17 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 90,584 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 20.02.2021 | 21,513 | 2102,76 | 2180,72 | 0 | 2055,23 | 2143,98 | 0 |
| 20.03.2021 | 112,097 | 12163,37 | 12625,34 | 0 | 11918,48 | 12434,15 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.03.2021 10:02:58