

#120246#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Летняя 48, Калининград (старый корпус)
3777

Заводской номер счётчика 00104297	Показания прибора, Гкал 20.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1578,074	1525,956	52.118

Подпись исполнителя _____



#118959#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3777
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104297
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	2,47	0,001	116,16	113,97	0,01	112,86	112,13	0,01	0,01	24	0	0	80,7	58,8	21,86	0,7	0,7
22.02.2025	-	2,061	0,002	90,66	88,54	0,02	88,21	87,28	0,02	0,02	24	0	0	78,6	55,2	23,38	0,7	0,7
23.02.2025	-	2,077	0,002	97,59	94,98	0,02	94,99	93,62	0,02	0,02	24	0	0	77,7	55,9	21,82	0,7	0,7
24.02.2025	-	2,083	0	89,72	87,16	0	87,44	86,05	0	0	24	0	0	76	52,2	23,83	0,7	0,7
25.02.2025	-	2,103	0	81,56	79,23	0	79,35	78,24	0	0	24	0	0	78,5	52	26,49	0,7	0,7
26.02.2025	-	1,904	0,001	67,87	65,53	0,01	66,05	64,77	0,01	0,01	24	0	0	78,3	49,5	28,81	0,7	0,7
27.02.2025	-	1,861	0	65,96	63,63	0	64,23	62,93	0	0	24	0	0	77,7	48,7	28,99	0,7	0,7
28.02.2025	-	1,927	0	78,39	76,05	0	76,39	75,14	0	0	24	0	0	75,6	50,3	25,24	0,7	0,7
01.03.2025	-	1,965	0	86,93	84,34	0	84,77	83,27	0	0	24	0	0	75,5	52,3	23,21	0,7	0,7
02.03.2025	-	1,909	0	82,41	80,08	0	80,34	79,07	0	0	24	0	0	75,6	51,9	23,74	0,7	0,7
03.03.2025	-	1,854	0,002	72,54	70,56	0,02	70,73	69,78	0,02	0,02	24	0	0	75,4	49,2	26,23	0,7	0,7
04.03.2025	-	1,801	0	69,1	67,2	0	67,37	66,48	0	0	24	0	0	75,3	48,6	26,75	0,7	0,7
05.03.2025	-	1,568	0,001	52,1	50,1	0,01	50,81	49,64	0,01	0,01	24	0	0	75,1	44,3	30,83	0,7	0,7
06.03.2025	-	1,384	0,001	47,19	45,28	0,01	45,99	44,84	0,01	0,01	24	0	0	74,7	44,7	30,04	0,7	0,7
07.03.2025	-	1,581	0,003	66,79	64,52	0,03	65,11	63,75	0,03	0,03	24	0	0	75,3	51,1	24,17	0,7	0,7
08.03.2025	-	1,463	0,003	63,56	61,52	0,03	61,97	60,76	0,03	0,03	24	0	0	75,2	51,7	23,51	0,7	0,7
09.03.2025	-	1,361	0,002	56,53	54,35	0,02	55,13	53,69	0,02	0,02	24	0	0	75,1	50,5	24,55	0,7	0,7
10.03.2025	-	1,275	0,002	44,75	42,6	0,02	43,64	42,2	0,02	0,02	24	0	0	74,8	45,5	29,22	0,7	0,7
11.03.2025	-	1,941	0	77,18	74,85	0	75,25	73,98	0	0	24	0	0	75,5	49,6	25,82	0,7	0,7
12.03.2025	-	1,774	0,001	70,34	68,18	0,01	68,56	67,39	0,01	0,01	24	0	0	75,5	49,6	25,91	0,7	0,7
13.03.2025	-	1,924	0	77,31	75,03	0	75,34	74,14	0	0	24	0	0	75,6	50	25,56	0,7	0,7
14.03.2025	-	2,037	0,001	90,01	87,23	0,01	87,73	86,1	0,01	0,01	24	0	0	75,8	52,5	23,24	0,7	0,7
15.03.2025	-	1,92	0,002	106,8	104,08	0,03	104,09	102,5	0,03	0,03	24	0	0	75,8	57,4	18,41	0,7	0,7
16.03.2025	-	2,054	0	106,55	103,27	0	103,84	101,76	0	0	24	0	0	75,8	56	19,78	0,7	0,7
17.03.2025	-	2,074	0,003	106,79	103,68	0,03	104,08	102,18	0,03	0,03	24	0	0	75,9	56	19,89	0,7	0,7
18.03.2025	-	2,072	0,002	94,27	91,23	0,02	91,87	90,04	0,02	0,02	24	0	0	75,8	53,2	22,55	0,7	0,7
19.03.2025	-	1,922	0,002	85,44	82,81	0,02	83,29	81,73	0,02	0,02	24	0	0	75,7	52,6	23,08	0,7	0,7
20.03.2025	-	1,753	0,003	83,88	81,08	0,03	81,77	79,95	0,03	0,03	24	0	0	75,8	54,4	21,37	0,7	0,7
Итого:	-	52,118	0,034	2228,38	2161,08	0,35	2171,2	2133,41	0,35	0,35	672	0	-	76,15	51,56	24,58	0,7	0,7

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.02.2025	1525,956	163441,08	163624,4	3,29	159990,21	161024,02	3,24
20.03.2025	1578,074	165669,46	165785,48	3,64	162161,41	163157,43	3,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения