

#129386#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Летняя 48, Калининград (старый корпус)
3777

Заводской номер счётчика 00104297	Показания прибора, Гкал 20.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1622,936	1620,521	2.415

Подпись исполнителя



#129167#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3777
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104297
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,12	0	16,44	15,31	0	16,12	15,05	0	0	24	0	0	69,3	62,2	7,15	0,7	0,7
22.04.2025	-	0,154	0	17,41	16,2	0	17,06	15,94	0	0	24	0	0	69,3	60,4	8,94	0,7	0,7
23.04.2025	-	0,039	0	15,46	14,54	0	15,16	14,29	0	0	24	0	0	68,8	66,3	2,52	0,7	0,7
24.04.2025	-	0,153	0	17,75	16,48	0	17,35	16,22	0	0	24	0	0	69,4	61	8,46	0,7	0,7
25.04.2025	-	0,123	0	19,23	17,99	0	18,78	17,68	0	0	24	0	0	69,6	63,2	6,43	0,7	0,7
26.04.2025	-	0,03	0	17,09	16,2	0	16,7	15,85	0	0	24	0	0	69,2	67,6	1,68	0,7	0,7
27.04.2025	-	0,017	0	20,54	19,6	0	20,05	19,13	0	0	24	0	0	70	69,2	0,77	0,7	0,7
28.04.2025	-	0,134	0	20,9	20,19	0	20,43	19,81	0	0	24	0	0	70	63,5	6,55	0,7	0,7
29.04.2025	-	0,141	0	18,9	18,82	0	18,47	18,46	0	0	24	0	0	69,6	62	7,65	0,7	0,7
30.04.2025	-	0,08	0	19,47	19,44	0	19,02	19,06	0	0	24	0	0	69,8	65,5	4,29	0,7	0,7
01.05.2025	-	0,018	0	18,55	18,59	0	18,08	18,14	0	0	24	0	0	69,6	68,7	0,88	0,7	0,7
02.05.2025	-	0,005	0	17,59	17,52	0	17,19	17,12	0	0	24	0	0	69,7	69,1	0,59	0,7	0,7
03.05.2025	-	0,028	0	18,04	18,05	0	17,64	17,66	0	0	24	0	0	69,5	68	1,51	0,7	0,7
04.05.2025	-	0,015	0	19,78	19,81	0	19,31	19,35	0	0	24	0	0	70	69,2	0,78	0,7	0,7
05.05.2025	-	0,124	0	19,29	19,31	0	18,85	18,94	0	0	24	0	0	69,7	63,1	6,53	0,7	0,7
06.05.2025	-	0,111	0	18,02	18,12	0	17,63	17,78	0	0	24	0	0	69,4	63,2	6,22	0,7	0,7
07.05.2025	-	0,113	0	19,53	19,61	0	19,09	19,23	0	0	24	0	0	69,5	63,7	5,87	0,7	0,7
08.05.2025	-	0,013	0	20,39	20,54	0	19,91	20,06	0	0	24	0	0	69,8	69	0,7	0,7	0,7
09.05.2025	-	0,018	0	19,52	19,65	0	19,04	19,17	0	0	24	0	0	69,5	68,7	0,8	0,7	0,7
10.05.2025	-	0,025	0	18,06	18,17	0	17,6	17,73	0	0	24	0	0	69,5	68,2	1,34	0,7	0,7
11.05.2025	-	0,001	0	18,74	18,87	0	18,27	18,4	0	0	24	0	0	69,7	69,2	0,55	0,7	0,7
12.05.2025	-	0,129	0	18,05	18,14	0	17,62	17,79	0	0	24	0	0	69,7	62,4	7,24	0,7	0,7
13.05.2025	-	0,134	0	20,12	20,23	0	19,65	19,85	0	0	24	0	0	69,9	63,1	6,77	0,7	0,7
14.05.2025	-	0,115	0	19,36	19,46	0	18,95	19,09	0	0	24	0	0	69,9	63,8	6,05	0,7	0,7
15.05.2025	-	0,126	0	20,86	21,01	0	20,4	20,61	0	0	24	0	0	70,1	64	6,07	0,7	0,7
16.05.2025	-	0,13	0	21,38	21,48	0	20,9	21,08	0	0	24	0	0	70,4	64,3	6,14	0,7	0,7
17.05.2025	-	0,023	0	21,01	21,2	0	20,55	20,74	0	0	24	0	0	70,2	69,1	1,14	0,7	0,7
18.05.2025	-	0,017	0	20,8	21,01	0	20,35	20,56	0	0	24	0	0	70,2	69,4	0,77	0,7	0,7
19.05.2025	-	0,123	0	21,39	21,51	0	20,94	21,13	0	0	24	0	0	70,2	64,3	5,91	0,7	0,7
20.05.2025	-	0,156	0	21,27	21,4	0	20,8	20,99	0	0	24	0	0	70,3	63	7,35	0,7	0,7
Итого:	-	2,415	0	574,94	568,45	0	561,91	556,91	0	0	720	0	-	69,73	65,48	4,26	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.04.2025	1620,521	167469,76	167495,74	4,12	163917,38	164847,2	4,07
20.05.2025	1622,936	168044,7	168064,19	4,12	164479,29	165404,11	4,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения