

#11574#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 19.06.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Летняя 48, Калининград
3777
4261
ВКТ-7
00104297
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,1	22	3,09	0,7	0,7	-
22.05.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	19,8	18,5	1,28	0,7	0,7	-
23.05.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	18,2	17,5	0,65	0,7	0,7	-
24.05.2022	0,015	0	4,89	4,95	0	4,81	4,88	0	0	24	0	0	53,1	49,5	3,63	0,7	0,7	-
25.05.2022	0,085	0	13,36	13,34	0	13,12	13,11	0	0	24	0	0	60,1	53,5	6,65	0,7	0,7	-
26.05.2022	0,087	0	13,24	13,22	0	13	12,99	0	0	24	0	0	60,2	53,2	6,95	0,7	0,7	-
27.05.2022	0,053	0	13,28	13,35	0	13,04	13,11	0	0	24	0	0	60,1	55,8	4,35	0,7	0,7	-
28.05.2022	0,041	0	13,94	14,04	0	13,7	13,8	0	0	24	0	0	60,4	57,1	3,32	0,7	0,7	-
29.05.2022	0,026	0	13,2	13,32	0	12,96	13,08	0	0	24	0	0	60,1	57,4	2,62	0,7	0,7	-
30.05.2022	0,064	0	13,14	13,22	0	12,9	12,98	0	0	24	0	0	60,2	55	5,24	0,7	0,7	-
31.05.2022	0,039	0	13,22	13,34	0	12,98	13,1	0	0	24	0	0	60,4	57	3,38	0,7	0,7	-
01.06.2022	0,069	0	13,01	13,12	0	12,77	12,88	0	0	24	0	0	60,1	54,4	5,71	0,7	0,7	-
02.06.2022	0,059	0	13,21	13,34	0	12,97	13,1	0	0	24	0	0	60,2	55,2	4,95	0,7	0,7	-
03.06.2022	0,069	0	13,01	13,18	0	12,77	12,94	0	0	24	0	0	60	54,5	5,49	0,7	0,7	-
04.06.2022	0,04	0	12,81	12,99	0	12,57	12,75	0	0	24	0	0	59,8	56,2	3,65	0,7	0,7	-
05.06.2022	0,036	0	12,83	12,97	0	12,59	12,73	0	0	24	0	0	59,8	56,5	3,3	0,7	0,7	-
06.06.2022	0,058	0	12,82	13	0	12,58	12,76	0	0	24	0	0	59,9	55	4,91	0,7	0,7	-
07.06.2022	0,053	0	12,97	13,14	0	12,73	12,9	0	0	24	0	0	60,1	55,5	4,58	0,7	0,7	-
08.06.2022	0,082	0	12,75	12,61	0	12,51	12,4	0	0	24	0	0	59,9	53,1	6,77	0,7	0,7	-
09.06.2022	0,062	0	12,79	12,67	0	12,55	12,45	0	0	24	0	0	59,9	54,8	5,07	0,7	0,7	-
10.06.2022	0,062	0	12,47	12,53	0	12,23	12,3	0	0	24	0	0	59,5	54,3	5,17	0,7	0,7	-
11.06.2022	0,05	0	12,81	13	0	12,57	12,76	0	0	24	0	0	60	55,9	4,12	0,7	0,7	-
12.06.2022	0,03	0	13,02	13,19	0	12,78	12,95	0	0	24	0	0	60,3	57,8	2,48	0,7	0,7	-
13.06.2022	0,045	0	12,79	12,98	0	12,55	12,74	0	0	24	0	0	60	56,3	3,69	0,7	0,7	-
14.06.2022	0,052	0	12,43	12,63	0	12,19	12,39	0	0	24	0	0	59,5	54,9	4,59	0,7	0,7	-
15.06.2022	0,068	0	12,45	12,57	0	12,21	12,35	0	0	24	0	0	59,8	54,4	5,42	0,7	0,7	-
16.06.2022	0,071	0	12,64	12,79	0	12,4	12,57	0	0	24	0	0	60	54,3	5,71	0,7	0,7	-
17.06.2022	0,076	0	12,46	12,6	0	12,22	12,37	0	0	24	0	0	60	54,1	5,92	0,7	0,7	-
18.06.2022	0,059	0	12,85	13	0	12,61	12,76	0	0	24	0	0	60,2	55,6	4,58	0,7	0,7	-
19.06.2022	0,052	0	13,14	13,3	0	12,9	13,06	0	0	24	0	0	60,2	56,3	3,97	0,7	0,7	-
Итого:	1,503	0	341,53	344,39	0	335,21	338,21	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,503																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.05.2022	834,585	96592,36	99289,26	0	94731,06	97829,95	0
19.06.2022	836,155	96946,51	99646,41	0	95078,65	98180,68	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 9:22:06