

#132031#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Летняя 48, Калининград (старый корпус)
3777

Заводской номер счётчика 00104297	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1623,519	1622,936	0.583

Подпись исполнителя



#132030#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3777
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104297
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2025	-	0,09	0	21,14	21,32	0	20,7	20,91	0	0	24	0	0	70,3	65,9	4,42	0,7	0,7
22.05.2025	-	0,108	0	20,76	20,91	0	20,28	20,52	0	0	24	0	0	70,3	65	5,29	0,7	0,7
23.05.2025	-	0,055	0	20,74	20,92	0	20,29	20,51	0	0	24	0	0	70,4	67,6	2,73	0,7	0,7
24.05.2025	-	0,017	0	24,94	25,18	0	24,4	24,64	0	0	24	0	0	70,6	69,9	0,72	0,7	0,7
25.05.2025	-	0,014	0	23,34	23,49	0	22,86	23,01	0	0	24	0	0	70,6	70	0,59	0,7	0,7
26.05.2025	-	0,04	0	17,2	17,28	0	16,83	16,92	0	0	24	0	0	69,6	67,3	2,38	0,7	0,7
27.05.2025	-	0,02	0	21,83	22,04	0	21,36	21,57	0	0	24	0	0	70,3	69,4	0,83	0,7	0,7
28.05.2025	-	0,014	0	21,14	21,33	0	20,65	20,84	0	0	24	0	0	70,7	69,9	0,74	0,7	0,7
29.05.2025	-	0,014	0	23,4	23,51	0	22,9	23,01	0	0	24	0	0	70,6	69,9	0,65	0,7	0,7
30.05.2025	-	0,035	0	19,44	19,55	0	19,01	19,13	0	0	24	0	0	70	68,3	1,74	0,7	0,7
31.05.2025	-	0,012	0	21,07	21,18	0	20,59	20,72	0	0	24	0	0	70,4	69,8	0,61	0,7	0,7
01.06.2025	-	0,017	0	21,11	21,3	0	20,65	20,84	0	0	24	0	0	70,7	69,8	0,84	0,7	0,7
02.06.2025	-	0,049	0	19,85	19,99	0	19,4	19,56	0	0	24	0	0	70,6	68	2,6	0,7	0,7
03.06.2025	-	0,06	0	19,65	19,76	0	19,22	19,35	0	0	24	0	0	70,1	66,9	3,2	0,7	0,7
04.06.2025	-	0,038	0	6,94	6,93	0	6,79	6,79	0	0	24	0	0	69,6	64,3	5,39	0,7	0,7
05.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	27,5	25,1	2,39	0,7	0,7
06.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,4	22,3	1,08	0,7	0,7
07.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	21,6	0,85	0,7	0,7
08.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,1	21,4	0,75	0,7	0,7
09.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,7	21	0,78	0,7	0,7
10.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	20,4	0,77	0,7	0,7
11.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,7	19,9	0,73	0,7	0,7
12.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	19,9	0,61	0,7	0,7
13.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	20	0,53	0,7	0,7
14.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,6	20,2	0,48	0,7	0,7
15.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	20,4	0,4	0,7	0,7
16.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,2	20,7	0,51	0,7	0,7
17.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	20,3	0,67	0,7	0,7
18.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21	20,3	0,69	0,7	0,7
19.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,8	20,1	0,72	0,7	0,7
20.06.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	20,5	19,8	0,75	0,7	0,7
Итого:	-	0,583	0	302,55	304,69	0	295,93	298,32	0	0	744	0	-	45,18	43,72	1,47	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.05.2025	1622,936	168044,7	168064,19	4,12	164479,29	165404,11	4,07
20.06.2025	1623,519	168347,25	168368,88	4,12	164775,22	165702,43	4,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения