

#11579#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.06.2023 по 18.07.2023

Потребитель Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Адрес потребителя Летняя 48, Калининград
Номер абонента 3777
Порядковый номер 4261
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104297
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,063	0	18,94	21,06	0	18,68	20,72	0	0	24	0	0	61,4	58,2	3,27	0,7	0,7	-
22.06.2023	0,054	0	19,53	21,87	0	19,22	21,51	0	0	24	0	0	61,4	58,7	2,78	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,057	0	18,8	21,09	0	18,52	20,77	0	0	24	0	0	61,2	58,2	3,01	0,7	0,7	-
24.06.2023	0,038	0	18,72	21,17	0	18,46	20,82	0	0	24	0	0	61	59	2,04	0,7	0,7	-
25.06.2023	0,026	0	20,33	23,68	0	19,93	23,23	0	0	24	0	0	62,1	60,7	1,4	0,7	0,7	-
26.06.2023	0,05	0	20,74	23,66	0	20,33	23,23	0	0	24	0	0	62,2	59,7	2,52	0,7	0,7	-
27.06.2023	0,048	0	18,35	20,95	0	18	20,59	0	0	24	0	0	61,9	59,2	2,62	0,7	0,7	-
28.06.2023	0,048	0	20,91	24,24	0	20,46	23,8	0	0	24	0	0	62,1	59,7	2,38	0,7	0,7	-
29.06.2023	0,045	0	21,27	24,7	0	20,87	24,25	0	0	24	0	0	62,1	59,9	2,22	0,7	0,7	-
30.06.2023	0,028	0	21,15	24,77	0	20,73	24,29	0	0	24	0	0	62,1	60,6	1,5	0,7	0,7	-
01.07.2023	0,024	0	21,86	25,56	0	21,38	25,08	0	0	24	0	0	62,3	61	1,25	0,7	0,7	-
02.07.2023	0,024	0	21,8	25,56	0	21,32	25,08	0	0	24	0	0	62,1	60,8	1,29	0,7	0,7	-
03.07.2023	0,027	0	15,25	16,55	0	14,98	16,28	0	0	24	0	0	61,4	59,9	1,53	0,7	0,7	-
04.07.2023	0,024	0	6,69	5,1	0	6,69	5,1	0	0	24	0	0	57,8	54,7	3,04	0,7	0,7	-
05.07.2023	0,024	0	6,78	6,38	0	6,78	6,38	0	0	24	0	0	57,8	54,8	3,01	0,7	0,7	-
06.07.2023	0,025	0	6,78	6,11	0	6,78	6,11	0	0	24	0	0	57,8	54,7	3,12	0,7	0,7	-
07.07.2023	0,025	0	6,84	6,22	0	6,84	6,22	0	0	24	0	0	58	54,9	3,19	0,7	0,7	-
08.07.2023	0,024	0	6,79	6,11	0	6,79	6,11	0	0	24	0	0	58	55,1	2,91	0,7	0,7	-
09.07.2023	0,024	0	6,9	6,35	0	6,9	6,35	0	0	24	0	0	58,2	55,4	2,82	0,7	0,7	-
10.07.2023	0,024	0	6,91	6,18	0	6,91	6,18	0	0	24	0	0	58,3	55,2	3,14	0,7	0,7	-
11.07.2023	0,024	0	6,91	6,4	0	6,91	6,4	0	0	24	0	0	58,3	55,4	2,97	0,7	0,7	-
12.07.2023	0,026	0	6,96	6,28	0	6,96	6,28	0	0	24	0	0	58,3	54,9	3,35	0,7	0,7	-
13.07.2023	0,024	0	6,97	6,55	0	6,97	6,55	0	0	24	0	0	58,2	55,2	2,96	0,7	0,7	-
14.07.2023	0,024	0	6,99	6,69	0	6,99	6,69	0	0	24	0	0	58,2	55,3	2,92	0,7	0,7	-
15.07.2023	0,024	0	6,99	6,95	0	6,99	6,95	0	0	24	0	0	58,5	55,6	2,83	0,7	0,7	-
16.07.2023	0,024	0	6,99	6,93	0	6,99	6,93	0	0	24	0	0	58,5	55,7	2,76	0,7	0,7	-
17.07.2023	0,024	0	6,96	6,85	0	6,96	6,85	0	0	24	0	0	58,4	55,4	2,96	0,7	0,7	-
18.07.2023	0,024	0	6,94	6,87	0	6,94	6,87	0	0	24	0	0	58,1	55,1	2,97	0,7	0,7	-
Итого:	0,896	0	361,05	390,83	0	356,28	385,62	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,896																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.06.2023	593,515	80293,41	81982,18	0	78679,05	80661,8	0
18.07.2023	594,435	80661,33	82379,95	0	79042,2	81054,36	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 8:50:45