

#11573#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Летняя 48, Калининград
3777
4261
ВКТ-7
00104297
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,029	0	17,36	17,39	0	17,02	17,11	0	0	24	0	0	61	59,2	1,84	0,7	0,7	-
22.07.2022	0,027	0	17,73	17,84	0	17,38	17,56	0	0	24	0	0	61,6	60	1,66	0,7	0,7	-
23.07.2022	0,024	0	14,08	14,22	0	13,84	13,98	0	0	24	0	0	60,8	59,1	1,77	0,7	0,7	-
24.07.2022	0,024	0	14,16	14,27	0	13,92	14,03	0	0	24	0	0	60,7	58,6	2,03	0,7	0,7	-
25.07.2022	0,026	0	13,78	13,9	0	13,54	13,66	0	0	24	0	0	60,7	58,5	2,21	0,7	0,7	-
26.07.2022	0,025	0	13,95	14,07	0	13,71	13,83	0	0	24	0	0	60,6	58,6	2,04	0,7	0,7	-
27.07.2022	0,002	0	3,82	3,84	0	3,76	3,79	0	0	24	0	0	52,2	51,1	1,14	0,7	0,7	-
28.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,2	24,8	-0,67	0,7	0,7	-
29.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,4	22,5	0,88	0,7	0,7	-
30.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	21,9	0,46	0,7	0,7	-
31.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,1	21,7	0,32	0,7	0,7	-
01.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,9	21,6	0,36	0,7	0,7	-
02.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,7	21,3	0,43	0,7	0,7	-
03.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	21,9	21,5	0,47	0,7	0,7	-
04.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	21,9	0,45	0,7	0,7	-
05.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,9	22,7	0,2	0,7	0,7	-
06.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,1	22,9	0,24	0,7	0,7	-
07.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,6	22,2	0,44	0,7	0,7	-
08.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	21,8	0,62	0,7	0,7	-
09.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,4	21,8	0,6	0,7	0,7	-
10.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,3	21,6	0,7	0,7	0,7	-
11.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,3	21,7	0,65	0,7	0,7	-
12.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,5	21,9	0,65	0,7	0,7	-
13.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	22,8	22,2	0,6	0,7	0,7	-
14.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,1	22,7	0,38	0,7	0,7	-
15.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	23,7	23,4	0,34	0,7	0,7	-
16.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,3	24	0,32	0,7	0,7	-
17.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,7	24,3	0,41	0,7	0,7	-
18.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24,9	24,4	0,47	0,7	0,7	-
19.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,2	24,8	0,46	0,7	0,7	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	25,3	24,8	0,5	0,7	0,7	-
Итого:	0,157	0	94,88	95,53	0	93,17	93,96	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,157																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.07.2022	837,144	97336,21	100041,42	0	95461,02	98568,51	0
20.08.2022	837,301	97431,09	100136,95	0	95554,19	98662,47	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2022 14:57:40