

# #28712#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП  
Адрес потребителя Летняя 48, Калининград  
Номер абонента 3777  
Порядковый номер 4261  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104297  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,025	0	7,83	7,21	0	7,68	7,21	0	0	24	0	0	58	54,8	3,16	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,024	0	7,86	7,01	0	7,69	7,01	0	0	24	0	0	57,8	54,9	2,98	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,003	0	1,79	3,97	0	1,79	3,97	0	0	24	0	0	52,5	33,6	18,94	0,7	0,7	-
27.07.2023	0	0	0	4,63	0	0	4,63	0	0	24	0	0	24,2	23,5	0,75	0,7	0,7	-
28.07.2023	0	0	0	4,59	0	0	4,59	0	0	24	0	0	23	22,3	0,7	0,7	0,7	-
29.07.2023	0	0	0	4,6	0	0	4,6	0	0	24	0	0	22,5	22	0,49	0,7	0,7	-
30.07.2023	0	0	0	4,55	0	0	4,55	0	0	24	0	0	22,6	22,3	0,3	0,7	0,7	-
31.07.2023	0	0	0	4,59	0	0	4,59	0	0	24	0	0	22,8	22,2	0,56	0,7	0,7	-
01.08.2023	0	0	0	4,51	0	0	4,51	0	0	24	0	0	22,5	22,1	0,45	0,7	0,7	-
02.08.2023	0	0	0	4,64	0	0	4,64	0	0	24	0	0	22,4	21,2	1,24	0,7	0,7	-
03.08.2023	0	0	0	4,54	0	0	4,54	0	0	24	0	0	22,4	21,9	0,5	0,7	0,7	-
04.08.2023	0	0	0	4,53	0	0	4,53	0	0	24	0	0	22,6	22,1	0,51	0,7	0,7	-
05.08.2023	0	0	0	4,6	0	0	4,6	0	0	24	0	0	22,6	21,8	0,88	0,7	0,7	-
06.08.2023	0	0	0	4,56	0	0	4,56	0	0	24	0	0	22,7	22,4	0,36	0,7	0,7	-
07.08.2023	0	0	0	4,75	0	0	4,75	0	0	24	0	0	22,7	21,4	1,33	0,7	0,7	-
08.08.2023	0,008	0	2,96	3,13	0	2,96	3,13	0	0	24	0	0	32,1	23,5	8,56	0,7	0,7	-
09.08.2023	0,024	0	6,98	6,61	0	6,98	6,61	0	0	24	0	0	53,3	50,1	3,2	0,7	0,7	-
10.08.2023	0,026	0	7,37	7,08	0	7,37	7,08	0	0	24	0	0	56,4	53,1	3,3	0,7	0,7	-
11.08.2023	0,025	0	7,63	7,34	0	7,62	7,34	0	0	24	0	0	56,9	53,7	3,2	0,7	0,7	-
12.08.2023	0,024	0	7,22	6,91	0	7,16	6,91	0	0	24	0	0	56,4	53,8	2,58	0,7	0,7	-
13.08.2023	0,024	0	7,13	6,78	0	7,13	6,78	0	0	24	0	0	55,4	52,7	2,7	0,7	0,7	-
14.08.2023	0,027	0	7,91	7,58	0	7,73	7,58	0	0	24	0	0	58,2	54,7	3,49	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,027	0	8,56	8,05	0	8,37	7,94	0	0	24	0	0	58,6	55,6	3,02	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,025	0	8,37	7,9	0	8,19	7,75	0	0	24	0	0	59,6	56,7	2,83	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,025	0	7,76	7,4	0	7,64	7,4	0	0	24	0	0	58,5	55,5	2,99	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,025	0	8,13	7,77	0	7,91	7,77	0	0	24	0	0	58,7	55,8	2,93	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,024	0	8,1	7,73	0	7,88	7,7	0	0	24	0	0	58,9	56,1	2,76	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,024	0	8,35	7,96	0	8,11	7,92	0	0	24	0	0	59	56,4	2,7	0,7	0,7	-
Итого:	0,36	0	113,95	165,52	0	112,21	165,19	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,36																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2023	594,532	80692,43	82408,87	0	79072,76	81083,27	0
20.08.2023	594,892	80806,38	82574,39	0	79184,97	81248,46	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.08.2023 8:55:44