

# #34974#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2023 по 18.09.2023

Потребитель Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП  
Адрес потребителя Летняя 48, Калининград  
Номер абонента 3777  
Порядковый номер 4261  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104297  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td   | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|-------------|
| 21.08.2023 | 0,025    | 0         | 7,99    | 7,64    | 0       | 7,76   | 7,64   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,8   | 55,7   | 3,06 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 22.08.2023 | 0,025    | 0         | 8,15    | 7,64    | 0       | 7,91   | 7,64   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,9   | 55,9   | 3,03 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 23.08.2023 | 0,026    | 0         | 8,17    | 7,64    | 0       | 7,95   | 7,64   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,9   | 55,9   | 3    | 0,7     | 0,7     | -           |
| 24.08.2023 | 0,027    | 0         | 8,53    | 7,87    | 0       | 8,29   | 7,87   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,8   | 55,6   | 3,16 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 25.08.2023 | 0,026    | 0         | 8,22    | 7,61    | 0       | 7,99   | 7,61   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,7   | 55,3   | 3,41 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 26.08.2023 | 0,024    | 0         | 8,56    | 7,8     | 0       | 8,32   | 7,78   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 59     | 56,5   | 2,58 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 27.08.2023 | 0,024    | 0         | 8,58    | 7,86    | 0       | 8,34   | 7,85   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 59     | 56,3   | 2,74 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 28.08.2023 | 0,031    | 0         | 8,31    | 7,68    | 0       | 8,07   | 7,68   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,2   | 54,5   | 3,77 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 29.08.2023 | 0,027    | 0         | 8,29    | 7,53    | 0       | 8,05   | 7,53   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,4   | 55,2   | 3,21 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 30.08.2023 | 0,03     | 0         | 8,17    | 7,3     | 0       | 7,95   | 7,3    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58     | 54,3   | 3,72 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 31.08.2023 | 0,039    | 0         | 8,23    | 7,07    | 0       | 8,01   | 7,07   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58     | 53,5   | 4,5  | 0,7     | 0,7     | -           |
| 01.09.2023 | 0,036    | 0         | 8,22    | 7,04    | 0       | 7,98   | 7,04   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58     | 53,6   | 4,42 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 02.09.2023 | 0,024    | 0         | 8,36    | 6,88    | 0       | 8,12   | 6,88   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,2   | 55,2   | 3,01 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 03.09.2023 | 0,045    | 0         | 8,3     | 6,92    | 0       | 8,06   | 6,92   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,3   | 53     | 5,33 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 04.09.2023 | 0,07     | 0         | 8,22    | 6,9     | 0       | 7,98   | 6,9    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,3   | 50     | 8,23 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 05.09.2023 | 0,069    | 0         | 8,09    | 6,46    | 0       | 7,88   | 6,46   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,3   | 50     | 8,28 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 06.09.2023 | 0,073    | 0         | 8,19    | 6,47    | 0       | 7,97   | 6,47   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,3   | 49,5   | 8,78 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 07.09.2023 | 0,078    | 0         | 8,18    | 6,29    | 0       | 7,95   | 6,29   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,5   | 49,9   | 8,62 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 08.09.2023 | 0,076    | 0         | 8,47    | 6,87    | 0       | 8,24   | 6,87   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,6   | 50     | 8,51 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 09.09.2023 | 0,031    | 0         | 8,84    | 7,52    | 0       | 8,6    | 7,52   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,9   | 55,2   | 3,64 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 10.09.2023 | 0,04     | 0         | 8,81    | 7,21    | 0       | 8,57   | 7,21   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,9   | 54,7   | 4,24 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 11.09.2023 | 0,081    | 0         | 8,66    | 6,73    | 0       | 8,42   | 6,73   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,8   | 50,2   | 8,61 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 12.09.2023 | 0,071    | 0         | 8,67    | 7,2     | 0       | 8,43   | 7,2    | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,8   | 50,6   | 8,25 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 13.09.2023 | 0,068    | 0         | 8,65    | 6,89    | 0       | 8,41   | 6,89   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,8   | 51,2   | 7,57 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 14.09.2023 | 0,072    | 0         | 8,62    | 6,81    | 0       | 8,38   | 6,81   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,7   | 50,8   | 7,85 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 15.09.2023 | 0,064    | 0         | 8,5     | 7,36    | 0       | 8,26   | 7,36   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,6   | 50,4   | 8,15 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 16.09.2023 | 0,028    | 0         | 8,73    | 7,06    | 0       | 8,49   | 7,06   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,8   | 55,5   | 3,29 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 17.09.2023 | 0,038    | 0         | 8,74    | 7,08    | 0       | 8,5    | 7,08   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,8   | 54,3   | 4,48 | 0,7     | 0,7     | -           |
| 18.09.2023 | 0,084    | 0         | 8,51    | 6,62    | 0       | 8,27   | 6,62   | 0      | 0      | 24       | 0       | 0      | 58,8   | 49,2   | 9,55 | 0,7     | 0,7     | -           |
| Итого:     | 1,352    | 0         | 243,96  | 207,95  | 0       | 237,15 | 207,92 | 0      | 0      | 696      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0    | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 1,352    |           |         |         |         |        |        |        |        |          |         |        |        |        |      |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 20.08.2023 | 594,892  | 80806,38 | 82574,39 | 0       | 79184,97 | 81248,46 | 0      |
| 18.09.2023 | 596,315  | 81058,76 | 82789,26 | 0       | 79430,31 | 81463,3  | 0      |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2023 8:54:47