

#31496#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель Школа №46, МАОУ СОШ с УИОП
Адрес потребителя Летняя 48, Калининград
Номер абонента 3777
Порядковый номер 4261
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104297
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	0,068	0	8,41	6,92	0	8,18	6,92	0	0	24	0	0	58,4	49,8	8,58	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,058	0	8,48	7,33	0	8,24	7,33	0	0	24	0	0	58,4	51,2	7,24	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,036	0	8,67	7,02	0	8,43	7,02	0	0	24	0	0	58,4	54,1	4,33	0,7	0,7	-
24.09.2023	0,041	0	8,65	6,69	0	8,41	6,69	0	0	24	0	0	58,6	54,1	4,55	0,7	0,7	-
25.09.2023	0,091	0	8,45	6,69	0	8,21	6,69	0	0	24	0	0	58,4	47,3	11,11	0,7	0,7	-
26.09.2023	0,098	0	8,44	6,61	0	8,2	6,61	0	0	24	0	0	58,4	46,8	11,61	0,7	0,7	-
27.09.2023	0,075	0	8,62	6,99	0	8,38	6,99	0	0	24	0	0	58,6	49,2	9,41	0,7	0,7	-
28.09.2023	0,087	0	8,79	6,74	0	8,55	6,74	0	0	24	0	0	58,9	49	9,83	0,7	0,7	-
29.09.2023	0,082	0	8,74	7,13	0	8,5	7,13	0	0	24	0	0	58,7	48,7	10	0,7	0,7	-
30.09.2023	0,029	0	8,75	6,78	0	8,51	6,78	0	0	24	0	0	58,7	55,3	3,42	0,7	0,7	-
01.10.2023	0,034	0	8,69	6,6	0	8,45	6,6	0	0	24	0	0	58,4	54,6	3,83	0,7	0,7	-
02.10.2023	0,088	0	8,72	6,74	0	8,48	6,74	0	0	24	0	0	58,5	47,7	10,78	0,7	0,7	-
03.10.2023	0,08	0	8,71	6,91	0	8,47	6,91	0	0	24	0	0	58,6	48,7	9,84	0,7	0,7	-
04.10.2023	0,081	0	8,69	6,93	0	8,45	6,93	0	0	24	0	0	57,8	47,5	10,28	0,7	0,7	-
05.10.2023	0,076	0	8,46	6,2	0	8,25	6,19	0	0	24	0	0	57,5	46,5	10,98	0,7	0,7	-
06.10.2023	0,082	0	8,18	4,86	0	8,01	4,86	0	0	24	0	0	57,4	45,8	11,69	0,7	0,7	-
07.10.2023	0,032	0	8,19	4,22	0	7,95	4,22	0	0	24	0	0	57,7	53,1	4,65	0,7	0,7	-
08.10.2023	0,033	0	8,1	3,95	0	7,88	3,95	0	0	24	0	0	57,6	53,3	4,37	0,7	0,7	-
09.10.2023	0,085	0	8,1	4,92	0	7,89	4,92	0	0	24	0	0	57,6	45,1	12,5	0,7	0,7	-
10.10.2023	0,126	0	9,07	6,57	0	8,88	6,57	0	0	24	0	0	58,2	42,5	15,72	0,7	0,7	-
11.10.2023	1,601	0	203,77	197,29	0	200,05	194,55	0	0	24	0	0	63	55	8,01	0,7	0,7	-
12.10.2023	3,076	0	489,11	475,03	0	480,33	468,06	0	0	24	0	0	62,7	56,3	6,41	0,7	0,7	-
13.10.2023	2,937	0	525,36	510,04	0	516,06	502,49	0	0	24	0	0	62,3	56,6	5,69	0,7	0,7	-
14.10.2023	2,819	0	515,61	502,09	0	506,43	494,57	0	0	24	0	0	62,6	57	5,58	0,7	0,7	-
15.10.2023	2,838	0	516,28	502,12	0	506,95	494,49	0	0	24	0	0	62,9	57,3	5,6	0,7	0,7	-
16.10.2023	2,757	0	503,54	484,81	0	495,11	478,07	0	0	24	0	0	60,4	54,8	5,55	0,7	0,7	-
17.10.2023	2,73	0	461,42	435,76	0	454,1	430,14	0	0	24	0	0	58,6	52,6	5,99	0,7	0,7	-
18.10.2023	2,972	0	412,81	402,89	0	405,17	396,97	0	0	24	0	0	63,8	56,4	7,34	0,7	0,7	-
19.10.2023	3	0	433,29	426,78	0	425,25	420,42	0	0	24	0	0	63,9	56,8	7,05	0,7	0,7	-
20.10.2023	3,05	0	442,3	438,29	0	434,05	431,69	0	0	24	0	0	64,1	57	7,03	0,7	0,7	-
Итого:	29,162	0	4674,4	4501,9	0	4589,82	4438,24	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,162																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.09.2023	596,391	81067,32	82796,06	0	79438,63	81470,1	0
20.10.2023	625,553	85741,72	87297,96	0	84028,45	85908,34	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 13:16:13