

#119971#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1340509

Номер абонента:

Адрес установки:

Комсомольская,89 Госпиталь для ветеранов

Система

1

Подача

 $Q = M(h_1 - h_2)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления

Среднесуточные статистические данные

с 21.02.2025 по 20.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т M1	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
			t1	t2	P1	P2	
21.02	0,805	26,0	79,31	48,51	0,90	0,50	23,96
22.02	0,726	24,8	75,80	46,57	0,90	0,50	24,00
23.02	0,703	25,0	74,61	46,61	0,90	0,50	24,00
24.02	0,681	26,1	72,07	46,10	0,90	0,50	23,99
25.02	0,687	28,0	70,91	46,46	0,90	0,50	24,00
26.02	0,628	24,7	70,47	45,13	0,90	0,50	23,99
27.02	0,602	23,3	70,27	44,49	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,83	178,0	73,37	46,30	0,90	0,50	167,94
28.02	0,663	26,7	70,24	45,50	0,90	0,50	24,00
01.03	0,676	25,7	72,05	45,85	0,90	0,50	23,92
02.03	0,628	23,9	71,00	44,82	0,90	0,50	24,00
03.03	0,585	22,4	70,35	44,27	0,90	0,50	23,99
04.03	0,557	21,2	70,13	43,91	0,90	0,50	23,96
05.03	0,502	18,6	69,97	43,13	0,90	0,50	24,00
06.03	0,471	17,6	69,90	43,21	0,90	0,50	24,00
Итого:	4,08	156,1	70,59	44,52	0,90	0,50	167,86
07.03	0,472	18,1	69,85	43,88	0,90	0,50	23,99
08.03	0,452	17,7	69,83	44,41	0,90	0,50	23,94
09.03	0,420	16,2	69,81	43,97	0,90	0,50	23,99
10.03	0,381	14,7	69,48	43,66	0,90	0,50	23,99
11.03	0,596	23,8	69,88	44,91	0,90	0,50	24,00
12.03	0,569	22,2	70,15	44,56	0,90	0,50	24,00
13.03	0,610	23,3	71,35	45,29	0,90	0,50	24,00
Итого:	3,50	136,0	70,11	44,47	0,90	0,50	167,91
14.03	0,654	24,3	72,93	46,03	0,90	0,50	23,99
15.03	0,649	23,6	73,90	46,49	0,90	0,50	24,00
16.03	0,657	23,7	73,82	46,19	0,90	0,50	23,99
17.03	0,712	27,1	74,68	48,45	0,90	0,50	23,99
18.03	0,624	24,1	72,01	46,24	0,90	0,50	23,99
19.03	0,602	23,7	70,55	45,19	0,90	0,50	24,00
20.03	0,498	19,9	70,18	45,16	0,90	0,50	23,99
Итого:	4,40	166,3	72,68	46,32	0,90	0,50	167,96
	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	16,81	636,4	71,81	45,32	0,90	0,50	671,7

dT= 26,49

Общее время работы, ч	672,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	672,0	=	671,7	0,0	0,0	0,0	0,3
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		16,81					
Показания интеграторов	На 24:00 20.02.2025	На 24:00 20.03.2025	Результат за период	На 16:00 24.03.2025			
Количество теплоты, Гкал	90,22	107,03	16,81	108,90			
Масса теплоносителя M1, т	3711,4	4347,8	636,4	4436,7			
Время наработки, ч	6886,8	7558,5	671,7	7647,2			
Время неработы Тнер = Тмах + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,3				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.27

