

#124297#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области, ГБСОУ КО
Комсомольская 89, Калининград
3374

Заводской номер счётчика 1340509	Показания прибора, Гкал 20.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	119,801	107,032	12.769

Подпись исполнителя _____



#124296#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3374
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1340509
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.03.2025	5,6	0,524	21,32	0	0	20,852	0	0	24	24	0	0	70,3	45,2	0	9	5,1	0
22.03.2025	5,7	0,488	27,331	0	0	26,729	0	0	23,99	23,99	0	0	70,3	52,2	0	9	5,1	0
23.03.2025	6,8	0,497	27,487	0	0	26,885	0	0	23,99	23,99	0	0	70,2	51,8	0	9	5,1	0
24.03.2025	5,5	0,551	22,562	0	0	22,067	0	0	23,94	23,94	0	0	70,3	45,4	0	9	5,1	0
25.03.2025	4,4	0,475	19,431	0	0	19,006	0	0	23,99	23,99	0	0	70	45,2	0	9	5,1	0
26.03.2025	6,9	0,522	20,458	0	0	20,009	0	0	23,99	23,99	0	0	70,1	44,1	0	9	5,1	0
27.03.2025	5,7	0,514	20,237	0	0	19,794	0	0	23,99	23,99	0	0	70,1	44,2	0	9	5,1	0
28.03.2025	8,9	0,397	15,728	0	0	15,386	0	0	23,99	23,99	0	0	69,8	44,1	0	9	5,1	0
29.03.2025	9,9	0,348	14,257	0	0	13,95	0	0	24	24	0	0	69,6	44,7	0	9	5,1	0
30.03.2025	6,8	0,494	19,594	0	0	19,166	0	0	24	24	0	0	70	44,3	0	9	5,1	0
31.03.2025	5,9	0,502	20,294	0	0	19,852	0	0	24	24	0	0	69,9	44,7	0	9	5,1	0
01.04.2025	-	0,527	21,351	0	0	20,885	0	0	24	24	0	0	70	44,9	0	9	5,1	0
02.04.2025	-	0,423	17,108	0	0	16,738	0	0	24	24	0	0	69,6	44,4	0	9	5,1	0
03.04.2025	-	0,329	13,59	0	0	13,297	0	0	23	23	0	0	69,4	44,8	0	9	5,1	0
04.04.2025	-	0,464	18,799	0	0	18,39	0	0	24	24	0	0	69,9	44,8	0	9	5,1	0
05.04.2025	-	0,611	24,282	0	0	23,735	0	0	24	24	0	0	71,2	45,5	0	9	5,1	0
06.04.2025	-	0,643	24,84	0	0	24,254	0	0	23,98	23,98	0	0	73,1	46,6	0	9	5,1	0
07.04.2025	-	0,581	23,269	0	0	22,735	0	0	23,99	23,99	0	0	71,8	46,4	0	9	5,1	0
08.04.2025	-	0,562	22,855	0	0	22,353	0	0	24	24	0	0	70,3	45,3	0	9	5,1	0
09.04.2025	-	0,567	23,206	0	0	22,695	0	0	24	24	0	0	70,3	45,4	0	9	5,1	0
10.04.2025	-	0,597	24,315	0	0	23,773	0	0	24	24	0	0	70,8	45,7	0	9	5,1	0
11.04.2025	-	0,514	20,84	0	0	20,385	0	0	24	24	0	0	70,1	44,9	0	9	5,1	0
12.04.2025	-	0,453	18,169	0	0	17,772	0	0	23,96	23,96	0	0	70,1	44,7	0	9	5,1	0
13.04.2025	-	0,286	12,006	0	0	11,749	0	0	24	24	0	0	69,3	45,1	0	9	5,1	0
14.04.2025	-	0,283	11,429	0	0	11,185	0	0	24	24	0	0	69,2	44	0	9	5,1	0
15.04.2025	-	0,177	8,649	0	0	8,466	0	0	24	24	0	0	68,7	47,8	0	9	5,1	0
16.04.2025	-	0,088	5,917	0	0	5,796	0	0	24	24	0	0	67,6	52,5	0	9	5,1	0
17.04.2025	-	0,087	6,102	0	0	5,979	0	0	24	24	0	0	67,2	52,7	0	9	5,1	0
18.04.2025	-	0,087	5,888	0	0	5,765	0	0	24	24	0	0	68,3	53,2	0	9	5,1	0
19.04.2025	-	0,087	5,668	0	0	5,55	0	0	23,99	23,99	0	0	68,2	52,7	0	9	5,1	0
20.04.2025	-	0,092	6,211	0	0	6,083	0	0	23,99	23,99	0	0	68	53	0	9	5,1	0
Итого:	6,4	12,77	543,193	0	0	531,281	0	0	742,79	742,79	-	-	69,8	46,78	0	9	5,1	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

742,79 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Tтн, ч
20.03.2025	107,032	4447,562	0	0	4347,789	0	0	7558,49	59,73
20.04.2025	119,801	4990,757	0	0	4879,07	0	0	8301,26	59,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения