

#129147#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области, ГБСОУ КО
Комсомольская 89, Калининград
3374

Заводской номер счётчика 1340509	Показания прибора, Гкал 20.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	122,738	119,801	2.937

Подпись исполнителя



#129146#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 3374
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 1340509
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNar, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.04.2025	-	0,093	6,613	0	0	6,475	0	0	23,99	23,99	0	0	68,4	54,2	0	9	5,1	0
22.04.2025	-	0,091	6,97	0	0	6,823	0	0	24	24	0	0	68,4	55,2	0	9	5,1	0
23.04.2025	-	0,097	10,886	0	0	10,652	0	0	24	24	0	0	69,5	60,5	0	9	5,1	0
24.04.2025	-	0,097	14,417	0	0	14,105	0	0	24	24	0	0	69,6	62,8	0	9	5,1	0
25.04.2025	-	0,095	10,586	0	0	10,357	0	0	24	24	0	0	69,6	60,5	0	9	5,1	0
26.04.2025	-	0,087	5,097	0	0	4,992	0	0	24	24	0	0	67,7	50,5	0	9	5,1	0
27.04.2025	-	0,089	5,493	0	0	5,38	0	0	23,99	23,99	0	0	67,8	51,4	0	9	5,1	0
28.04.2025	-	0,098	11,571	0	0	11,323	0	0	24	24	0	0	69,3	60,7	0	9	5,1	0
29.04.2025	-	0,103	16,354	0	0	15,999	0	0	24	24	0	0	69,9	63,5	0	9	5,1	0
30.04.2025	-	0,101	15,264	0	0	14,931	0	0	24	24	0	0	69,9	63,3	0	9	5,1	0
01.05.2025	-	0,101	16,477	0	0	16,118	0	0	23,99	23,99	0	0	70	63,8	0	9	5,1	0
02.05.2025	-	0,099	16,182	0	0	15,829	0	0	23,99	23,99	0	0	70	63,8	0	9	5,1	0
03.05.2025	-	0,093	15,231	0	0	14,909	0	0	23,97	23,97	0	0	68,8	62,6	0	9	5,1	0
04.05.2025	-	0,103	16,185	0	0	15,832	0	0	23,99	23,99	0	0	69,9	63,5	0	9	5,1	0
05.05.2025	-	0,105	16,645	0	0	16,279	0	0	23,99	23,99	0	0	70,3	63,9	0	9	5,1	0
06.05.2025	-	0,101	11,481	0	0	11,234	0	0	24	24	0	0	69,5	60,6	0	9	5,1	0
07.05.2025	-	0,096	6,233	0	0	6,102	0	0	24	24	0	0	68,5	52,8	0	9	5,1	0
08.05.2025	-	0,094	5,468	0	0	5,355	0	0	24	24	0	0	68,1	50,6	0	9	5,1	0
09.05.2025	-	0,095	5,758	0	0	5,639	0	0	24	24	0	0	68	51,3	0	9	5,1	0
10.05.2025	-	0,094	5,613	0	0	5,496	0	0	24	24	0	0	68,1	51,1	0	9	5,1	0
11.05.2025	-	0,099	6,486	0	0	6,35	0	0	23,99	23,99	0	0	68,5	53	0	9	5,1	0
12.05.2025	-	0,095	6,377	0	0	6,244	0	0	24	24	0	0	68,4	53,2	0	9	5,1	0
13.05.2025	-	0,101	7,766	0	0	7,6	0	0	23,99	23,99	0	0	69,1	55,9	0	9	5,1	0
14.05.2025	-	0,101	6,885	0	0	6,739	0	0	24	24	0	0	69,1	54,2	0	9	5,1	0
15.05.2025	-	0,1	6,57	0	0	6,433	0	0	24	24	0	0	68,2	52,8	0	9	5,1	0
16.05.2025	-	0,102	6,548	0	0	6,413	0	0	24	24	0	0	67,9	52	0	9	5,1	0
17.05.2025	-	0,099	6,134	0	0	6,005	0	0	23,99	23,99	0	0	68,4	52	0	9	5,1	0
18.05.2025	-	0,103	6,281	0	0	6,149	0	0	23,99	23,99	0	0	68,6	52	0	9	5,1	0
19.05.2025	-	0,103	6,093	0	0	5,965	0	0	23,99	23,99	0	0	68,5	51,3	0	9	5,1	0
20.05.2025	-	0,102	6,031	0	0	5,905	0	0	23,99	23,99	0	0	68,5	51,3	0	9	5,1	0
Итого:	-	2,937	283,695	0	0	277,633	0	0	719,85	719,85	-	-	68,88	56,48	0	9	5,1	0

Общее время работы системы 720 час.
Период нормальной работы системы 719,85 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	119,801	4990,757	0	0	4879,07	0	0	8301,26	59,73
20.05.2025	122,738	5274,454	0	0	5156,703	0	0	9021,07	59,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения