

#110435#

Директору МП
«Калининградтеплосеть»


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.12.2024 по 20.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области, ГБСОУ КО
Комсомольская 89, Калининград
3374

Заводской номер счётчика 1340509	Показания прибора, Гкал 20.01.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.12.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	67,863	47,225	20.638

Подпись исполнителя



#110434#

Отчёт за период с 20.12.2024 по 20.01.2025.

Номер абонента 3374
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ТЭМ-104
 Заводской номер 1340509
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab,	TNар, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
21.12.2024	2,8	0,628	26,39	0	0	25,813	0	0	23,99	23,99	0	0	70,1	45,8	0	9	5,1	0,1
22.12.2024	4,4	0,598	25,028	0	0	24,487	0	0	24	24	0	0	69,6	45,3	0	9	5,1	0,1
23.12.2024	4,2	0,603	24,77	0	0	24,226	0	0	23,97	23,97	0	0	70,2	45,4	0	9	5,1	0,1
24.12.2024	1,8	0,673	25,406	0	0	24,799	0	0	23,99	23,99	0	0	73,5	46,5	0	9	5,1	0,1
25.12.2024	2,1	0,63	24,136	0	0	23,578	0	0	24	24	0	0	72,3	45,6	0	9	5,1	0,1
26.12.2024	3,8	0,61	25,041	0	0	24,493	0	0	24	24	0	0	70,1	45,3	0	9	5,1	0,1
27.12.2024	5,3	0,575	23,418	0	0	22,906	0	0	23,96	23,96	0	0	70	45	0	9	5,1	0,1
28.12.2024	4,3	0,611	25,482	0	0	24,924	0	0	23,97	23,97	0	0	70,1	45,7	0	9	5,1	0,1
29.12.2024	3,9	0,617	25,735	0	0	25,173	0	0	23,96	23,96	0	0	70	45,6	0	9	5,1	0,1
30.12.2024	4,8	0,602	25,203	0	0	24,653	0	0	24	24	0	0	70	45,7	0	9	5,1	0,1
31.12.2024	5,5	0,596	24,619	0	0	24,079	0	0	23,99	23,99	0	0	70,2	45,6	0	9	5,1	0,1
01.01.2025	4,2	0,584	24,512	0	0	23,977	0	0	23,99	23,99	0	0	70	45,7	0	9	5,1	0,1
02.01.2025	4	0,675	27,049	0	0	26,423	0	0	24	24	0	0	72,2	46,8	0	9	5,1	0,1
03.01.2025	-0,5	0,748	27,138	0	0	26,443	0	0	23,99	23,99	0	0	76,4	48,3	0	9	5,1	0,1
04.01.2025	-0,9	0,77	27,155	0	0	26,436	0	0	23,99	23,99	0	0	77,9	48,8	0	9	5,1	0,1
05.01.2025	-1,8	0,774	27,112	0	0	26,384	0	0	23,99	23,99	0	0	78,5	49,2	0	9	5,1	0,1
06.01.2025	-1,4	0,716	25,97	0	0	25,3	0	0	24	24	0	0	76,8	48,5	0	9	5,1	0,1
07.01.2025	4,9	0,59	23,962	0	0	23,441	0	0	23,99	23,99	0	0	69,9	44,8	0	9	5,1	0,1
08.01.2025	2,3	0,672	27,383	0	0	26,753	0	0	24	24	0	0	72	47	0	9	5,1	0,1
09.01.2025	0,7	0,708	27,506	0	0	26,84	0	0	24	24	0	0	74,1	47,8	0	9	5,1	0,1
10.01.2025	-	0,687	26,423	0	0	25,791	0	0	24	24	0	0	73,6	47	0	9	5,1	0,1
11.01.2025	-	0,736	27,674	0	0	26,981	0	0	23,94	23,94	0	0	75,5	48,3	0	9	5,1	0,1
12.01.2025	-	0,736	27,274	0	0	26,583	0	0	23,95	23,95	0	0	76	48,4	0	9	5,1	0
13.01.2025	-	0,769	31,642	0	0	30,828	0	0	23,98	23,98	0	0	76,6	51,8	0	9	5,1	0
14.01.2025	-	0,75	30,857	0	0	30,086	0	0	24	24	0	0	75,4	50,6	0	9	5,1	0
15.01.2025	-	0,63	27,225	0	0	26,623	0	0	23,99	23,99	0	0	70,5	46,9	0	9	5,1	0
16.01.2025	-	0,654	28,401	0	0	27,769	0	0	24	24	0	0	70,7	47,3	0	9	5,1	0
17.01.2025	-	0,635	26,371	0	0	25,794	0	0	23,99	23,99	0	0	70,1	45,6	0	9	5,1	0
18.01.2025	-	0,599	24,741	0	0	24,194	0	0	24	24	0	0	70,5	45,9	0	9	5,1	0
19.01.2025	-	0,705	34,665	0	0	33,887	0	0	23,99	23,99	0	0	71,1	50,4	0	9	5,1	0
20.01.2025	-	0,758	35,937	0	0	35,059	0	0	24	24	0	0	74,5	53	0	9	5,1	0
Итого:	3	20,639	834,225	0	0	814,723	0	0	743,62	743,62	-	-	72,53	47,21	0	9	5,1	0,07

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743,62 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNар, ч	Ttn, ч
20.12.2024	47,225	2153,462	0	0	2108,572	0	0	5399,76	59,73
20.01.2025	67,863	2987,686	0	0	2923,292	0	0	6143,38	59,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения