

#11561#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель: Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области, ГБОУ КО
Адрес потребителя: Комсомольская 91 А1, Калининград
Номер абонента: 3374
Порядковый номер: 5387
Тип теплосчётчика: ТЕМ104-1
Заводской номер: 1027675
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	2,162	109	106,875	24	24	0	0	0	0	2	0	65,8	45,6	0,89	0,5	8,6
22.04.2021	2,953	149,25	146,297	24	24	0	0	0	0	3	0	66,2	46	0,89	0,5	4,6
23.04.2021	2,839	143,562	140,719	24	24	0	0	0	0	0	0	66,6	46,5	0,89	0,5	4,6
24.04.2021	2,784	144,453	141,594	24	24	0	0	0	0	0	0	66,3	46,7	0,89	0,5	4
25.04.2021	2,857	143,344	140,5	24	24	0	0	0	0	1	0	66,6	46,3	0,89	0,5	3,7
26.04.2021	3,146	174,484	171,047	24	24	0	0	0	0	0	0	66,2	47,9	0,89	0,5	2,9
27.04.2021	3,024	158,625	155,453	24	24	0	0	0	0	0	0	66,8	47,5	0,89	0,5	4,1
28.04.2021	2,503	135,5	132,812	24	24	0	0	0	0	0	0	66,1	47,4	0,89	0,5	6,7
29.04.2021	2,079	97,938	96,016	24	24	0	0	0	0	3	0	66,4	44,8	0,89	0,5	9,3
30.04.2021	2,021	98,031	96,078	24	24	0	0	0	0	2	0	66,7	45,7	0,89	0,5	7
01.05.2021	1,511	76,656	74,969	24	24	0	0	0	0	2	0	70	50	0,89	0,5	7,3
02.05.2021	1,731	86,234	84,328	24	24	0	0	0	0	3	0	70,4	49,9	0,89	0,5	6,2
03.05.2021	1,767	86,391	84,484	24	24	0	0	0	0	0	0	70,4	49,5	0,89	0,5	5,8
04.05.2021	1,451	79,094	77,391	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	51	0,89	0,5	9,6
05.05.2021	1,32	65,672	64,25	24	24	0	0	0	0	3	0	69,7	49,3	0,89	0,5	10,4
06.05.2021	1,652	77,266	75,594	24	24	0	0	0	0	2	0	69,4	47,7	0,89	0,5	6,9
07.05.2021	1,588	75,938	74,312	24	24	0	0	0	0	0	0	69,4	48,1	0,89	0,5	6,9
08.05.2021	1,52	71,031	69,484	24	24	0	0	0	0	3	0	70	48,2	0,89	0,5	6,3
09.05.2021	1,099	58,688	57,422	24	24	0	0	0	0	2	0	69,2	50,2	0,89	0,5	11,1
10.05.2021	0,695	44,938	44,016	24	24	0	0	0	0	2	0	68,2	52,5	0,89	0,5	17,8
11.05.2021	0,582	37,828	37,047	24	24	0	0	0	0	3	0	67,7	52,1	0,89	0,5	19,7
12.05.2021	0,569	31,344	30,703	24	24	0	0	0	0	3	0	67,4	48,9	0,89	0,5	19,2
13.05.2021	0,564	30,75	30,125	24	24	0	0	0	0	2	0	67,4	48,7	0,89	0,5	9,9
14.05.2021	0,49	29,469	28,875	24	24	0	0	0	0	2	0	67,2	50,3	0,89	0,5	10,6
15.05.2021	0,387	26,406	25,891	24	24	0	0	0	0	2	0	66,5	51,7	0,89	0,5	10
16.05.2021	0,355	24	23,516	24	24	0	0	0	0	2	0	66,4	51,4	0,89	0,5	12,5
17.05.2021	0,409	25,922	25,406	24	24	0	0	0	0	2	0	66,7	50,7	0,89	0,5	14,5
18.05.2021	0,452	27,422	26,875	24	24	0	0	0	0	2	0	66,9	50,2	0,89	0,5	11,4
19.05.2021	0,487	32,188	31,531	24	24	0	0	0	0	2	0	67,2	51,9	0,89	0,5	10,4
20.05.2021	0,517	32,859	32,172	24	24	0	0	0	0	2	0	67,6	51,6	0,89	0,5	-
Итого:	45,514	2374,283	2325,782	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,514															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	3081,441	222543,594	217519,156	32275,39	0
20.05.2021	3126,955	224917,875	219844,938	32995,39	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 8:51:53