

# #11560#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель: Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области, ГБОУ КО  
Адрес потребителя: Комсомольская 91 А1, Калининград  
Номер абонента: 3374  
Порядковый номер: 5387  
Тип теплосчётчика: ТЕМ104-1  
Заводской номер: 1027675  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,514	35,219	34,516	24	24	0	0	0	0	2	0	67,8	53	0,89	0,5	14
22.05.2021	0,536	33,594	32,906	24	24	0	0	0	0	2	0	67,4	51,2	0,89	0,5	-
23.05.2021	0,501	35,156	34,422	24	24	0	0	0	0	2	0	67,6	53,1	0,89	0,5	-
24.05.2021	0,531	35,734	35	24	24	0	0	0	0	2	0	67,6	52,5	0,89	0,5	16
25.05.2021	0,528	35,719	35	24	24	0	0	0	0	2	0	67,5	52,5	0,89	0,5	-
26.05.2021	0,589	35,688	34,984	24	24	0	0	0	0	2	0	65,5	48,7	0,89	0,5	-
27.05.2021	0,606	35,078	34,438	24	24	0	0	0	0	2	0	64	46,4	0,89	0,5	-
28.05.2021	0,559	36,469	35,797	24	24	0	0	0	0	2	0	63,8	48,3	0,89	0,5	11
29.05.2021	0,521	34,562	33,922	24	24	0	0	0	0	2	0	64,6	49,3	0,89	0,5	12,3
30.05.2021	0,525	33,891	33,203	24	24	0	0	0	0	2	0	66,7	51	0,89	0,5	-
31.05.2021	0,533	36,484	35,766	24	24	0	0	0	0	2	0	66,6	51,8	0,89	0,5	16
01.06.2021	0,52	35,859	35,141	24	24	0	0	0	0	2	0	66,4	51,7	0,89	0,5	-
02.06.2021	0,522	35,297	34,609	24	24	0	0	0	0	2	0	66,8	51,8	0,89	0,5	-
03.06.2021	0,486	33,719	33,031	24	24	0	0	0	0	2	0	66,6	52	0,89	0,5	15
04.06.2021	0,469	30,703	30,094	24	24	0	0	0	0	2	0	66,3	50,8	0,89	0,5	-
05.06.2021	0,322	29,734	29,156	24	24	0	0	0	0	2	0	66,1	55,1	0,89	0,5	13,4
06.06.2021	0,301	28,062	27,516	24	24	0	0	0	0	2	0	66,2	55,3	0,89	0,5	22
07.06.2021	0,367	29,141	28,562	24	24	0	0	0	0	2	0	66,1	53,3	0,89	0,5	-
08.06.2021	0,45	33,125	32,5	24	24	0	0	0	0	2	0	65,1	51,4	0,89	0,5	18,8
09.06.2021	0,471	30,547	29,906	24	24	0	0	0	0	3	0	67,6	51,9	0,89	0,5	21
10.06.2021	0,501	33,688	33,016	24	24	0	0	0	0	2	0	67,1	52	0,89	0,5	-
11.06.2021	0,462	32,438	31,781	24	24	0	0	0	0	3	0	67,7	53,2	0,89	0,5	-
12.06.2021	0,47	29,625	29,016	24	24	0	0	0	0	2	0	67,4	51,2	0,89	0,5	-
13.06.2021	0,425	30,25	29,625	24	24	0	0	0	0	2	0	67,4	53,2	0,89	0,5	-
14.06.2021	0,448	29,844	29,234	24	24	0	0	0	0	2	0	67,4	52,2	0,89	0,5	-
15.06.2021	0,505	30,766	30,141	24	24	0	0	0	0	2	0	67,5	50,8	0,89	0,5	-
16.06.2021	0,518	30,984	30,359	24	24	0	0	0	0	2	0	67,7	50,7	0,89	0,5	-
17.06.2021	0,495	30,906	30,266	24	24	0	0	0	0	2	0	67,7	51,5	0,89	0,5	-
18.06.2021	0,501	29,531	28,922	24	24	0	0	0	0	2	0	67,6	50,3	0,89	0,5	-
19.06.2021	0,426	28,703	28,125	24	24	0	0	0	0	2	0	67,4	52,3	0,89	0,5	-
20.06.2021	0,434	27,828	27,25	24	24	0	0	0	0	2	0	67,3	51,4	0,89	0,5	-
Итого:	15,036	1008,344	988,204	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,036															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2021	3126,955	224917,875	219844,938	32995,39	0
20.06.2021	3141,989	225926,219	220833,141	33739,39	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2021 20:29:52