

#133896#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель	Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области, ГБОУ КО
Адрес потребителя	Комсомольская 91 А1, Калининград
Номер абонента	3374
Порядковый номер	5387
Тип теплосчётчика	ТЕМ104-1
Заводской номер	1027675
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	1,358	126,375	123,609	24	24	0	0	0	0	0	0	70,1	59,2	0,89	0,5	-
22.05.2025	1,596	133,906	131,016	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	57,6	0,89	0,5	-
23.05.2025	1,596	132,125	129,266	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	57,3	0,89	0,5	-
24.05.2025	1,439	123,516	120,844	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	57,7	0,89	0,5	-
25.05.2025	1,182	112,828	110,406	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	59	0,89	0,5	-
26.05.2025	1,241	107,141	104,859	24	24	0	0	0	0	0	0	68,7	57	0,89	0,5	-
27.05.2025	1,028	113,719	111,281	24	24	0	0	0	0	3	0	69,4	60,2	0,89	0,5	-
28.05.2025	0,393	80,844	79,141	24	24	0	0	0	0	0	0	68,4	63,5	0,89	0,5	-
29.05.2025	0,41	79,266	77,609	24	24	0	0	0	0	3	0	68,5	63,3	0,89	0,5	-
30.05.2025	0,397	77,578	75,953	24	24	0	0	0	0	1	0	68,3	63,2	0,89	0,5	-
31.05.2025	0,34	78,656	77,125	24	24	0	0	0	0	0	0	65,8	61,5	0,89	0,5	-
01.06.2025	0,32	75	73,422	24	24	0	0	0	0	1	0	68,5	64,2	0,89	0,5	-
02.06.2025	0,361	79,516	77,859	24	24	0	0	0	0	0	0	68,7	64,1	0,89	0,5	-
03.06.2025	0,173	34,359	33,641	24	24	0	0	0	0	1	0	68,3	63,2	0,89	0,5	-
04.06.2025	0,428	67,578	66,188	24	24	0	0	0	0	3	0	67,1	60,7	0,89	0,5	-
05.06.2025	0,41	77,984	76,359	24	24	0	0	0	0	3	0	68,5	63,2	0,89	0,5	-
06.06.2025	0,385	78,328	76,672	24	24	0	0	0	0	0	0	68,7	63,7	0,89	0,5	-
07.06.2025	0,31	74,094	72,531	24	24	0	0	0	0	0	0	68,7	64,5	0,89	0,5	-
08.06.2025	0,315	75,938	74,344	24	24	0	0	0	0	0	0	68,3	64,1	0,89	0,5	-
09.06.2025	0,316	97,125	95,609	24	24	0	0	0	0	1	0	58,1	54,9	0,89	0,5	-
10.06.2025	0,358	104,844	102,672	24	24	0	0	0	0	3	0	68,2	64,8	0,89	0,5	-
11.06.2025	0,373	82,219	80,422	24	24	0	0	0	0	1	0	69,7	65,1	0,89	0,5	-
12.06.2025	0,298	85,766	83,953	24	24	0	0	0	0	1	0	69,2	65,7	0,89	0,5	-
13.06.2025	0,327	80,344	78,609	24	24	0	0	0	0	1	0	69,3	65,2	0,89	0,5	-
14.06.2025	0,329	72,875	71,312	24	24	0	0	0	0	1	0	69,4	64,9	0,89	0,5	-
15.06.2025	0,318	74,469	72,859	24	24	0	0	0	0	1	0	69,4	65,1	0,89	0,5	-
16.06.2025	0,352	76,031	74,391	24	24	0	0	0	0	1	0	69,5	64,9	0,89	0,5	-
17.06.2025	0,417	80,969	79,25	24	24	0	0	0	0	1	0	69,2	64	0,89	0,5	-
18.06.2025	0,385	80,688	78,938	24	24	0	0	0	0	1	0	69,6	64,8	0,89	0,5	-
19.06.2025	0,383	78,375	76,688	24	24	0	0	0	0	1	0	69,6	64,7	0,89	0,5	-
20.06.2025	0,375	76,953	75,281	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	64,7	0,89	0,5	-
Итого:	17,913	2719,409	2662,109	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,913															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	2885,889	172742,469	168822,016	32840,17	0
20.06.2025	2903,802	175461,875	171484,125	33584,17	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.06.2025 7:25:05