

#142334#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 21.07.2025

Потребитель	Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области, ГБОУ КО
Адрес потребителя	Комсомольская 91 А1, Калининград
Номер абонента	3374
Порядковый номер	5387
Тип теплосчётчика	ТЕМ104-1
Заводской номер	1027675
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,352	76,156	74,516	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	65	0,89	0,5	-
22.06.2025	0,311	74,531	72,922	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	65,4	0,89	0,5	-
23.06.2025	0,375	78,094	76,422	24	24	0	0	0	0	1	128	69,4	64,6	0,89	0,5	-
24.06.2025	0,4	78,766	77,047	24	24	0	0	0	0	1	0	69,4	64,3	0,89	0,5	-
25.06.2025	0,441	76,656	75,031	24	24	0	0	0	0	0	0	69,4	63,6	0,89	0,5	-
26.06.2025	0,42	77,656	75,969	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	64,1	0,89	0,5	-
27.06.2025	0,386	74,766	73,141	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	64,4	0,89	0,5	-
28.06.2025	0,317	73,797	72,219	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	65,2	0,89	0,5	-
29.06.2025	0,32	73,906	72,312	24	24	0	0	0	0	1	0	69,4	65,1	0,89	0,5	-
30.06.2025	0,359	77,469	75,797	24	24	0	0	0	0	1	0	69,5	64,9	0,89	0,5	-
01.07.2025	0,395	78,125	76,469	24	24	0	0	0	0	1	0	68,8	63,8	0,89	0,5	-
02.07.2025	0,385	78,172	76,484	24	24	0	0	0	0	3	0	69,5	64,6	0,89	0,5	-
03.07.2025	0,382	76,453	74,812	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	64,6	0,89	0,5	-
04.07.2025	0,362	76,5	74,844	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	64,9	0,89	0,5	-
05.07.2025	0,308	75,75	74,125	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	65,4	0,89	0,5	-
06.07.2025	0,301	73,922	72,312	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	65,5	0,89	0,5	-
07.07.2025	0,377	76,812	75,172	24	24	0	0	0	0	1	0	69,6	64,6	0,89	0,5	-
08.07.2025	0,39	80,047	78,312	24	24	0	0	0	0	0	0	69,4	64,5	0,89	0,5	-
09.07.2025	0,43	78,594	76,891	24	24	0	0	0	0	1	0	69,6	64,1	0,89	0,5	-
10.07.2025	0,405	78,391	76,703	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	64,5	0,89	0,5	-
11.07.2025	0,404	78,062	76,359	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	64,4	0,89	0,5	-
12.07.2025	0,333	75,656	74,031	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	65,3	0,89	0,5	-
13.07.2025	0,315	75,344	73,703	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	65,4	0,89	0,5	-
14.07.2025	0,365	77,875	76,203	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	64,9	0,89	0,5	-
15.07.2025	0,391	80,703	78,969	24	24	0	0	0	0	0	0	69,2	64,4	0,89	0,5	-
16.07.2025	0,411	75,266	73,656	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	64	0,89	0,5	-
17.07.2025	0,415	76,844	75,188	24	24	0	0	0	0	1	0	69,6	64,1	0,89	0,5	-
18.07.2025	0,387	73,875	72,281	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	64,2	0,89	0,5	-
19.07.2025	0,335	70,688	69,156	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	64,7	0,89	0,5	-
20.07.2025	0,352	71,75	70,219	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	64,6	0,89	0,5	-
21.07.2025	0,382	74,391	72,781	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	64,4	0,89	0,5	-
Итого:	11,506	2365,017	2314,046	744	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,506															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	2903,802	175461,875	171484,125	33584,17	0
21.07.2025	2915,309	177826,891	173798,172	34328,16	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2025 15:22:27