

#28711#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель: Госпиталь для ветеранов войн Калининградской области, ГБОУ КО
Адрес потребителя: Комсомольская 91 А1, Калининград
Номер абонента: 3374
Порядковый номер: 5387
Тип теплосчётчика: ТЕМ104-1
Заводской номер: 1027675
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TRab | TNar, ч | Tmin | Tmax | Tdt | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|----------|----------|--------|---------|------|------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2023 | 0,5 | 38 | 37,234 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 67 | 53,7 | 0,89 | 0,5 | - |
| 22.07.2023 | 0,447 | 36,164 | 35,445 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66,6 | 54,1 | 0,89 | 0,5 | - |
| 23.07.2023 | 0,438 | 34,875 | 34,18 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66,5 | 53,8 | 0,89 | 0,5 | - |
| 24.07.2023 | 0,478 | 38,523 | 37,758 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66,8 | 54,2 | 0,89 | 0,5 | - |
| 25.07.2023 | 0,501 | 41,164 | 40,352 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66,4 | 54 | 0,89 | 0,5 | - |
| 26.07.2023 | 0,52 | 39,938 | 39,141 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 53,5 | 0,89 | 0,5 | - |
| 27.07.2023 | 0,164 | 13,625 | 13,352 | 21,89 | 21,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 65,9 | 53,8 | 0,89 | 0,5 | - |
| 28.07.2023 | 0,316 | 46,805 | 45,922 | 23,93 | 23,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 | 64,5 | 57,7 | 0,89 | 0,5 | - |
| 29.07.2023 | 0,281 | 36,492 | 35,703 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 | 69,4 | 61,6 | 0,89 | 0,5 | - |
| 30.07.2023 | 0,25 | 38,758 | 37,93 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,2 | 62,7 | 0,89 | 0,5 | - |
| 31.07.2023 | 0,315 | 39,734 | 38,883 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,2 | 61,2 | 0,89 | 0,5 | - |
| 01.08.2023 | 0,325 | 39,359 | 38,539 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68,4 | 60 | 0,89 | 0,5 | - |
| 02.08.2023 | 0,333 | 34,984 | 34,227 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,6 | 60 | 0,89 | 0,5 | - |
| 03.08.2023 | 0,328 | 36,078 | 35,305 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,5 | 60,3 | 0,89 | 0,5 | - |
| 04.08.2023 | 0,304 | 37,281 | 36,469 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,4 | 61,2 | 0,89 | 0,5 | - |
| 05.08.2023 | 0,252 | 31,844 | 31,164 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,4 | 61,4 | 0,89 | 0,5 | - |
| 06.08.2023 | 0,243 | 36,258 | 35,477 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,5 | 62,8 | 0,89 | 0,5 | - |
| 07.08.2023 | 0,295 | 37,805 | 36,992 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,6 | 61,7 | 0,89 | 0,5 | - |
| 08.08.2023 | 0,323 | 39,641 | 38,773 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,6 | 61,4 | 0,89 | 0,5 | - |
| 09.08.2023 | 0,337 | 37,789 | 36,977 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,6 | 60,6 | 0,89 | 0,5 | - |
| 10.08.2023 | 0,342 | 39,148 | 38,305 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,6 | 60,8 | 0,89 | 0,5 | - |
| 11.08.2023 | 0,325 | 36,656 | 35,859 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,6 | 60,6 | 0,89 | 0,5 | - |
| 12.08.2023 | 0,25 | 36,773 | 35,984 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,5 | 62,6 | 0,89 | 0,5 | - |
| 13.08.2023 | 0,266 | 36,859 | 36,062 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,7 | 62,4 | 0,89 | 0,5 | - |
| 14.08.2023 | 0,302 | 37,656 | 36,836 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,7 | 61,6 | 0,89 | 0,5 | - |
| 15.08.2023 | 0,333 | 38,883 | 38,047 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,4 | 60,7 | 0,89 | 0,5 | - |
| 16.08.2023 | 0,305 | 42,156 | 41,25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,5 | 62,2 | 0,89 | 0,5 | - |
| 17.08.2023 | 0,304 | 39,375 | 38,523 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,5 | 61,7 | 0,89 | 0,5 | - |
| 18.08.2023 | 0,269 | 37,789 | 36,984 | 23,56 | 23,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,4 | 62,2 | 0,89 | 0,5 | - |
| 19.08.2023 | 0,237 | 37,031 | 36,234 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 | 69,5 | 63 | 0,89 | 0,5 | - |
| 20.08.2023 | 0,218 | 36,992 | 36,195 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69,3 | 63,4 | 0,89 | 0,5 | - |
| Итого: | 10,101 | 1154,435 | 1130,102 | 741,38 | 741,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 10,101 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 741,38

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | M1, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 20.07.2023 | 1512,427 | 67417,664 | 65877,883 | 16787,11 | 0 |
| 20.08.2023 | 1522,528 | 68572,102 | 67007,984 | 17528,49 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2023 7:41:33