

# #116628#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 31, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5961  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00233719  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	2,118	-0,065	101,2	101,74	98,78	100,49	-1,71	24	0	0	73,1	50,7	22,34	0,7	0,7	-
25.01.2025	2,047	-0,067	104,62	105,28	102,24	104,05	-1,81	24	0	0	71,1	50,2	20,92	0,7	0,7	-
26.01.2025	1,995	-0,068	106,11	106,83	103,75	105,56	-1,81	24	0	0	70,6	50,5	20,12	0,7	0,7	-
27.01.2025	2,015	-0,069	107,52	108,24	105,13	106,98	-1,85	24	0	0	70,5	50,4	20,07	0,7	0,7	-
28.01.2025	1,997	-0,075	110,75	111,57	108,3	110,17	-1,87	24	0	0	71	51,6	19,34	0,7	0,7	-
29.01.2025	1,985	-0,073	110,75	111,57	108,3	110,15	-1,85	24	0	0	70,7	51,5	19,22	0,7	0,7	-
30.01.2025	1,753	-0,064	101,89	102,74	99,86	101,64	-1,78	24	0	0	66,5	48,1	18,45	0,7	0,7	-
31.01.2025	1,974	-0,06	105,1	105,81	102,8	104,56	-1,76	24	0	0	70,2	50,1	20,08	0,7	0,7	-
01.02.2025	2,026	-0,066	101,55	102,16	99,21	100,96	-1,75	24	0	0	71,8	50,5	21,31	0,7	0,7	-
02.02.2025	2,179	-0,069	102,46	102,99	99,98	101,74	-1,76	24	0	0	73,8	51,1	22,7	0,7	0,7	-
03.02.2025	2,255	-0,069	101,32	101,76	98,79	100,5	-1,71	24	0	0	75,3	51,6	23,73	0,7	0,7	-
04.02.2025	2,091	-0,066	102,11	102,68	99,71	101,43	-1,72	24	0	0	72,8	51	21,87	0,7	0,7	-
05.02.2025	2,149	-0,065	101,55	102,07	99,15	100,87	-1,72	24	0	0	73,1	50,6	22,59	0,7	0,7	-
06.02.2025	2,055	-0,067	103,98	104,63	101,61	103,43	-1,82	24	0	0	71	49,9	21,12	0,7	0,7	-
07.02.2025	2,18	-0,062	100,6	101,08	98,18	99,83	-1,65	24	0	0	73,8	50,7	23,08	0,7	0,7	-
08.02.2025	2,418	-0,066	96,8	97,04	94,16	95,84	-1,68	24	0	0	79	52,4	26,61	0,7	0,7	-
09.02.2025	2,489	-0,065	96,44	96,63	93,71	95,36	-1,65	24	0	0	80,6	53,1	27,5	0,7	0,7	-
10.02.2025	2,565	-0,062	93,46	93,53	90,71	92,31	-1,6	24	0	0	82,2	53	29,21	0,7	0,7	-
11.02.2025	2,528	-0,057	91,29	91,35	88,59	90,12	-1,53	24	0	0	82,5	53	29,45	0,7	0,7	-
12.02.2025	2,577	-0,061	93,19	93,23	90,49	92,08	-1,59	24	0	0	82	52,6	29,4	0,7	0,7	-
13.02.2025	2,517	-0,064	95,62	95,76	92,92	94,53	-1,61	24	0	0	81,1	53,1	28,02	0,7	0,7	-
14.02.2025	2,446	-0,065	97,73	97,94	95	96,64	-1,64	24	0	0	80,1	53,4	26,65	0,7	0,7	-
15.02.2025	2,469	-0,066	98,39	98,61	95,6	97,29	-1,69	24	0	0	80,6	53,8	26,76	0,7	0,7	-
16.02.2025	2,458	-0,065	93,64	93,82	90,95	92,58	-1,63	24	0	0	81,3	53,3	27,97	0,7	0,7	-
17.02.2025	0,959	-0,045	48,39	48,98	47,28	48,42	-1,14	24	0	0	70,6	49,3	21,35	0,7	0,7	-
18.02.2025	2,488	-0,053	96,81	96,86	94,2	95,66	-1,46	24	0	0	78,9	51,7	27,22	0,7	0,7	-
19.02.2025	2,401	-0,06	94,54	94,77	91,99	93,56	-1,57	24	0	0	78,8	51,9	26,98	0,7	0,7	-
20.02.2025	2,494	-0,065	93,25	93,45	90,61	92,26	-1,65	24	0	0	81,1	52,6	28,48	0,7	0,7	-
21.02.2025	2,364	-0,069	92,85	93,13	90,25	91,95	-1,7	24	0	0	79,6	52,4	27,18	0,7	0,7	-
22.02.2025	2,296	-0,066	97,28	97,7	94,76	96,48	-1,72	24	0	0	76,3	51,1	25,16	0,7	0,7	-
23.02.2025	2,173	-0,062	94,83	95,31	92,47	94,15	-1,68	24	0	0	74,9	50,5	24,42	0,7	0,7	-
Итого:	68,461	0	3036,02	3049,26	2959,48	3011,59	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,461															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	225,457	14261,33	14398,52	13936,1	14201,03
23.02.2025	293,918	17297,35	17447,78	16895,58	17212,62

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.02.2025 13:48:35