

#296879#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 31, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233719
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,162	-0,078	110,23	111,03	107,65	109,63	-1,98	24	0	0	73	52	21,06	0,7	0,7	-
20.03.2026	2,107	-0,081	110,6	111,44	108,04	110,05	-2,01	24	0	0	72,5	52	20,5	0,7	0,7	-
21.03.2026	2,126	-0,088	118,38	119,3	115,63	117,75	-2,12	24	0	0	72,4	53	19,35	0,7	0,7	-
22.03.2026	2,122	-0,09	120,58	121,54	117,78	119,92	-2,14	24	0	0	72,5	53,5	18,99	0,7	0,7	-
23.03.2026	2,087	-0,093	124,36	125,43	121,47	123,69	-2,22	24	0	0	72,4	54,3	18,15	0,7	0,7	-
24.03.2026	2,136	-0,093	123,19	124,17	120,3	122,48	-2,18	24	0	0	72,6	53,8	18,74	0,7	0,7	-
25.03.2026	2,074	-0,095	121,57	122,57	118,71	120,91	-2,2	24	0	0	72,5	54	18,48	0,7	0,7	-
26.03.2026	2,088	-0,087	116,55	117,44	113,8	115,88	-2,08	24	0	0	72,8	53,4	19,34	0,7	0,7	-
27.03.2026	2,058	-0,086	115,15	116,05	112,44	114,53	-2,09	24	0	0	72,4	53,1	19,32	0,7	0,7	-
28.03.2026	2,16	-0,09	119,41	120,32	116,62	118,77	-2,15	24	0	0	72,6	53	19,52	0,7	0,7	-
29.03.2026	2,078	-0,088	119,15	120,1	116,39	118,5	-2,11	24	0	0	72,2	53,4	18,83	0,7	0,7	-
30.03.2026	2,115	-0,091	120,94	121,91	118,15	120,29	-2,14	24	0	0	72,5	53,6	18,89	0,7	0,7	-
31.03.2026	2,109	-0,09	119,37	120,33	116,58	118,74	-2,16	24	0	0	72,5	53,4	19,08	0,7	0,7	-
01.04.2026	2,085	-0,09	116,22	117,16	113,52	115,63	-2,11	24	0	0	72,5	53,2	19,35	0,7	0,7	-
02.04.2026	2,007	-0,073	99,84	100,63	97,52	99,41	-1,89	24	0	0	72,1	50,5	21,57	0,7	0,7	-
03.04.2026	2,093	-0,078	107,89	108,71	105,39	107,35	-1,96	24	0	0	72,6	51,8	20,81	0,7	0,7	-
04.04.2026	2,095	-0,087	116,65	117,54	113,95	116,01	-2,06	24	0	0	72,2	52,9	19,36	0,7	0,7	-
05.04.2026	2,071	-0,086	119,37	120,32	116,62	118,68	-2,06	24	0	0	72,5	53,8	18,7	0,7	0,7	-
06.04.2026	2,126	-0,088	118,5	119,42	115,76	117,87	-2,11	24	0	0	72,2	52,9	19,33	0,7	0,7	-
07.04.2026	2,081	-0,085	114,83	115,71	112,14	114,2	-2,06	24	0	0	72,6	53	19,55	0,7	0,7	-
08.04.2026	2,101	-0,084	111,54	112,36	108,91	110,94	-2,03	24	0	0	72,4	52,2	20,27	0,7	0,7	-
09.04.2026	2,148	-0,084	112,21	113	109,56	111,56	-2	24	0	0	72,8	52,2	20,56	0,7	0,7	-
10.04.2026	2,086	-0,085	113,53	114,4	110,89	112,96	-2,07	24	0	0	72,5	52,7	19,78	0,7	0,7	-
11.04.2026	2,122	-0,089	117,79	118,69	115,02	117,14	-2,12	24	0	0	72,7	53,3	19,44	0,7	0,7	-
12.04.2026	2,074	-0,092	119,23	120,19	116,43	118,57	-2,14	24	0	0	72,5	53,7	18,8	0,7	0,7	-
13.04.2026	2,065	-0,094	119,29	120,26	116,47	118,62	-2,15	24	0	0	72,9	54,1	18,73	0,7	0,7	-
14.04.2026	2,011	-0,09	121,76	122,8	119	121,16	-2,16	24	0	0	71,5	53,6	17,9	0,7	0,7	-
15.04.2026	1,721	-0,093	112,5	113,75	110,12	112,37	-2,25	24	0	0	68,1	51,3	16,73	0,7	0,7	-
16.04.2026	2,065	-0,105	117,78	119,05	115,03	117,51	-2,48	24	0	0	72,2	53,1	19,1	0,7	0,7	-
17.04.2026	2,035	-0,106	117,48	118,78	114,73	117,19	-2,46	24	0	0	72,5	53,6	18,9	0,7	0,7	-
18.04.2026	2,035	-0,114	122,4	123,83	119,58	122,14	-2,56	24	0	0	72,5	54,3	18,17	0,7	0,7	-
Итого:	64,443	0	3618,29	3648,23	3534,2	3600,45	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,443															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	819,788	50900,09	51365,67	49683,57	50625,01
18.04.2026	884,231	54518,38	55013,9	53217,77	54225,46

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:40:13