

#126354#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 31, Калининград

6837

5961

ВКТ-7

00233719

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,981	-0,077	107,44	108,26	105,04	106,97	-1,93	24	0	0	70,8	51	19,82	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	1,958	-0,075	107,54	108,35	105,11	107,04	-1,93	24	0	0	70,8	51,3	19,57	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	1,946	-0,076	108,38	109,21	105,98	107,85	-1,87	24	0	0	70,7	51,4	19,28	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	1,992	-0,074	109,27	110,08	106,86	108,72	-1,86	24	0	0	70,7	51,1	19,56	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	1,991	-0,082	113,97	114,85	111,44	113,42	-1,98	24	0	0	70,8	52	18,8	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	1,931	-0,082	114,8	115,69	112,24	114,22	-1,98	24	0	0	70,6	52,5	18,17	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	1,992	-0,074	112,72	113,54	110,26	112,1	-1,84	24	0	0	70,4	51,5	18,94	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	1,987	-0,072	110,24	111	107,81	109,63	-1,82	24	0	0	70,7	51,4	19,31	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	2,002	-0,068	106,32	107,02	103,93	105,72	-1,79	24	0	0	71,2	51	20,17	0,7	0,7	-
02.04.2025	2,023	-0,072	107,79	108,47	105,33	107,16	-1,83	24	0	0	70,9	50,8	20,11	0,7	0,7	-
03.04.2025	1,973	-0,078	112,86	113,63	110,3	112,22	-1,92	24	0	0	71	52,1	18,81	0,7	0,7	-
04.04.2025	2,008	-0,075	111,14	111,86	108,6	110,48	-1,88	24	0	0	71,3	51,9	19,41	0,7	0,7	-
05.04.2025	1,989	-0,069	101,74	102,34	99,37	101,13	-1,76	24	0	0	72	51,1	20,95	0,7	0,7	-
06.04.2025	2,128	-0,065	99,61	100,06	97,17	98,81	-1,64	24	0	0	74,3	51,5	22,8	0,7	0,7	-
07.04.2025	2,079	-0,068	102,81	103,36	100,4	102,13	-1,73	24	0	0	73	51,4	21,62	0,7	0,7	-
08.04.2025	2,039	-0,065	102,92	103,5	100,56	102,3	-1,74	24	0	0	71,6	50,4	21,14	0,7	0,7	-
09.04.2025	2,016	-0,061	102,49	103,08	100,19	101,84	-1,65	24	0	0	71,4	50,4	20,99	0,7	0,7	-
10.04.2025	2,039	-0,057	99,5	100,04	97,24	98,87	-1,63	24	0	0	71,9	50,1	21,8	0,7	0,7	-
11.04.2025	2,02	-0,068	105,8	106,43	103,4	105,16	-1,76	24	0	0	71,3	50,8	20,43	0,7	0,7	-
12.04.2025	2,048	-0,072	110,21	110,9	107,68	109,55	-1,87	24	0	0	71,3	51,4	19,94	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,991	-0,078	116,5	117,31	113,88	115,79	-1,91	24	0	0	71,1	52,7	18,41	0,7	0,7	-
14.04.2025	1,905	-0,079	116,41	117,29	113,81	115,74	-1,93	24	0	0	70,8	53,2	17,64	0,7	0,7	-
15.04.2025	1,884	-0,079	114,73	115,6	112,22	114,16	-1,94	24	0	0	70	52,3	17,7	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,987	-0,096	118,54	120,01	115,95	117,95	-2	24	0	0	70,4	60,9	9,54	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,24	-0,106	111,29	113,12	108,88	110,82	-1,94	24	0	0	70,2	66,8	3,4	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,189	-0,093	103,15	104,8	100,89	102,64	-1,75	24	0	0	70,1	67,1	3,03	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,247	-0,099	105,99	107,65	103,64	105,53	-1,89	24	0	0	70,1	66,5	3,6	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,21	-0,088	103,46	105,05	101,21	102,95	-1,74	24	0	0	69,6	66,3	3,24	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,244	-0,081	95,61	97,07	93,61	95,21	-1,6	24	0	0	68,3	64,6	3,69	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,229	-0,088	96,37	97,84	94,2	95,87	-1,67	24	0	0	70,6	67	3,63	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,267	-0,087	94,81	96,21	92,66	94,26	-1,6	24	0	0	70,7	66,7	4,04	0,7	0,7	-
Итого:	48,535	0	3324,41	3353,62	3249,86	3306,24	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,535															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	351,208	20272,8	20443,16	19803,16	20171,97
23.04.2025	399,743	23597,21	23796,78	23053,02	23478,21

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:25:44