

#11535#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 31, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233719
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,968	-0,003	95,74	95,41	93,8	94,45	-0,65	24	0	0	67,1	45,8	21,32	0,7	0,7	4
25.04.2021	1,97	-0,001	93,9	93,57	91,99	92,63	-0,64	24	0	0	67,4	45,7	21,78	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	1,899	-0,006	88,47	88,23	86,7	87,42	-0,72	24	0	0	67,1	44,8	22,31	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	1,953	-0,004	90,15	89,87	88,3	88,99	-0,69	24	0	0	67,6	45,1	22,51	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	1,891	-0,007	92,94	92,69	91,07	91,83	-0,76	24	0	0	67,2	46	21,16	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	1,926	-0,007	96,79	96,54	94,79	95,54	-0,75	24	0	0	67,5	46,8	20,7	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	0,986	0	42,31	42,26	41,47	41,92	-0,45	24	0	0	67	42,7	24,29	0,7	0,7	7
01.05.2021	0,406	0	15,49	15,59	15,17	15,54	-0,37	24	0	0	65,6	37,8	27,8	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	0,373	0	14,66	14,74	14,37	14,69	-0,32	24	0	0	64,9	38	26,9	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	0,413	0	15,39	15,46	15,08	15,41	-0,33	24	0	0	65,6	37,3	28,32	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	0,404	-0,002	28,57	28,75	28,1	28,55	-0,45	24	0	0	58,8	43,6	15,19	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	0,399	0	14,3	14,36	14,02	14,33	-0,31	24	0	0	65,7	36,4	29,35	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	0,404	0	14,84	14,88	14,55	14,86	-0,31	24	0	0	65,5	36,9	28,61	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	0,432	0	15,45	15,52	15,16	15,48	-0,32	24	0	0	65,9	36,7	29,23	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	0,371	0	13,77	13,84	13,49	13,83	-0,34	24	0	0	65,4	36,9	28,53	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	0,368	0	13,38	13,47	13,13	13,46	-0,33	24	0	0	65,6	36,7	28,89	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	0,435	0	15,98	16,06	15,66	16,01	-0,35	24	0	0	65,5	36,8	28,67	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	0,401	0	14,73	14,87	14,46	14,86	-0,4	24	0	0	65,6	36,8	28,81	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	0,046	0,003	7,29	7,22	7,21	7,21	0	24	0	0	45	40,4	4,62	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	0,429	0	17,54	17,48	17,2	17,38	-0,18	24	0	0	63,7	38,2	25,44	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	0,402	0	14,78	14,72	14,49	14,69	-0,2	24	0	0	65,5	37,3	28,24	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	0,383	0	13,9	13,89	13,62	13,86	-0,24	24	0	0	65,8	37,2	28,67	0,7	0,7	10
16.05.2021	0,412	0	15,36	15,4	15,05	15,33	-0,28	24	0	0	65,5	37,3	28,16	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,364	0	13,47	13,61	13,22	13,6	-0,38	24	0	0	65,8	37,1	28,7	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,367	0	13,57	13,7	13,31	13,68	-0,37	24	0	0	65,7	37	28,76	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	0,373	0	14,89	14,94	14,61	14,91	-0,3	24	0	0	64,6	38,2	26,39	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	0,36	0	13,36	13,44	13,08	13,41	-0,33	24	0	0	65,7	37,1	28,52	0,7	0,7	-
21.05.2021	0,346	0	12,94	13,09	12,69	13,08	-0,39	24	0	0	65,5	37,1	28,47	0,7	0,7	14
22.05.2021	0,391	0	14,68	14,84	14,38	14,8	-0,42	24	0	0	65,6	37,3	28,36	0,7	0,7	-
23.05.2021	0,477	0	17,09	17,24	16,73	17,15	-0,42	24	0	0	66,3	36,9	29,42	0,7	0,7	-
Итого:	21,349		945,73	945,68	926,9	938,9	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,349															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	391,142	15366,81	15210,39	14990,6	15046,5
23.05.2021	412,491	16312,54	16156,07	15917,5	15985,4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2021 7:29:51