

#11537#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Сергеева 31, Калининград
 Номер абонента 6837
 Порядковый номер 5961
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00233719
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,353	0	13,52	13,73	13,24	13,69	-0,45	24	0	0	65,3	37,4	27,94	0,7	0,7	16
25.05.2021	0,36	0	13,54	13,78	13,28	13,76	-0,48	24	0	0	65,4	37	28,37	0,7	0,7	-
26.05.2021	0,396	0	15,38	15,59	15,06	15,5	-0,44	24	0	0	65,4	37,9	27,55	0,7	0,7	-
27.05.2021	0,39	-0,001	15,02	15,25	14,71	15,22	-0,51	24	0	0	65,4	37,4	28,06	0,7	0,7	-
28.05.2021	0,339	0	13,4	13,67	13,13	13,62	-0,49	24	0	0	65,1	37,8	27,32	0,7	0,7	11
29.05.2021	0,367	0	13,57	13,83	13,3	13,81	-0,51	24	0	0	66,2	37,1	29,03	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	0,391	0	13,48	13,75	13,17	13,71	-0,54	24	0	0	68	36,8	31,26	0,7	0,7	-
31.05.2021	0,361	0	12,7	12,98	12,41	12,98	-0,57	24	0	0	67,9	37	30,93	0,7	0,7	16
01.06.2021	0,343	0	12,27	12,58	12	12,56	-0,56	24	0	0	67,6	37,3	30,29	0,7	0,7	-
02.06.2021	0,251	0,002	10,71	10,81	10,51	10,79	-0,28	24	0	0	63,1	38,7	24,43	0,7	0,7	-
03.06.2021	0,364	0	12,59	12,55	12,35	12,55	-0,2	24	0	0	68,4	38,2	30,27	0,7	0,7	15
04.06.2021	0,339	0	11,97	11,99	11,71	11,98	-0,27	24	0	0	68,5	38,6	29,83	0,7	0,7	-
05.06.2021	0,36	0	12,48	12,56	12,2	12,56	-0,36	24	0	0	68,5	37,7	30,76	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	0,345	0	12,36	12,54	12,09	12,53	-0,44	24	0	0	68,6	38,6	30,04	0,7	0,7	22
07.06.2021	0,367	0	13	13,3	12,74	13,28	-0,54	24	0	0	68,5	38,1	30,34	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,336	-0,001	12,67	13,04	12,4	13,02	-0,62	24	0	0	67,9	39	28,89	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,354	-0,001	13,83	14,26	13,56	14,24	-0,68	24	0	0	65,8	37,8	27,98	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,307	-0,001	11,82	12,25	11,58	12,25	-0,67	24	0	0	66,6	38	28,59	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,295	-0,001	11,74	12,14	11,49	12,13	-0,64	24	0	0	66,2	38,4	27,79	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,323	-0,001	12,99	13,41	12,73	13,39	-0,66	24	0	0	65,2	37,8	27,45	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,291	-0,002	11,99	12,4	11,74	12,39	-0,65	24	0	0	65,4	38,3	27,11	0,7	0,7	-
14.06.2021	0,309	0	12,42	12,82	12,17	12,81	-0,64	24	0	0	65,9	38,4	27,42	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,303	-0,001	13,66	14,01	13,4	13,98	-0,58	24	0	0	64	39,7	24,31	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,383	0	14,66	14,83	14,34	14,79	-0,45	24	0	0	65,9	38	27,91	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,317	0	12,65	12,86	12,38	12,84	-0,46	24	0	0	65,8	38,7	27,1	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,321	0	12,93	13,21	12,67	13,19	-0,52	24	0	0	65,8	39	26,89	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,297	-0,001	12,38	12,67	12,13	12,66	-0,53	24	0	0	66,2	39,9	26,27	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,288	0	11,81	12,11	11,57	12,11	-0,54	24	0	0	66,4	39,8	26,6	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,258	0	11,58	11,88	11,33	11,87	-0,54	24	0	0	65,9	41,1	24,86	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,282	0	12,11	12,38	11,85	12,36	-0,51	24	0	0	65,8	40,2	25,63	0,7	0,7	-
23.06.2021	0,285	0	12,49	12,74	12,24	12,71	-0,47	24	0	0	65,2	40,4	24,78	0,7	0,7	-
Итого:	10,275	0	397,72	405,92	389,48	405,28	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,275															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	412,491	16312,54	16156,07	15917,5	15985,4
23.06.2021	422,766	16710,26	16561,99	16306,98	16390,68

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.06.2021 16:45:37