

#11533#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 31, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233719
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,294	0	11,7	11,83	11,46	11,83	-0,37	24	0	0	68	40,9	27,14	0,7	0,7	-
25.05.2023	0,341	0	13,24	13,33	12,96	13,28	-0,32	24	0	0	67,9	40,5	27,42	0,7	0,7	-
26.05.2023	0,351	0	13,41	13,51	13,12	13,45	-0,33	24	0	0	68,1	40,4	27,7	0,7	0,7	-
27.05.2023	0,321	0	12,49	12,59	12,25	12,58	-0,33	24	0	0	68	40,6	27,38	0,7	0,7	-
28.05.2023	0,34	0	12,96	13,03	12,7	13,01	-0,31	24	0	0	68,2	40,3	27,83	0,7	0,7	-
29.05.2023	0,35	0	13,32	13,38	13,06	13,36	-0,3	24	0	0	68	40,2	27,8	0,7	0,7	-
30.05.2023	0,347	0	13,3	13,35	13,03	13,32	-0,29	24	0	0	68,1	40,3	27,84	0,7	0,7	-
31.05.2023	0,332	0	12,8	12,88	12,53	12,85	-0,32	24	0	0	68	40,4	27,57	0,7	0,7	-
01.06.2023	0,322	0	12,48	12,53	12,22	12,51	-0,29	24	0	0	68,1	41	27,11	0,7	0,7	-
02.06.2023	0,353	0	13,23	13,24	12,97	13,22	-0,25	24	0	0	68	40	27,92	0,7	0,7	-
03.06.2023	0,314	0	12,27	12,29	12,01	12,27	-0,26	24	0	0	67,9	40,9	27,07	0,7	0,7	-
04.06.2023	0,366	0	13,76	13,76	13,47	13,71	-0,24	24	0	0	68,1	40,1	28,02	0,7	0,7	-
05.06.2023	0,365	0	13,58	13,61	13,31	13,57	-0,26	24	0	0	68,2	39,8	28,39	0,7	0,7	-
06.06.2023	0,325	0	12,69	12,78	12,42	12,75	-0,33	24	0	0	67,9	40,4	27,48	0,7	0,7	-
07.06.2023	0,307	0	12,32	12,38	12,08	12,34	-0,26	24	0	0	68,1	41,7	26,39	0,7	0,7	-
08.06.2023	0,315	0	12,42	12,54	12,17	12,53	-0,36	24	0	0	68	40,8	27,18	0,7	0,7	-
09.06.2023	0,281	0	11,51	11,67	11,27	11,66	-0,39	24	0	0	67,8	41,6	26,26	0,7	0,7	-
10.06.2023	0,26	0	11,02	11,15	10,78	11,14	-0,36	24	0	0	67,7	42	25,7	0,7	0,7	-
11.06.2023	0,315	0	12,6	12,69	12,34	12,65	-0,31	24	0	0	67,9	41,2	26,69	0,7	0,7	-
12.06.2023	0,311	0	12,39	12,5	12,12	12,47	-0,35	24	0	0	68	41	26,98	0,7	0,7	-
13.06.2023	0,304	0	12,11	12,23	11,85	12,21	-0,36	24	0	0	67,9	41,2	26,78	0,7	0,7	-
14.06.2023	0,284	0	11,83	11,96	11,58	11,95	-0,37	24	0	0	67,9	42	25,95	0,7	0,7	-
15.06.2023	0,313	0	12,52	12,65	12,27	12,62	-0,35	24	0	0	68	41,3	26,7	0,7	0,7	-
16.06.2023	0,29	0	11,7	11,89	11,46	11,88	-0,42	24	0	0	67,9	40,9	27,01	0,7	0,7	-
17.06.2023	0,283	0	11,35	11,5	11,11	11,49	-0,38	24	0	0	67,8	40,9	26,89	0,7	0,7	-
18.06.2023	0,306	0	12,24	12,35	11,99	12,33	-0,34	24	0	0	67,9	41,3	26,63	0,7	0,7	-
19.06.2023	0,29	0	11,67	11,78	11,42	11,77	-0,35	24	0	0	68	41,3	26,72	0,7	0,7	-
20.06.2023	0,296	0	11,9	12,02	11,65	12	-0,35	24	0	0	68	41,4	26,67	0,7	0,7	-
21.06.2023	0,314	0	12,38	12,53	12,13	12,51	-0,38	24	0	0	67,9	40,7	27,19	0,7	0,7	-
22.06.2023	0,287	0	11,89	12,02	11,65	12,01	-0,36	24	0	0	67,8	41,7	26,12	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,295	0	11,8	11,91	11,56	11,9	-0,34	24	0	0	68	41,1	26,85	0,7	0,7	-
Итого:	9,772	0	384,88	387,88	376,94	387,17	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,772															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1356,57	57282,04	57014,6	55937,71	56429,01
23.06.2023	1366,342	57666,92	57402,48	56314,65	56816,18

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:08:30