

#88360#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 31, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233719
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,297	-0,006	93,07	93,32	91,04	91,48	-0,44	24	0	0	69,5	66	3,56	0,7	0,7	-
25.05.2024	0,255	-0,002	93,13	93,41	91,14	91,51	-0,37	24	0	0	69,6	66,5	3,07	0,7	0,7	-
26.05.2024	0,301	-0,004	93,84	94,1	91,82	92,22	-0,4	24	0	0	69,6	66	3,57	0,7	0,7	-
27.05.2024	0,265	-0,001	93,06	93,33	91,1	91,43	-0,33	24	0	0	69,3	66,2	3,15	0,7	0,7	-
28.05.2024	0,26	-0,001	93,09	93,37	91,09	91,47	-0,38	24	0	0	69,5	66,4	3,12	0,7	0,7	-
29.05.2024	0,254	-0,001	94,24	94,51	92,18	92,6	-0,42	24	0	0	69,6	66,6	3,08	0,7	0,7	-
30.05.2024	0,285	-0,002	95,16	95,42	93,1	93,5	-0,4	24	0	0	69,6	66,2	3,34	0,7	0,7	-
31.05.2024	0,253	-0,005	95,2	95,48	93,12	93,56	-0,44	24	0	0	69,7	66,6	3,02	0,7	0,7	-
01.06.2024	0,258	-0,003	94,32	94,57	92,26	92,66	-0,4	24	0	0	69,7	66,6	3,12	0,7	0,7	-
02.06.2024	0,278	-0,003	93,41	93,65	91,42	91,79	-0,37	24	0	0	69,4	66,1	3,3	0,7	0,7	-
03.06.2024	0,254	-0,002	92,82	93,07	90,82	91,18	-0,36	24	0	0	69,6	66,5	3,05	0,7	0,7	-
04.06.2024	0,288	-0,003	96,1	96,33	94,01	94,41	-0,4	24	0	0	69,4	66,1	3,34	0,7	0,7	-
05.06.2024	0,272	-0,002	96,83	97,07	94,69	95,12	-0,43	24	0	0	69,7	66,5	3,18	0,7	0,7	-
06.06.2024	0,268	-0,004	95,46	95,69	93,37	93,77	-0,4	24	0	0	69,7	66,6	3,17	0,7	0,7	-
07.06.2024	0,262	-0,003	94,84	95,09	92,78	93,17	-0,39	24	0	0	69,6	66,5	3,11	0,7	0,7	-
08.06.2024	0,267	-0,004	96,29	96,55	94,18	94,63	-0,45	24	0	0	69,5	66,3	3,18	0,7	0,7	-
09.06.2024	0,274	-0,004	96,05	96,32	93,92	94,4	-0,48	24	0	0	69,6	66,3	3,27	0,7	0,7	-
10.06.2024	0,258	-0,004	95,34	95,63	93,22	93,71	-0,49	24	0	0	69,7	66,6	3,13	0,7	0,7	-
11.06.2024	0,284	-0,007	96,44	96,73	94,29	94,81	-0,52	24	0	0	69,6	66,2	3,38	0,7	0,7	-
12.06.2024	0,265	-0,005	95,58	95,85	93,51	93,93	-0,42	24	0	0	69,5	66,4	3,14	0,7	0,7	-
13.06.2024	0,27	-0,004	96,8	97,07	94,65	95,13	-0,48	24	0	0	69,6	66,4	3,18	0,7	0,7	-
14.06.2024	0,276	-0,008	97,43	97,72	95,28	95,78	-0,5	24	0	0	69,7	66,5	3,24	0,7	0,7	-
15.06.2024	0,27	-0,007	97,88	98,17	95,72	96,21	-0,49	24	0	0	69,6	66,5	3,16	0,7	0,7	-
16.06.2024	0,244	-0,008	98,12	98,45	95,95	96,48	-0,53	24	0	0	69,6	66,6	2,9	0,7	0,7	-
17.06.2024	0,231	-0,008	96,34	96,65	94,19	94,72	-0,53	24	0	0	69,8	66,9	2,85	0,7	0,7	-
18.06.2024	0,261	-0,005	96,07	96,37	93,96	94,45	-0,49	24	0	0	69,5	66,4	3,12	0,7	0,7	-
19.06.2024	0,286	-0,006	97,9	98,21	95,77	96,28	-0,51	24	0	0	69,5	66,2	3,35	0,7	0,7	-
20.06.2024	0,268	-0,003	97,25	97,56	95,14	95,59	-0,45	24	0	0	69,5	66,4	3,12	0,7	0,7	-
21.06.2024	0,261	-0,006	96,61	96,92	94,47	95	-0,53	24	0	0	69,6	66,5	3,14	0,7	0,7	-
22.06.2024	0,237	-0,011	96,94	97,26	94,79	95,34	-0,55	24	0	0	69,5	66,6	2,88	0,7	0,7	-
23.06.2024	0,267	-0,009	97,27	97,58	95,14	95,66	-0,52	24	0	0	69,4	66,2	3,17	0,7	0,7	-
Итого:	8,269	0	2962,88	2971,45	2898,12	2911,99	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,269															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	1814,336	80622,44	80225,32	78741,9	79361,64
23.06.2024	1822,605	83585,32	83196,77	81640,02	82273,63

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 9:01:33