

#133895#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 31, Калининград
6837
5961
ВКТ-7
00233719
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTNn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,244	-0,067	77,62	78,85	75,89	77,28	-1,39	24	0	0	70,9	66,4	4,45	0,7	0,7	-
25.05.2025	0,27	-0,066	78,24	79,47	76,5	77,88	-1,38	24	0	0	70,8	66,1	4,69	0,7	0,7	-
26.05.2025	0,218	-0,067	76,11	77,32	74,42	75,81	-1,39	24	0	0	70,6	66,5	4,17	0,7	0,7	-
27.05.2025	0,203	-0,075	79,88	81,17	78,08	79,57	-1,49	24	0	0	70,4	66,6	3,87	0,7	0,7	-
28.05.2025	0,22	-0,086	85,84	87,27	83,88	85,48	-1,6	24	0	0	71,3	67,4	3,91	0,7	0,7	-
29.05.2025	0,247	-0,082	89,81	91,25	87,79	89,37	-1,58	24	0	0	71,3	67,3	4,04	0,7	0,7	-
30.05.2025	0,251	-0,086	94,36	95,85	92,25	93,89	-1,64	24	0	0	71,2	67,3	3,91	0,7	0,7	-
31.05.2025	0,214	-0,081	87	88,44	85,19	86,8	-1,61	24	0	0	68,2	64,5	3,74	0,7	0,7	-
01.06.2025	0,225	-0,082	89,28	90,76	87,31	88,91	-1,6	24	0	0	70,6	66,8	3,8	0,7	0,7	-
02.06.2025	0,233	-0,087	89,4	90,89	87,42	89,06	-1,64	24	0	0	70,8	66,9	3,91	0,7	0,7	-
03.06.2025	0,245	-0,086	90,04	91,54	88,08	89,69	-1,61	24	0	0	70,4	66,3	4,01	0,7	0,7	-
04.06.2025	0,191	-0,087	91,5	93,05	89,48	91,17	-1,69	24	0	0	70,4	67,1	3,39	0,7	0,7	-
05.06.2025	0,189	-0,091	90,44	92,04	88,43	90,13	-1,7	24	0	0	70,8	67,3	3,46	0,7	0,7	-
06.06.2025	0,214	-0,09	92,11	93,67	90,04	91,75	-1,71	24	0	0	70,7	67,1	3,63	0,7	0,7	-
07.06.2025	0,211	-0,094	93	94,61	90,91	92,69	-1,78	24	0	0	70,7	67	3,65	0,7	0,7	-
08.06.2025	0,173	-0,091	91,85	93,45	89,83	91,53	-1,7	24	0	0	70,3	67,1	3,2	0,7	0,7	-
09.06.2025	0,171	-0,091	90,63	92,23	88,64	90,34	-1,7	24	0	0	70,3	67,1	3,22	0,7	0,7	-
10.06.2025	0,22	-0,091	92,09	93,68	90,08	91,78	-1,7	24	0	0	70,1	66,4	3,7	0,7	0,7	-
11.06.2025	0,221	-0,09	91,42	93	89,44	91,13	-1,69	24	0	0	69,9	66,2	3,73	0,7	0,7	-
12.06.2025	0,217	-0,087	90,65	92,19	88,69	90,31	-1,62	24	0	0	70,1	66,4	3,68	0,7	0,7	-
13.06.2025	0,192	-0,084	89,86	91,38	87,89	89,48	-1,59	24	0	0	70,5	67,1	3,39	0,7	0,7	-
14.06.2025	0,199	-0,092	91,22	92,83	89,23	90,95	-1,72	24	0	0	70,2	66,7	3,52	0,7	0,7	-
15.06.2025	0,234	-0,086	91,17	92,69	89,2	90,83	-1,63	24	0	0	70,1	66,3	3,82	0,7	0,7	-
16.06.2025	0,209	-0,089	91,29	92,88	89,32	91,01	-1,69	24	0	0	69,9	66,3	3,61	0,7	0,7	-
17.06.2025	0,167	-0,093	90,42	92,04	88,46	90,15	-1,69	24	0	0	70,1	66,9	3,19	0,7	0,7	-
18.06.2025	0,152	-0,094	89,49	91,12	87,55	89,27	-1,72	24	0	0	69,9	66,8	3,05	0,7	0,7	-
19.06.2025	0,183	-0,084	85,68	87,21	83,91	85,57	-1,66	24	0	0	67,7	64,2	3,44	0,7	0,7	-
20.06.2025	0,198	-0,088	86,82	88,36	84,89	86,6	-1,71	24	0	0	70,4	66,7	3,69	0,7	0,7	-
21.06.2025	0,192	-0,089	87,34	88,93	85,42	87,07	-1,65	24	0	0	70,9	67,4	3,55	0,7	0,7	-
22.06.2025	0,179	-0,092	86,62	88,21	84,7	86,4	-1,7	24	0	0	70,8	67,4	3,45	0,7	0,7	-
23.06.2025	0,196	-0,068	86,35	87,58	84,43	85,8	-1,37	24	0	0	70,7	67,3	3,42	0,7	0,7	-
Итого:	6,478	0	2737,53	2783,96	2677,35	2727,7	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,478															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	407,293	26203,44	26441,17	25601,14	26069,49
23.06.2025	413,771	28940,97	29225,13	28278,49	28797,19

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:29:24