

# #11536#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 31, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5961  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00233719  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,282	0	11,95	12,17	11,71	12,17	-0,46	24	0	0	66,1	40,4	25,64	0,7	0,7	-
25.06.2021	0,282	0	11,76	11,95	11,52	11,95	-0,43	24	0	0	66	40	26,02	0,7	0,7	-
26.06.2021	0,309	0	12,5	12,66	12,25	12,64	-0,39	24	0	0	66,2	39,5	26,67	0,7	0,7	-
27.06.2021	0,312	0	12,19	12,33	11,95	12,33	-0,38	24	0	0	66,5	39,1	27,37	0,7	0,7	-
28.06.2021	0,274	0	11,43	11,59	11,19	11,59	-0,4	24	0	0	65,8	39,8	25,98	0,7	0,7	-
29.06.2021	0,302	0	12,12	12,26	11,87	12,25	-0,38	24	0	0	65,8	39,1	26,71	0,7	0,7	-
30.06.2021	0,261	-0,001	27,19	27,39	26,76	27,16	-0,4	24	0	0	56,7	46,2	10,47	0,7	0,7	-
01.07.2021	0,286	0	11,18	11,29	10,94	11,29	-0,35	24	0	0	66,6	39,2	27,41	0,7	0,7	-
02.07.2021	0,282	0	10,98	11,08	10,74	11,08	-0,34	24	0	0	66,5	39	27,55	0,7	0,7	-
03.07.2021	0,31	0	11,76	11,87	11,52	11,87	-0,35	24	0	0	66,4	38,3	28,15	0,7	0,7	-
04.07.2021	0,292	0	11,64	11,79	11,39	11,78	-0,39	24	0	0	66,3	39,3	27	0,7	0,7	-
05.07.2021	0,31	0	12,02	12,18	11,78	12,18	-0,4	24	0	0	66,3	38,6	27,66	0,7	0,7	-
06.07.2021	0,31	0	12,44	12,58	12,19	12,57	-0,38	24	0	0	65,7	39,1	26,64	0,7	0,7	-
07.07.2021	0,262	0	11,06	11,27	10,82	11,27	-0,45	24	0	0	65,5	39,5	26,07	0,7	0,7	-
08.07.2021	0,25	0	10,66	10,88	10,42	10,88	-0,46	24	0	0	65,4	39,4	26,04	0,7	0,7	-
09.07.2021	0,26	0	11,24	11,46	11	11,46	-0,46	24	0	0	65,1	39,8	25,28	0,7	0,7	-
10.07.2021	0,243	0	10,69	10,95	10,45	10,95	-0,5	24	0	0	65,4	40	25,36	0,7	0,7	-
11.07.2021	0,259	0	11,14	11,4	10,9	11,4	-0,5	24	0	0	65,1	39,3	25,72	0,7	0,7	-
12.07.2021	0,263	0	11,03	11,32	10,78	11,32	-0,54	24	0	0	65,8	39,3	26,54	0,7	0,7	-
13.07.2021	0,247	0	10,77	11,07	10,53	11,07	-0,54	24	0	0	65,4	39,8	25,62	0,7	0,7	-
14.07.2021	0,253	0	10,94	11,26	10,7	11,26	-0,56	24	0	0	65,6	39,6	26	0,7	0,7	-
15.07.2021	0,235	0	10,7	11,02	10,46	11,02	-0,56	24	0	0	65,2	40,6	24,6	0,7	0,7	-
16.07.2021	0,206	0	10,01	10,33	9,77	10,33	-0,56	24	0	0	65,1	41,4	23,66	0,7	0,7	-
17.07.2021	0,227	-0,001	12,86	13,17	12,6	13,12	-0,52	24	0	0	62,2	42,4	19,74	0,7	0,7	-
18.07.2021	0,264	0	11,71	11,96	11,45	11,95	-0,5	24	0	0	65,2	40,6	24,61	0,7	0,7	-
19.07.2021	0,236	0	10,76	11,05	10,52	11,05	-0,53	24	0	0	65	40,3	24,73	0,7	0,7	-
20.07.2021	0,26	0	11,25	11,55	11	11,54	-0,54	24	0	0	65,4	39,6	25,76	0,7	0,7	-
21.07.2021	0,272	0	11,66	11,95	11,41	11,94	-0,53	24	0	0	65,2	39,6	25,66	0,7	0,7	-
22.07.2021	0,262	0	11,28	11,57	11,04	11,56	-0,52	24	0	0	65,3	39,6	25,68	0,7	0,7	-
23.07.2021	0,252	0	11,15	11,43	10,91	11,41	-0,5	24	0	0	65,1	40,2	24,9	0,7	0,7	-
Итого:	8,063	0	358,07	364,78	350,57	364,39	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,063															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	422,766	16710,26	16561,99	16306,98	16390,68
23.07.2021	430,829	17068,33	16926,77	16657,55	16755,07

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.07.2021 7:37:10