

# #11534#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 31, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5961  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00233719  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,322	0	12,52	12,63	12,27	12,59	-0,32	24	0	0	68,1	40,8	27,27	0,7	0,7	-
25.06.2023	0,321	0	12,8	12,91	12,53	12,87	-0,34	24	0	0	67,8	40,9	26,82	0,7	0,7	-
26.06.2023	0,259	0	10,84	10,97	10,59	10,96	-0,37	24	0	0	67,7	41,6	26,12	0,7	0,7	-
27.06.2023	0,313	0	12,17	12,3	11,91	12,28	-0,37	24	0	0	68	40,5	27,49	0,7	0,7	-
28.06.2023	0,294	0	13,01	13,27	12,76	13,24	-0,48	24	0	0	65,8	41,6	24,28	0,7	0,7	-
29.06.2023	0,292	0	15,67	15,9	15,39	15,83	-0,44	24	0	0	63	42,9	20,1	0,7	0,7	-
30.06.2023	0,273	0	11	11,2	10,76	11,2	-0,44	24	0	0	67,8	40,6	27,2	0,7	0,7	-
01.07.2023	0,279	0	11,08	11,26	10,83	11,25	-0,42	24	0	0	68	40,5	27,45	0,7	0,7	-
02.07.2023	0,276	0	11,11	11,29	10,85	11,27	-0,42	24	0	0	67,8	40,8	27,01	0,7	0,7	-
03.07.2023	0,285	0	11,33	11,54	11,08	11,53	-0,45	24	0	0	67,7	40,4	27,3	0,7	0,7	-
04.07.2023	0,277	0	11,06	11,28	10,82	11,28	-0,46	24	0	0	67,8	40,5	27,31	0,7	0,7	-
05.07.2023	0,29	0	11,53	11,7	11,28	11,69	-0,41	24	0	0	67,8	40,7	27,11	0,7	0,7	-
06.07.2023	0,298	0	11,57	11,73	11,31	11,71	-0,4	24	0	0	68	40,1	27,92	0,7	0,7	-
07.07.2023	0,314	0	12,33	12,48	12,07	12,45	-0,38	24	0	0	67,6	40,2	27,43	0,7	0,7	-
08.07.2023	0,291	0	11,58	11,73	11,33	11,72	-0,39	24	0	0	67,6	40,5	27,09	0,7	0,7	-
09.07.2023	0,287	0	11,38	11,59	11,13	11,58	-0,45	24	0	0	68	40,6	27,45	0,7	0,7	-
10.07.2023	0,28	0	11,03	11,27	10,78	11,27	-0,49	24	0	0	68,3	40,5	27,84	0,7	0,7	-
11.07.2023	0,279	0	11,27	11,5	11,02	11,49	-0,47	24	0	0	67,6	40,7	26,89	0,7	0,7	-
12.07.2023	0,257	0	10,47	10,65	10,23	10,64	-0,41	24	0	0	67,8	41,1	26,72	0,7	0,7	-
13.07.2023	0,28	0	13,98	14,18	13,71	14,12	-0,41	24	0	0	64,4	42,6	21,79	0,7	0,7	-
14.07.2023	0,305	0	11,86	12,03	11,61	12,02	-0,41	24	0	0	67,9	40,2	27,7	0,7	0,7	-
15.07.2023	0,259	0	10,62	10,77	10,38	10,77	-0,39	24	0	0	67,7	41,2	26,48	0,7	0,7	-
16.07.2023	0,254	0	10,54	10,68	10,3	10,67	-0,37	24	0	0	67,6	41,4	26,22	0,7	0,7	-
17.07.2023	0,282	0	11,4	11,51	11,15	11,5	-0,35	24	0	0	67,8	41,1	26,68	0,7	0,7	-
18.07.2023	0,303	0	11,75	11,86	11,51	11,86	-0,35	24	0	0	67,8	40,2	27,59	0,7	0,7	-
19.07.2023	0,306	0	11,84	11,95	11,6	11,95	-0,35	24	0	0	67,7	40,4	27,31	0,7	0,7	-
20.07.2023	0,262	0	10,75	10,94	10,51	10,94	-0,43	24	0	0	67,6	41	26,62	0,7	0,7	-
21.07.2023	0,28	0	11,24	11,44	10,99	11,43	-0,44	24	0	0	67,8	40,6	27,17	0,7	0,7	-
22.07.2023	0,294	0	11,59	11,72	11,34	11,71	-0,37	24	0	0	67,8	40,6	27,2	0,7	0,7	-
23.07.2023	0,288	0	11,53	11,66	11,29	11,65	-0,36	24	0	0	67,7	40,5	27,23	0,7	0,7	-
Итого:	8,6	0	350,85	355,94	343,33	355,47	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,6															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1366,342	57666,92	57402,48	56314,65	56816,18
23.07.2023	1374,942	58017,77	57758,42	56657,98	57171,65

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2023 7:41:40