

#90627#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 31, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233719
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,302	-0,009	97,74	98,03	95,6	96,11	-0,51	24	0	0	69,5	66	3,5	0,7	0,7	-
25.06.2024	0,272	-0,006	96,54	96,83	94,42	94,9	-0,48	24	0	0	69,6	66,4	3,24	0,7	0,7	-
26.06.2024	0,271	-0,006	96,2	96,49	94,09	94,55	-0,46	24	0	0	69,6	66,4	3,2	0,7	0,7	-
27.06.2024	0,233	-0,003	87,19	87,45	85,31	85,67	-0,36	24	0	0	69,6	66,6	3,02	0,7	0,7	-
28.06.2024	0,237	-0,002	83,83	84,06	82	82,38	-0,38	24	0	0	69,3	66,1	3,18	0,7	0,7	-
29.06.2024	0,24	-0,004	85,16	85,39	83,3	83,71	-0,41	24	0	0	69,4	66,2	3,21	0,7	0,7	-
30.06.2024	0,243	-0,003	85,91	86,16	84	84,48	-0,48	24	0	0	69,4	66,2	3,28	0,7	0,7	-
01.07.2024	0,229	-0,003	85,2	85,43	83,3	83,75	-0,45	24	0	0	69,5	66,4	3,1	0,7	0,7	-
02.07.2024	0,294	-0,003	87,75	87,98	85,83	86,26	-0,43	24	0	0	69,7	65,9	3,75	0,7	0,7	-
03.07.2024	0,279	-0,002	86,33	86,54	84,41	84,86	-0,45	24	0	0	69,4	65,7	3,69	0,7	0,7	-
04.07.2024	0,279	-0,004	87,78	88	85,85	86,3	-0,45	24	0	0	69,6	66	3,6	0,7	0,7	-
05.07.2024	0,264	-0,003	86,85	87,06	84,95	85,38	-0,43	24	0	0	69,3	65,8	3,44	0,7	0,7	-
06.07.2024	0,277	-0,001	88,58	88,81	86,66	87,1	-0,44	24	0	0	69,3	65,8	3,51	0,7	0,7	-
07.07.2024	0,276	-0,004	88,69	88,92	86,74	87,23	-0,49	24	0	0	69,6	66	3,54	0,7	0,7	-
08.07.2024	0,264	-0,001	95,27	95,55	93,28	93,65	-0,37	24	0	0	68,7	65,7	3,08	0,7	0,7	-
09.07.2024	0,275	-0,005	101,26	101,55	99,09	99,55	-0,46	24	0	0	69,7	66,6	3,08	0,7	0,7	-
10.07.2024	0,218	-0,007	99,24	99,54	97,08	97,58	-0,5	24	0	0	69,4	66,8	2,61	0,7	0,7	-
11.07.2024	0,238	-0,006	98,71	99,02	96,55	97,06	-0,51	24	0	0	69,5	66,7	2,83	0,7	0,7	-
12.07.2024	0,218	-0,007	97,87	98,2	95,73	96,26	-0,53	24	0	0	69,5	66,9	2,64	0,7	0,7	-
13.07.2024	0,241	-0,008	99,95	100,27	97,78	98,28	-0,5	24	0	0	69,4	66,6	2,82	0,7	0,7	-
14.07.2024	0,264	-0,01	99,44	99,73	97,27	97,81	-0,54	24	0	0	69,3	66,2	3,09	0,7	0,7	-
15.07.2024	0,233	-0,008	98,82	99,15	96,66	97,19	-0,53	24	0	0	69,5	66,7	2,79	0,7	0,7	-
16.07.2024	0,243	-0,009	97,91	98,23	95,77	96,31	-0,54	24	0	0	69,5	66,6	2,91	0,7	0,7	-
17.07.2024	0,236	-0,008	100,58	100,92	98,41	98,9	-0,49	24	0	0	69,6	66,8	2,73	0,7	0,7	-
18.07.2024	0,254	-0,006	100,6	100,93	98,48	98,98	-0,5	24	0	0	68,7	65,8	2,88	0,7	0,7	-
19.07.2024	0,241	-0,007	100,97	101,31	98,82	99,32	-0,5	24	0	0	69	66,3	2,75	0,7	0,7	-
20.07.2024	0,283	-0,001	102,68	102,99	100,49	100,88	-0,39	24	0	0	69,6	66,5	3,08	0,7	0,7	-
21.07.2024	0,223	-0,005	102,66	103,03	100,46	100,89	-0,43	24	0	0	69,7	67,2	2,51	0,7	0,7	-
22.07.2024	0,267	-0,005	102	102,33	99,82	100,28	-0,46	24	0	0	69,5	66,5	2,96	0,7	0,7	-
23.07.2024	0,215	-0,006	100,6	100,94	98,44	98,91	-0,47	24	0	0	69,4	66,9	2,51	0,7	0,7	-
Итого:	7,609	0	2842,31	2850,84	2780,59	2794,53	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,609															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2024	1822,605	83585,32	83196,77	81640,02	82273,63
23.07.2024	1830,214	86427,63	86047,61	84420,61	85068,16

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 7:32:04