

#28710#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 31, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233719
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,291	0	11,49	11,61	11,25	11,61	-0,36	24	0	0	67,8	40,6	27,19	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,302	0	11,92	12,04	11,68	12,04	-0,36	24	0	0	67,7	40,7	27,02	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,304	0	12,05	12,21	11,79	12,18	-0,39	24	0	0	67,9	40,8	27,13	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,318	0	12,5	12,66	12,23	12,63	-0,4	24	0	0	67,8	40,4	27,44	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,289	0	11,48	11,64	11,24	11,61	-0,37	24	0	0	67,7	40,7	27,01	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,269	0	11	11,14	10,76	11,14	-0,38	24	0	0	67,8	41,2	26,54	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,322	0	12,42	12,53	12,18	12,53	-0,35	24	0	0	67,9	40,3	27,66	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,289	0	11,79	11,93	11,53	11,91	-0,38	24	0	0	67,5	41,2	26,38	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,303	0	12,23	12,38	11,97	12,36	-0,39	24	0	0	67,9	41,3	26,57	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,018	0,011	3,22	2,95	3,21	2,95	0,26	24	0	0	36,1	36,3	-0,15	0,7	0,7	-
03.08.2023	0	0,024	2,65	2,05	2,65	2,05	0,6	24	0	0	22,7	28,1	-5,38	0,7	0,7	-
04.08.2023	0,001	0,007	1,93	1,47	1,93	1,47	0,46	24	0	0	21,4	24,9	-3,48	0,7	0,7	-
05.08.2023	0	0,001	1,79	1,39	1,79	1,39	0,4	24	0	0	21,1	24,4	-3,27	0,7	0,7	-
06.08.2023	0,002	0,003	1,54	1,17	1,54	1,17	0,37	24	0	0	21,2	24,3	-3,07	0,7	0,7	-
07.08.2023	0,151	0,002	8,46	8,09	8,33	8,07	0,26	24	0	0	54,9	37,9	16,96	0,7	0,7	-
08.08.2023	0,299	0,001	11,09	10,8	10,85	10,79	0,06	24	0	0	67,4	40	27,31	0,7	0,7	-
09.08.2023	0,277	0	10,59	10,54	10,34	10,53	-0,19	24	0	0	67,8	40,1	27,78	0,7	0,7	-
10.08.2023	0,275	0	10,62	10,59	10,37	10,58	-0,21	24	0	0	67,6	40,3	27,31	0,7	0,7	-
11.08.2023	0,316	0,001	12,19	12,14	11,94	12,12	-0,18	24	0	0	67,2	40	27,21	0,7	0,7	-
12.08.2023	0,271	0	11	10,96	10,76	10,96	-0,2	24	0	0	66,8	40,6	26,25	0,7	0,7	-
13.08.2023	0,272	0	10,72	10,72	10,48	10,71	-0,23	24	0	0	67,3	40,3	27,02	0,7	0,7	-
14.08.2023	0,268	0	10,45	10,47	10,21	10,46	-0,25	24	0	0	67,6	40,6	26,97	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,231	0	22,8	22,85	22,52	22,72	-0,2	24	0	0	49	38,3	10,71	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,264	0	11,31	11,31	11,07	11,3	-0,23	24	0	0	66,5	41,8	24,67	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,288	0	11,4	11,39	11,15	11,39	-0,24	24	0	0	68,1	41,5	26,59	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,278	0	11,42	11,47	11,16	11,46	-0,3	24	0	0	67,9	41,8	26,03	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,272	0	10,75	10,84	10,51	10,84	-0,33	24	0	0	69	41,7	27,33	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,237	0	9,72	9,88	9,48	9,88	-0,4	24	0	0	69,7	42,9	26,77	0,7	0,7	-
21.08.2023	0,259	0	10,75	10,99	10,51	10,99	-0,48	24	0	0	68,8	42,2	26,6	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,266	0	10,71	11	10,47	11	-0,53	24	0	0	69,3	41,6	27,7	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,255	0	11,36	11,64	11,12	11,62	-0,5	24	0	0	67,8	42,7	25,06	0,7	0,7	-
Итого:	7,187	0	313,35	312,85	307,02	312,46	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,187															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1374,942	58017,77	57758,42	56657,98	57171,65
23.08.2023	1382,129	58331,12	58071,27	56965	57484,11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 13:49:50