

#145194#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 31, Калининград
6837
5961
ВКТ-7
00233719
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,162	-0,1	86,69	88,4	84,77	86,67	-1,9	24	0	0	69,9	66,4	3,42	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,134	-0,104	87,94	89,7	85,96	87,87	-1,91	24	0	0	70,7	67,7	3,04	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,154	-0,099	86,88	88,61	84,96	86,88	-1,92	24	0	0	69,7	66,4	3,32	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,172	-0,102	87,15	88,88	85,23	87,14	-1,91	24	0	0	70,1	66,6	3,53	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,172	-0,093	84,7	86,37	82,88	84,62	-1,74	24	0	0	69,8	66,4	3,46	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,175	-0,101	93,66	95,41	91,59	93,5	-1,91	24	0	0	70,1	66,8	3,3	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,151	-0,101	99,22	101,11	97,07	99,02	-1,95	24	0	0	70	67,1	2,89	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,151	-0,112	100,38	102,42	98,2	100,28	-2,08	24	0	0	70,4	67,4	2,95	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,205	-0,052	49,27	50,43	48,21	49,52	-1,31	24	0	0	69,7	63,8	5,91	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,294	0	11,29	11,58	11,05	11,58	-0,53	24	0	0	68,9	40,4	28,51	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,239	0	10,14	10,41	9,9	10,41	-0,51	24	0	0	68,1	41,8	26,28	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,241	0	9,94	10,2	9,7	10,2	-0,5	24	0	0	68,8	41,9	26,96	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,256	0	10,25	10,51	10,01	10,51	-0,5	24	0	0	68,9	41,5	27,39	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,251	0	10,57	10,85	10,33	10,85	-0,52	24	0	0	68,4	42	26,42	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,246	0	10,45	10,75	10,21	10,75	-0,54	24	0	0	68,3	42	26,32	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,246	0	10,77	11,09	10,52	11,07	-0,55	24	0	0	68	42,6	25,43	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,241	0	10,43	10,75	10,19	10,75	-0,56	24	0	0	68,3	42,2	26,15	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,253	0	10,97	11,31	10,73	11,31	-0,58	24	0	0	67,8	41,8	25,98	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,246	-0,001	10,7	11,03	10,46	11,02	-0,56	24	0	0	68,1	42,2	25,93	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,267	0	11,49	11,83	11,24	11,81	-0,57	24	0	0	68	42	26	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,069	-0,01	18,74	19,1	18,49	18,9	-0,41	24	0	0	52,6	47,8	4,87	0,7	0,7	-
14.08.2025	0	0	0,59	0,45	0,59	0,45	0,14	24	0	0	23,7	23,6	0,05	0,7	0,7	-
15.08.2025	0	0	0,61	0,44	0,61	0,44	0,17	24	0	0	23,2	23,1	0,15	0,7	0,7	-
16.08.2025	0	0	0,62	0,43	0,62	0,43	0,19	24	0	0	22,6	22,7	-0,12	0,7	0,7	-
17.08.2025	0	0	0,6	0,43	0,6	0,43	0,17	24	0	0	22,2	22,2	-0,09	0,7	0,7	-
18.08.2025	0	0	0,6	0,42	0,6	0,42	0,18	24	0	0	21,7	21,9	-0,13	0,7	0,7	-
19.08.2025	0	0	0,58	0,42	0,58	0,42	0,16	24	0	0	21,4	21,5	-0,1	0,7	0,7	-
20.08.2025	0	0	0,58	0,42	0,58	0,42	0,16	24	0	0	21,1	21,1	0	0,7	0,7	-
21.08.2025	0	0	0,58	0,41	0,58	0,41	0,17	24	0	0	20,7	20,9	-0,16	0,7	0,7	-
22.08.2025	0	0	0,57	0,42	0,57	0,42	0,15	24	0	0	20,5	20,7	-0,17	0,7	0,7	-
23.08.2025	0	0	0,57	0,4	0,57	0,4	0,17	24	0	0	20,3	20,4	-0,11	0,7	0,7	-
Итого:	4,325	0	917,53	934,98	897,6000000000001	918,9	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,325															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	419,142	31554,94	31886,72	30834,89	31406,22
23.08.2025	423,467	32472,47	32821,7	31732,49	32325,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 16:13:35