

#34971#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 31, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233719
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,263	0	11,11	11,38	10,86	11,37	-0,51	24	0	0	67,7	41,6	26,15	0,7	0,7	-
25.08.2023	0,242	0	10,59	10,87	10,35	10,86	-0,51	24	0	0	67,2	41,9	25,37	0,7	0,7	-
26.08.2023	0,26	0	10,98	11,26	10,74	11,26	-0,52	24	0	0	67,9	41,7	26,13	0,7	0,7	-
27.08.2023	0,228	0	10,23	10,49	9,99	10,49	-0,5	24	0	0	68	43	25,02	0,7	0,7	-
28.08.2023	0,265	0	11,28	11,51	11,04	11,5	-0,46	24	0	0	68	42	25,94	0,7	0,7	-
29.08.2023	0,246	0	10,73	10,95	10,49	10,95	-0,46	24	0	0	67,7	42,5	25,15	0,7	0,7	-
30.08.2023	0,27	0	12,02	12,25	11,77	12,2	-0,43	24	0	0	66,4	41,9	24,48	0,7	0,7	-
31.08.2023	0,257	0	10,98	11,06	10,74	11,06	-0,32	24	0	0	67,4	42,2	25,2	0,7	0,7	-
01.09.2023	0,28	0	11,34	11,37	11,1	11,37	-0,27	24	0	0	67,8	41,7	26,12	0,7	0,7	-
02.09.2023	0,278	0	11,46	11,52	11,22	11,52	-0,3	24	0	0	67,6	41,5	26,06	0,7	0,7	-
03.09.2023	0,272	0	11,49	11,59	11,25	11,56	-0,31	24	0	0	67,6	42,1	25,47	0,7	0,7	-
04.09.2023	0,272	0	11,43	11,6	11,19	11,58	-0,39	24	0	0	67,8	42	25,75	0,7	0,7	-
05.09.2023	0,294	0	12,27	12,48	12	12,44	-0,44	24	0	0	67,8	41,9	25,92	0,7	0,7	-
06.09.2023	0,288	0	12,04	12,27	11,78	12,25	-0,47	24	0	0	68	41,8	26,16	0,7	0,7	-
07.09.2023	0,259	0	11,17	11,43	10,93	11,42	-0,49	24	0	0	67,8	42	25,72	0,7	0,7	-
08.09.2023	0,273	0	11,5	11,77	11,25	11,76	-0,51	24	0	0	67,8	41,7	26,1	0,7	0,7	-
09.09.2023	0,254	0	11,06	11,31	10,82	11,31	-0,49	24	0	0	67,8	42,5	25,34	0,7	0,7	-
10.09.2023	0,297	0	12,44	12,63	12,18	12,6	-0,42	24	0	0	67,7	41,8	25,89	0,7	0,7	-
11.09.2023	0,238	0	10,63	10,83	10,39	10,81	-0,42	24	0	0	67,7	43	24,7	0,7	0,7	-
12.09.2023	0,255	0	11,57	11,76	11,34	11,72	-0,38	24	0	0	66,6	42,7	23,95	0,7	0,7	-
13.09.2023	0,276	0	11,69	11,88	11,44	11,86	-0,42	24	0	0	67,9	42,4	25,51	0,7	0,7	-
14.09.2023	0,246	0	10,94	11,17	10,7	11,17	-0,47	24	0	0	67,7	42,6	25,03	0,7	0,7	-
15.09.2023	0,263	-0,001	11,35	11,64	11,1	11,62	-0,52	24	0	0	67,7	42	25,65	0,7	0,7	-
16.09.2023	0,295	0	12,21	12,47	11,95	12,44	-0,49	24	0	0	67,8	41,4	26,43	0,7	0,7	-
17.09.2023	0,264	0	11,23	11,51	10,99	11,5	-0,51	24	0	0	67,8	41,8	26	0,7	0,7	-
18.09.2023	0,301	0	12,5	12,71	12,23	12,66	-0,43	24	0	0	67,8	41,6	26,11	0,7	0,7	-
19.09.2023	0,274	0	11,76	11,97	11,5	11,95	-0,45	24	0	0	67,7	42,1	25,65	0,7	0,7	-
20.09.2023	0,282	0	11,71	11,92	11,47	11,91	-0,44	24	0	0	67,7	41,4	26,24	0,7	0,7	-
21.09.2023	0,273	0	11,44	11,63	11,2	11,61	-0,41	24	0	0	67,9	41,9	26	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,282	0	11,82	12	11,58	11,97	-0,39	24	0	0	67,8	42,2	25,66	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,277	0	11,66	11,85	11,4	11,83	-0,43	24	0	0	67,9	42	25,93	0,7	0,7	-
Итого:	8,324	0	354,63	361,08	346,99	360,55	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,324															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	1382,129	58331,12	58071,27	56965	57484,11
23.09.2023	1390,453	58685,75	58432,35	57311,99	57844,66

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:47:43