

#148630#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Сергеева 31, Калининград
6837
5961
ВКТ-7
00233719
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0	0	0,58	0,41	0,58	0,41	0,17	24	0	0	19,9	20	-0,09	0,7	0,7	-
25.08.2025	0	0	0,57	0,4	0,57	0,4	0,17	24	0	0	19,5	19,7	-0,2	0,7	0,7	-
26.08.2025	0	0	0,57	0,41	0,57	0,41	0,16	24	0	0	19,2	19,4	-0,13	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,135	0	4,76	4,65	4,68	4,65	0,03	24	0	0	63,8	34,6	29,21	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,264	0	9,5	9,49	9,27	9,49	-0,22	24	0	0	67,2	37,9	29,39	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,279	0	9,65	9,64	9,43	9,64	-0,21	24	0	0	67,8	37,5	30,37	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,276	0	9,45	9,42	9,23	9,42	-0,19	24	0	0	67,9	37,5	30,47	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,316	0	10,5	10,48	10,26	10,48	-0,22	24	0	0	68,2	36,7	31,49	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,258	0	9,06	9,06	8,85	9,06	-0,21	24	0	0	67,9	37,8	30,04	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,258	0	9,33	9,35	9,11	9,35	-0,24	24	0	0	67,6	37,9	29,63	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,269	0	9,4	9,44	9,17	9,44	-0,27	24	0	0	68	37,6	30,49	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,239	0	9,56	9,68	9,34	9,68	-0,34	24	0	0	65,9	38,9	27,03	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,231	0	9,37	9,48	9,15	9,48	-0,33	24	0	0	65,6	38,8	26,74	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,245	0	9,67	9,8	9,46	9,8	-0,34	24	0	0	65,6	38,4	27,24	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,25	0	9,99	10,12	9,78	10,12	-0,34	24	0	0	65,4	38,4	26,93	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,077	0	7,81	7,81	7,75	7,79	-0,04	24	0	0	50,1	41,3	8,85	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,251	0	9,98	10,14	9,76	10,14	-0,38	24	0	0	65,4	38,3	27,08	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,247	0	9,86	10,01	9,63	10,01	-0,38	24	0	0	65,7	38,3	27,41	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,27	0	10,89	11,03	10,67	11,03	-0,36	24	0	0	65,3	38,6	26,7	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,243	0	9,92	10,06	9,71	10,06	-0,35	24	0	0	65,3	38,6	26,68	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,271	0	10,6	10,73	10,38	10,73	-0,35	24	0	0	65,6	38,2	27,41	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,261	0	10,5	10,66	10,28	10,65	-0,37	24	0	0	65,3	38,5	26,8	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,255	0	10,37	10,52	10,17	10,52	-0,35	24	0	0	65,2	38,6	26,62	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,27	0	10,69	10,87	10,49	10,87	-0,38	24	0	0	65,3	38,2	27,1	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,246	0	10,04	10,24	9,83	10,24	-0,41	24	0	0	65	38,2	26,8	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,253	0	9,95	10,17	9,74	10,17	-0,43	24	0	0	65,9	38	27,94	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,283	0	10,57	10,81	10,33	10,81	-0,48	24	0	0	66,4	37,3	29,12	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,252	0	9,01	9,08	8,8	9,08	-0,28	24	0	0	67,6	37,7	29,96	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,261	0	9,14	9,26	8,95	9,26	-0,31	24	0	0	67,8	37,5	30,33	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,236	0	9,03	9,34	8,8	9,34	-0,54	24	0	0	67,2	37,9	29,34	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,241	-0,001	9,03	9,42	8,83	9,42	-0,59	24	0	0	67,6	37,8	29,79	0,7	0,7	-
Итого:	6,937	0	269,35	271,98	263,57	271,95	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,937															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	423,467	32472,47	32821,7	31732,49	32325,12
23.09.2025	430,404	32741,82	33093,68	31996,06	32597,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 9:29:54