

#99083#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 31, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 5961  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00233719  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2024	0,228	-0,105	97,93	99,72	95,82	97,78	-1,96	24	0	0	69,2	65,5	3,73	0,7	0,7	-
02.10.2024	0,187	-0,12	114,95	117,04	112,5	114,69	-2,19	24	0	0	69,1	66,1	2,97	0,7	0,7	-
03.10.2024	0,23	-0,12	110,38	112,37	107,98	110,15	-2,17	24	0	0	69,6	66,1	3,44	0,7	0,7	-
04.10.2024	0,19	-0,122	108,96	110,91	106,58	108,75	-2,17	24	0	0	69,3	66,1	3,14	0,7	0,7	-
05.10.2024	0,185	-0,12	108,91	110,89	106,51	108,67	-2,16	24	0	0	69,7	66,6	3,1	0,7	0,7	-
06.10.2024	0,207	-0,118	108,49	110,42	106,14	108,26	-2,12	24	0	0	69,1	65,9	3,26	0,7	0,7	-
07.10.2024	0,24	-0,121	112,56	114,57	110,12	112,3	-2,18	24	0	0	69,4	66	3,46	0,7	0,7	-
08.10.2024	1,332	-0,118	127,14	128,9	124,4	126,89	-2,49	24	0	0	69,6	57,7	11,85	0,7	0,7	-
09.10.2024	2,057	-0,114	131,81	133,31	128,93	131,53	-2,6	24	0	0	70,2	53,1	17,03	0,7	0,7	-
10.10.2024	1,956	-0,112	126,64	128,14	123,86	126,47	-2,61	24	0	0	70	53	16,93	0,7	0,7	-
11.10.2024	1,941	-0,106	121,89	123,31	119,23	121,72	-2,49	24	0	0	70	52,6	17,4	0,7	0,7	-
12.10.2024	1,957	-0,104	118,28	119,57	115,64	118,08	-2,44	24	0	0	70,5	52,4	18,06	0,7	0,7	-
13.10.2024	1,954	-0,096	116,2	117,4	113,62	115,96	-2,34	24	0	0	70	51,7	18,28	0,7	0,7	-
14.10.2024	1,959	-0,091	113,34	114,47	110,83	113,02	-2,19	24	0	0	70,4	51,7	18,71	0,7	0,7	-
15.10.2024	1,992	-0,088	111,83	112,93	109,37	111,5	-2,13	24	0	0	70,7	51,5	19,23	0,7	0,7	-
16.10.2024	1,97	-0,089	110,06	111,08	107,58	109,7	-2,12	24	0	0	70,7	51,3	19,34	0,7	0,7	-
17.10.2024	1,977	-0,087	111,66	112,66	109,17	111,25	-2,08	24	0	0	70,6	51,5	19,1	0,7	0,7	-
18.10.2024	1,971	-0,085	113,85	114,85	111,32	113,44	-2,12	24	0	0	70,4	51,7	18,7	0,7	0,7	-
19.10.2024	1,98	-0,086	114,48	115,48	111,95	114,04	-2,09	24	0	0	70,4	51,7	18,67	0,7	0,7	-
20.10.2024	1,947	-0,09	113,7	114,72	111,15	113,29	-2,14	24	0	0	70,5	51,9	18,56	0,7	0,7	-
21.10.2024	1,932	-0,09	114,13	115,16	111,6	113,72	-2,12	24	0	0	70,4	52	18,33	0,7	0,7	-
22.10.2024	1,928	-0,093	115,88	116,91	113,28	115,46	-2,18	24	0	0	70,3	52,3	18,03	0,7	0,7	-
23.10.2024	1,939	-0,09	115,16	116,24	112,65	114,8	-2,15	24	0	0	70	51,8	18,23	0,7	0,7	-
Итого:	32,259	0	2638,23	2671,05	2580,23	2631,47	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,259															

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2024	3,669	2061,84	2100,61	2016,49	2059,01
23.10.2024	35,928	4700,07	4771,66	4596,72	4690,48

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2024 8:01:17