

#11544#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2022 по 23.11.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 31, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 5961
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233719
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2022 | 1,844 | -0,006 | 91,81 | 91,6 | 89,9 | 90,64 | -0,74 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 46,9 | 20,91 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.10.2022 | 1,803 | -0,014 | 94,41 | 94,31 | 92,45 | 93,35 | -0,9 | 24 | 0 | 0 | 68 | 48 | 20,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.10.2022 | 1,817 | -0,012 | 97,78 | 97,73 | 95,79 | 96,67 | -0,88 | 24 | 0 | 0 | 68 | 48,6 | 19,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.10.2022 | 1,794 | -0,011 | 97 | 96,93 | 95,01 | 95,82 | -0,81 | 24 | 0 | 0 | 68 | 48,7 | 19,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.10.2022 | 1,783 | -0,011 | 98,48 | 98,4 | 96,45 | 97,27 | -0,82 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 49 | 18,94 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.10.2022 | 1,779 | -0,008 | 97,5 | 97,39 | 95,52 | 96,3 | -0,78 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 48,8 | 19,05 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.10.2022 | 1,785 | -0,008 | 98,1 | 97,96 | 96,11 | 96,85 | -0,74 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 48,8 | 18,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.10.2022 | 1,774 | -0,011 | 100,91 | 100,79 | 98,83 | 99,6 | -0,77 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 49,5 | 18,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.10.2022 | 1,78 | -0,015 | 101,03 | 100,9 | 98,87 | 99,7 | -0,83 | 24 | 0 | 0 | 68 | 49,5 | 18,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.10.2022 | 1,786 | -0,012 | 101,11 | 100,95 | 98,96 | 99,75 | -0,79 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 49,4 | 18,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.10.2022 | 1,796 | -0,011 | 99,37 | 99,19 | 97,24 | 98 | -0,76 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 49,4 | 18,87 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.11.2022 | 1,788 | -0,006 | 98,8 | 98,64 | 96,74 | 97,45 | -0,71 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 49 | 18,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.11.2022 | 1,759 | -0,011 | 99,49 | 99,34 | 97,43 | 98,16 | -0,73 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 49,3 | 18,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.11.2022 | 1,827 | -0,004 | 99,29 | 99,07 | 97,22 | 97,95 | -0,73 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 48,7 | 19,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.11.2022 | 1,816 | -0,008 | 95,45 | 95,24 | 93,45 | 94,24 | -0,79 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 47,8 | 19,87 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.11.2022 | 1,799 | -0,009 | 94,69 | 94,5 | 92,75 | 93,54 | -0,79 | 24 | 0 | 0 | 67,9 | 48,1 | 19,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.11.2022 | 1,829 | -0,008 | 94,05 | 93,85 | 92,12 | 92,89 | -0,77 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 47,5 | 20,29 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.11.2022 | 1,831 | -0,005 | 92,5 | 92,27 | 90,58 | 91,31 | -0,73 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 47,2 | 20,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.11.2022 | 1,83 | -0,008 | 96,96 | 96,73 | 94,89 | 95,66 | -0,77 | 24 | 0 | 0 | 68,3 | 48,5 | 19,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.11.2022 | 1,87 | -0,006 | 99,35 | 99,09 | 97,27 | 97,97 | -0,7 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 48,5 | 19,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.11.2022 | 1,808 | -0,005 | 96,69 | 96,45 | 94,69 | 95,4 | -0,71 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 48,6 | 19,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.11.2022 | 1,812 | -0,007 | 96,41 | 96,15 | 94,45 | 95,18 | -0,73 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 48,2 | 19,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.11.2022 | 1,838 | -0,003 | 99,07 | 98,79 | 97,05 | 97,69 | -0,64 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 48,4 | 19,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.11.2022 | 1,823 | -0,001 | 99,34 | 99,05 | 97,32 | 97,92 | -0,6 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 48,7 | 19,06 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.11.2022 | 1,8 | -0,001 | 96,08 | 95,78 | 94,13 | 94,76 | -0,63 | 24 | 0 | 0 | 67,7 | 48,2 | 19,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.11.2022 | 1,821 | -0,003 | 94,67 | 94,36 | 92,74 | 93,4 | -0,66 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 47,8 | 19,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.11.2022 | 1,928 | -0,003 | 87,13 | 86,73 | 85,2 | 85,83 | -0,63 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 46,9 | 22,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.11.2022 | 2,155 | -0,006 | 86,11 | 85,52 | 83,97 | 84,58 | -0,61 | 24 | 0 | 0 | 75 | 49 | 26,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.11.2022 | 2,232 | -0,004 | 82,68 | 82,02 | 80,51 | 81,11 | -0,6 | 24 | 0 | 0 | 76,9 | 48,8 | 28,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.11.2022 | 2,247 | -0,002 | 77,92 | 77,3 | 75,82 | 76,48 | -0,66 | 24 | 0 | 0 | 77,9 | 47,8 | 30,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.11.2022 | 2,36 | -0,008 | 81,72 | 81,03 | 79,47 | 80,11 | -0,64 | 24 | 0 | 0 | 79,4 | 49,3 | 30,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.11.2022 | 2,356 | -0,009 | 84,19 | 83,52 | 81,91 | 82,54 | -0,63 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 49,8 | 29,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.11.2022 | 2,293 | -0,009 | 86,91 | 86,29 | 84,64 | 85,33 | -0,69 | 24 | 0 | 0 | 77 | 49,4 | 27,51 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.11.2022 | 2,355 | -0,009 | 86,16 | 85,5 | 83,85 | 84,52 | -0,67 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 49,8 | 28,51 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 64,918 | 0 | 3203,16 | 3193,37 | 3133,33 | 3157,97 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 64,918 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 816
Период нормальной работы системы, ч 816

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 20.10.2022 | 964,373 | 40140,84 | 39969,21 | 39201,15 | 39571,68 |
| 23.11.2022 | 1029,291 | 43344 | 43162,58 | 42334,48 | 42729,65 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2022 8:17:27