

#116627#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7042
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233726
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,797	-0,055	124,83	125,11	121,81	123,17	-1,36	24	0	0	73,6	58,2	15,37	0,6	0,4	-
25.01.2025	1,648	-0,058	126,42	126,89	123,51	124,95	-1,44	24	0	0	71,4	57,4	13,99	0,6	0,4	-
26.01.2025	1,681	-0,028	123,56	123,6	120,92	121,86	-0,94	24	0	0	68,9	54,7	14,28	0,6	0,4	-
27.01.2025	1,596	-0,027	122,03	122,05	119,35	120,27	-0,92	24	0	0	69,8	56	13,77	0,6	0,4	-
28.01.2025	1,446	-0,024	120,52	120,59	117,93	118,79	-0,86	24	0	0	69,4	56,7	12,64	0,6	0,4	-
29.01.2025	1,488	-0,029	121,44	121,47	118,8	119,69	-0,89	24	0	0	69,1	56,2	12,92	0,6	0,4	-
30.01.2025	1,501	-0,033	120,47	120,64	117,85	118,86	-1,01	24	0	0	69,4	56,2	13,18	0,6	0,4	-
31.01.2025	1,725	-0,046	124,98	125,24	122,2	123,46	-1,26	24	0	0	70,6	55,9	14,67	0,6	0,4	-
01.02.2025	1,899	-0,044	127,55	127,7	124,59	125,77	-1,18	24	0	0	72,5	56,8	15,74	0,6	0,4	-
02.02.2025	2,033	-0,057	128,99	129,24	125,82	127,21	-1,39	24	0	0	75,1	58,4	16,76	0,6	0,4	-
03.02.2025	2,061	-0,057	128,48	128,61	125,24	126,57	-1,33	24	0	0	75,6	58,6	17,04	0,6	0,4	-
04.02.2025	1,919	-0,048	125,22	125,34	122,17	123,4	-1,23	24	0	0	74	57,7	16,24	0,6	0,4	-
05.02.2025	2,042	-0,036	126,83	126,74	123,75	124,82	-1,07	24	0	0	73,9	56,9	16,94	0,6	0,4	-
06.02.2025	1,802	-0,027	124,55	124,48	121,65	122,58	-0,93	24	0	0	72,2	57	15,21	0,6	0,4	-
07.02.2025	1,977	-0,048	127,94	127,97	124,73	125,96	-1,23	24	0	0	74,9	58,5	16,39	0,6	0,4	-
08.02.2025	2,362	-0,069	134	134,06	130,26	131,79	-1,53	24	0	0	79,7	60,9	18,81	0,6	0,4	-
09.02.2025	2,519	-0,067	134,98	134,89	131,06	132,51	-1,45	24	0	0	81,8	62	19,86	0,6	0,4	-
10.02.2025	2,671	-0,05	138,03	137,59	133,92	135,13	-1,21	24	0	0	83	62,5	20,48	0,6	0,4	-
11.02.2025	2,718	-0,068	136,81	136,57	132,73	134,2	-1,47	24	0	0	82,7	61,6	21,1	0,6	0,4	-
12.02.2025	2,559	-0,074	135,74	135,77	131,75	133,34	-1,59	24	0	0	82,6	62,4	20,12	0,6	0,4	-
13.02.2025	2,454	-0,042	125,2	124,78	121,58	122,63	-1,05	24	0	0	81,9	61,2	20,65	0,6	0,4	-
14.02.2025	2,443	-0,021	117,88	117,15	114,47	115,22	-0,75	24	0	0	81,1	59,4	21,68	0,6	0,4	-
15.02.2025	2,467	-0,024	116,78	116,18	113,45	114,28	-0,83	24	0	0	81,2	59	22,13	0,6	0,4	-
16.02.2025	2,49	-0,027	114,08	113,36	110,72	111,51	-0,79	24	0	0	82,1	59,2	22,86	0,6	0,4	-
17.02.2025	2,324	-0,028	112,66	112,16	109,46	110,35	-0,89	24	0	0	80,8	59,2	21,65	0,6	0,4	-
18.02.2025	2,349	-0,029	114,49	113,95	111,3	112,16	-0,86	24	0	0	79,9	58,4	21,51	0,6	0,4	-
19.02.2025	2,278	-0,025	117,7	117,2	114,44	115,29	-0,85	24	0	0	79,7	59,4	20,3	0,6	0,4	-
20.02.2025	2,476	-0,025	115,13	114,45	111,74	112,54	-0,8	24	0	0	82,3	59,8	22,53	0,6	0,4	-
21.02.2025	2,349	-0,018	114,34	113,69	111,14	111,85	-0,71	24	0	0	80,7	59,2	21,44	0,6	0,4	-
22.02.2025	2,168	-0,013	114,68	114,06	111,65	112,29	-0,64	24	0	0	77,3	57,6	19,72	0,6	0,4	-
23.02.2025	2,219	-0,003	111,41	110,42	108,59	108,85	-0,26	24	0	0	75,4	54,9	20,52	0,6	0,4	-
Итого:	65,461	0	3827,72	3821,95	3728,58	3761,3	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,461															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	221,292	17986,43	17831,52	17573,9	17541,53
23.02.2025	286,753	21814,15	21653,47	21302,48	21302,83

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2025 12:35:06