

#75711#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7042
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233726
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	1,451	0,004	69,22	68,46	67,73	67,68	0,05	24	0	0	69,3	47,9	21,37	0,6	0,4	-
25.02.2024	1,535	0,004	69,67	68,84	68,19	68,13	0,06	24	0	0	69,4	46,9	22,46	0,6	0,4	-
26.02.2024	1,451	0,012	71,07	70,11	69,53	69,3	0,23	24	0	0	69,4	48,7	20,68	0,6	0,4	-
27.02.2024	1,421	0,01	69,43	68,45	67,99	67,69	0,3	24	0	0	68,8	48,1	20,67	0,6	0,4	-
28.02.2024	1,429	0,015	68,33	67,32	66,9	66,57	0,33	24	0	0	68,7	47,6	21,1	0,6	0,4	-
29.02.2024	1,503	0,014	69,68	68,59	68,13	67,84	0,29	24	0	0	69,9	48	21,84	0,6	0,4	-
01.03.2024	1,431	0,01	72,58	71,62	71	70,79	0,21	24	0	0	69,4	49,4	19,97	0,6	0,4	-
02.03.2024	1,446	0,013	70,71	69,68	69,19	68,88	0,31	24	0	0	68,8	48,1	20,64	0,6	0,4	-
03.03.2024	1,477	0,02	70,39	69,24	68,91	68,48	0,43	24	0	0	68,8	47,7	21,12	0,6	0,4	-
04.03.2024	1,526	0,021	68,17	66,87	66,68	66,16	0,52	24	0	0	69,5	47	22,49	0,6	0,4	-
05.03.2024	1,538	0,018	68,55	67,36	67,01	66,6	0,41	24	0	0	70,8	48,2	22,64	0,6	0,4	-
06.03.2024	1,554	0,013	68,89	67,79	67,31	67,03	0,28	24	0	0	71,6	48,7	22,86	0,6	0,4	-
07.03.2024	1,664	0,017	70,85	69,74	69,11	68,86	0,25	24	0	0	75	51,2	23,86	0,6	0,4	-
08.03.2024	1,597	0,004	68,92	68,02	67,22	67,22	0	24	0	0	74,3	50,6	23,73	0,6	0,4	-
09.03.2024	1,738	0,007	69,45	68,41	67,68	67,59	0,09	24	0	0	76,1	50,5	25,58	0,6	0,4	-
10.03.2024	1,669	0,009	69	67,95	67,33	67,16	0,17	24	0	0	74,7	50,1	24,66	0,6	0,4	-
11.03.2024	1,603	0,01	70,16	69,06	68,49	68,27	0,22	24	0	0	73	49,8	23,24	0,6	0,4	-
12.03.2024	1,556	0,012	69,61	68,45	67,98	67,7	0,28	24	0	0	71,6	48,9	22,69	0,6	0,4	-
13.03.2024	1,524	0,024	70,07	68,81	68,55	68,04	0,51	24	0	0	70,1	48,3	21,83	0,6	0,4	-
14.03.2024	1,507	0,014	72,17	71,04	70,62	70,26	0,36	24	0	0	69,1	48,1	21,02	0,6	0,4	-
15.03.2024	1,48	0,019	73,78	72,57	72,15	71,73	0,42	24	0	0	69,3	49,1	20,21	0,6	0,4	-
16.03.2024	1,46	0,025	73,52	72,27	71,92	71,43	0,49	24	0	0	69,3	49,3	19,96	0,6	0,4	-
17.03.2024	1,552	0,025	68,39	67,09	66,86	66,35	0,51	24	0	0	71,3	48,4	22,83	0,6	0,4	-
18.03.2024	1,619	0,022	70,84	69,55	69,1	68,7	0,4	24	0	0	74,2	51,1	23,14	0,6	0,4	-
19.03.2024	1,613	0,016	70,56	69,41	68,88	68,58	0,3	24	0	0	73,8	50,6	23,19	0,6	0,4	-
20.03.2024	1,573	0,016	71,55	70,38	69,87	69,56	0,31	24	0	0	72,4	50,1	22,28	0,6	0,4	-
21.03.2024	1,486	0,023	70,12	68,89	68,61	68,11	0,5	24	0	0	69,5	48,2	21,28	0,6	0,4	-
22.03.2024	1,434	0,023	70,38	69,15	68,89	68,36	0,53	24	0	0	69,4	49	20,42	0,6	0,4	-
23.03.2024	1,453	0,023	70,19	68,91	68,69	68,14	0,55	24	0	0	68,7	48	20,75	0,6	0,4	-
Итого:	44,29	0	2036,25	2004,03	1990,52	1981,21	0	696			0	0	0	0	0	0
Гкал	44,29															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	216,595	9806,66	9788,66	9567,42	9669,04
23.03.2024	260,885	11842,91	11792,69	11557,94	11650,25

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 16:51:41