

#11500#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7042
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233726
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	1,472	-0,001	110,01	109,56	107,37	107,76	-0,39	24	0	0	73,4	59,6	13,85	0,6	0,4	3,9
25.03.2022	1,373	-0,001	106,98	106,6	104,48	104,84	-0,36	24	0	0	73	59,7	13,3	0,6	0,4	7
26.03.2022	1,4	-0,008	108,6	108,31	106,03	106,56	-0,53	24	0	0	73	59,5	13,45	0,6	0,4	6,2
27.03.2022	1,537	-0,003	111,93	111,47	109,28	109,7	-0,42	24	0	0	72,9	58,6	14,28	0,6	0,4	5,2
28.03.2022	1,392	-0,002	107,47	107	104,92	105,24	-0,32	24	0	0	73,3	59,9	13,38	0,6	0,4	7
29.03.2022	1,562	0	110,61	109,98	107,96	108,22	-0,26	24	0	0	73,5	58,9	14,59	0,6	0,4	4
30.03.2022	1,915	-0,013	123,82	123,27	120,7	121,3	-0,6	24	0	0	75,3	59,1	16,14	0,6	0,4	0,2
31.03.2022	1,781	-0,01	117,24	116,72	114,19	114,69	-0,5	22	2	1	76,9	61,1	15,83	0,6	0,4	-
01.04.2022	1,829	-0,041	122,51	122,48	119,32	120,37	-1,05	24	0	0	76,7	60,9	15,8	0,6	0,4	-
02.04.2022	1,783	-0,032	122,12	121,96	118,99	119,89	-0,9	24	0	0	76	60,6	15,39	0,6	0,4	-
03.04.2022	1,796	-0,01	122,05	121,57	118,94	119,47	-0,53	24	0	0	76	60,6	15,32	0,6	0,4	-
04.04.2022	1,753	-0,023	115,89	115,68	112,99	113,82	-0,83	24	0	0	74,8	58,9	15,93	0,6	0,4	-
05.04.2022	1,716	-0,024	116,21	116,05	113,4	114,22	-0,82	24	0	0	73,6	58,1	15,52	0,6	0,4	-
06.04.2022	1,6	-0,004	115,57	115,09	112,83	113,24	-0,41	24	0	0	73	58,6	14,36	0,6	0,4	-
07.04.2022	1,114	-0,001	104,71	104,38	102,18	102,5	-0,32	24	0	0	73,6	62,5	11,05	0,6	0,4	-
08.04.2022	1,402	0	109,87	109,46	107,29	107,69	-0,4	24	0	0	72,7	59,5	13,24	0,6	0,4	-
09.04.2022	1,557	-0,007	113,08	112,66	110,38	110,82	-0,44	24	0	0	73,4	59,2	14,3	0,6	0,4	-
10.04.2022	1,493	-0,008	113,64	113,27	110,96	111,42	-0,46	24	0	0	73	59,3	13,65	0,6	0,4	-
11.04.2022	1,543	-0,014	114,82	114,55	112,06	112,68	-0,62	24	0	0	73,4	59,3	14,07	0,6	0,4	-
12.04.2022	1,438	-0,007	115,6	115,29	112,84	113,33	-0,49	24	0	0	73,4	60,4	12,97	0,6	0,4	-
13.04.2022	1,355	-0,01	110,58	110,33	107,96	108,47	-0,51	24	0	0	73,2	60,4	12,8	0,6	0,4	-
14.04.2022	1,07	-0,006	102,62	102,44	100,18	100,6	-0,42	24	0	0	73,4	62,5	10,9	0,6	0,4	-
15.04.2022	1,424	-0,001	113,13	112,67	110,42	110,75	-0,33	24	0	0	73,5	60,5	13,02	0,6	0,4	-
16.04.2022	1,51	-0,008	116,32	115,95	113,56	114,06	-0,5	24	0	0	72,8	59,3	13,5	0,6	0,4	-
17.04.2022	1,517	-0,006	116,23	115,8	113,47	113,89	-0,42	24	0	0	73,2	59,7	13,54	0,6	0,4	-
18.04.2022	1,382	-0,011	112,79	112,53	110,14	110,67	-0,53	24	0	0	72,9	60,1	12,81	0,6	0,4	-
19.04.2022	1,264	-0,012	108,04	107,82	105,44	105,94	-0,5	24	0	0	73,2	61	12,21	0,6	0,4	-
20.04.2022	1,091	-0,002	101,83	101,5	99,4	99,7	-0,3	24	0	0	73,3	62,2	11,12	0,6	0,4	-
21.04.2022	0,991	-0,012	101,07	101,04	98,64	99,22	-0,58	24	0	0	73,3	62,9	10,37	0,6	0,4	-
22.04.2022	1,053	-0,031	105,29	105,54	102,78	103,64	-0,86	24	0	0	73,2	62,5	10,75	0,6	0,4	-
23.04.2022	1,064	-0,034	106,94	107,24	104,36	105,3	-0,94	24	0	0	73,5	62,8	10,76	0,6	0,4	-
Итого:	45,177	0	3477,57	3468,21	3393,46	3410	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,177															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	679,468	56057,05	56440,55	54701,64	55486,96
23.04.2022	724,645	59534,62	59908,76	58095,1	58896,96

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2022 8:07:57