

# #11507#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7042  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00233726  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,093	0,057	68,9	67,31	67,34	66,32	1,02	24	0	0	71	55,6	15,35	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	1,207	0,059	70,95	69,29	69,33	68,27	1,06	24	0	0	71,3	54,8	16,54	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	1,474	0,056	79,45	77,61	77,61	76,58	1,03	24	0	0	71,5	53,2	18,26	0,6	0,4	6
27.03.2023	1,867	0,05	89,45	87,54	87,07	86,21	0,86	24	0	0	77,7	56,9	20,87	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	1,864	0,036	88,6	86,95	86,24	85,65	0,59	24	0	0	78	56,8	21,16	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	1,34	0,043	75,01	73,53	73,28	72,52	0,76	24	0	0	71,7	54	17,71	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	1,078	0,05	67,83	66,36	66,26	65,4	0,86	24	0	0	71,2	55,6	15,5	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	1,203	0,052	70,83	69,25	69,23	68,31	0,92	24	0	0	70,7	54,1	16,62	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	1,609	0,047	81,31	79,56	79,42	78,52	0,9	24	0	0	72,7	53	19,64	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	1,675	0,05	82,19	80,32	80,19	79,26	0,93	24	0	0	73,5	53,2	20,24	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	1,759	0,046	85,42	83,64	83,27	82,44	0,83	24	0	0	75,3	54,8	20,53	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	1,463	0,049	72,73	71,06	70,95	70,07	0,88	23	1	1	74,6	54,7	19,91	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	1,451	0,046	72,33	70,65	70,59	69,68	0,91	23	1	1	73,6	53,8	19,84	0,6	0,4	1
06.04.2023	1,448	0,058	76,5	74,7	74,78	73,71	1,07	24	0	0	71,1	52,5	18,59	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	1,372	0,057	81,46	79,74	79,66	78,64	1,02	24	0	0	70,6	54,2	16,47	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	1,426	0,056	81,15	79,35	79,35	78,27	1,08	24	0	0	70,6	53,4	17,24	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	1,431	0,057	77,98	76,22	76,24	75,18	1,06	23	1	1	71,2	53,2	17,99	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	1,417	0,049	84,39	82,77	82,5	81,63	0,87	24	0	0	71	54,4	16,6	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	1,444	0,045	85,56	84,02	83,61	82,86	0,75	24	0	0	71,1	54,3	16,73	0,6	0,4	10
12.04.2023	1,336	0,055	76,79	75,04	75,07	74,05	1,02	24	0	0	70,4	53,3	17,04	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	1,406	0,055	77,67	75,93	75,91	74,91	1	24	0	0	71,4	53,6	17,76	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	1,333	0,055	77,18	75,5	75,47	74,48	0,99	24	0	0	70,8	53,9	16,92	0,6	0,4	11
15.04.2023	1,392	0,056	75,16	73,47	73,48	72,5	0,98	24	0	0	71,2	52,9	18,22	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	1,344	0,052	74,36	72,63	72,68	71,69	0,99	24	0	0	70,8	53	17,78	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	1,441	0,049	77,95	76,27	76,2	75,25	0,95	24	0	0	71,3	53,1	18,22	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	1,366	0,055	75,77	74,08	74,09	73,09	1	24	0	0	70,9	53,2	17,7	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	1,311	0,059	67,94	66,15	66,46	65,31	1,15	24	0	0	70,8	52	18,81	0,6	0,4	-
20.04.2023	0,461	0,055	57,04	55,98	55,83	54,94	0,89	24	0	0	70,1	62,9	7,18	0,6	0,4	-
21.04.2023	0,453	0,054	49,87	48,78	48,81	47,94	0,87	24	0	0	68,7	60,6	8,17	0,6	0,4	-
22.04.2023	0,422	0,055	51,44	50,35	50,33	49,46	0,87	24	0	0	69	61,7	7,28	0,6	0,4	-
23.04.2023	0,469	0,045	47,06	45,96	45,99	45,21	0,78	24	0	1	69,1	60	9,12	0,6	0,4	-
Итого:	40,355	0	2300,27	2250,01	2247,24	2218,35	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,355															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 741

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	1117,155	87163,67	87145,5	85072,02	85698,05
23.04.2023	1157,51	89463,94	89395,51	87319,26	87916,4

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.04.2023 7:33:56