

#126353#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Пролетарская 37-39, Калининград

4402

7042

ВКТ-7

00233726

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,659	0,022	102,96	101,74	100,75	100,39	0,36	24	0	0	69,8	53,6	16,24	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	1,572	0,032	100,36	99,01	98,2	97,67	0,53	24	0	0	69,5	53,8	15,7	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	1,653	0,027	101,28	99,96	99,09	98,63	0,46	24	0	0	69,3	52,9	16,41	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	1,628	0,022	100,55	99,31	98,37	98,05	0,32	24	0	0	69,2	52,8	16,36	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	1,38	0,021	100,82	99,75	98,59	98,31	0,28	24	0	0	69,6	55,8	13,78	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	1,299	0,023	99,64	98,58	97,5	97,12	0,38	24	0	0	69,2	56,1	13,04	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	1,53	0,016	102,27	101,24	100,05	99,84	0,21	24	0	0	69,6	54,4	15,17	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	1,566	0,019	101,2	100,1	98,99	98,72	0,27	24	0	0	69,5	53,9	15,65	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	1,705	0,019	103,95	102,75	101,72	101,39	0,33	24	0	0	69,7	53,1	16,57	0,6	0,4	-
02.04.2025	1,502	0,017	103,62	102,59	101,37	101,14	0,23	24	0	0	69,6	54,9	14,63	0,6	0,4	-
03.04.2025	1,3	0,028	102,94	101,82	100,72	100,27	0,45	24	0	0	69,9	57,3	12,6	0,6	0,4	-
04.04.2025	1,496	0,031	102,74	101,41	100,51	99,99	0,52	24	0	0	69,5	54,9	14,59	0,6	0,4	-
05.04.2025	1,883	0,015	108,95	107,73	106,39	106,2	0,19	24	0	0	72,5	54,9	17,59	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,145	0,01	109,95	108,78	107,3	107,25	0,05	24	0	0	74,4	54,5	19,94	0,6	0,4	-
07.04.2025	1,849	0,018	107,48	106,27	104,92	104,71	0,21	24	0	0	73,7	56,2	17,49	0,6	0,4	-
08.04.2025	1,874	0,021	106,74	105,39	104,28	103,95	0,33	24	0	0	71,5	53,7	17,77	0,6	0,4	-
09.04.2025	1,775	0,011	106,61	105,47	104,14	104	0,14	24	0	0	71,8	54,9	16,93	0,6	0,4	-
10.04.2025	1,912	0,013	106,83	105,62	104,39	104,2	0,19	24	0	0	71,9	53,7	18,22	0,6	0,4	-
11.04.2025	1,731	0,019	104,47	103,24	102,14	101,83	0,31	24	0	0	70,5	53,8	16,75	0,6	0,4	-
12.04.2025	1,522	0,028	101,64	100,34	99,4	98,96	0,44	24	0	0	69,6	54,5	15,06	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,141	0,027	99,64	98,58	97,46	97,04	0,42	24	0	0	69,5	58,1	11,42	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,013	0,024	100,89	99,99	98,71	98,36	0,35	24	0	0	69,3	59,3	10,01	0,6	0,4	-
15.04.2025	0,734	0,031	96,33	95,45	94,21	93,75	0,46	24	0	0	69,7	62,2	7,48	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,444	0,043	87,5	86,58	85,62	84,93	0,69	24	0	0	69	64,4	4,62	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,468	0,053	85,89	84,82	84,06	83,25	0,81	24	0	0	69	64,1	4,92	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,437	0,068	75,38	74,01	73,77	72,66	1,11	24	0	0	68,3	63,3	4,97	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,462	0,092	65,29	63,6	63,89	62,43	1,46	24	0	0	68,9	63,2	5,71	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,434	0,086	67,91	66,39	66,4	65,1	1,3	24	0	0	70,6	65,4	5,23	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,454	0,126	47,34	45,02	46,35	44,23	2,12	24	0	1	68	61	6,96	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,553	0,158	40,75	37,76	39,86	37,17	2,69	24	0	1	68,5	58,6	9,9	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,559	0,15	41,5	38,62	40,58	38,03	2,55	24	0	1	68,6	58,5	10,05	0,6	0,4	-
Итого:	39,68	0	2883,42	2841,92	2819,73	2799,57	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,68															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	337,006	24770,65	24577,17	24191,44	24186,14
23.04.2025	376,686	27654,07	27419,09	27011,17	26985,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.04.2025 9:31:14