

#130280#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 37-39, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 00233726	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	300,715	<i>307,15</i> 376,686	-75.971 <i>13,146 Гкал</i>

Подпись исполнителя _____



#129639#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента 4402
Порядковый номер 7042
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233726
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	- ✓	0,504	0,136	42,04	39,48	41,1	38,83	2,27	24	0	1	68,6	59,6	8,91	0,6	0,4
25.04.2025	- ✓	0,519	0,136	38,58	36,02	37,77	35,45	2,32	24	0	1	68	57,9	10,1	0,6	0,4
26.04.2025	- ✓	0,474	0,142	36,39	33,83	35,67	33,29	2,38	24	0	1	68	58,7	9,3	0,6	0,4
27.04.2025	- ✓	0,55	0,133	36	33,41	35,28	32,9	2,38	24	0	1	68,4	56,7	11,67	0,6	0,4
28.04.2025	- ✓	0,471	0,133	36,42	33,95	35,7	33,42	2,28	24	0	1	68,2	58,7	9,44	0,6	0,4
29.04.2025	- ✓	0,427	0,12	40,7	38,55	39,86	37,88	1,98	24	0	1	69,7	62,2	7,53	0,6	0,4
30.04.2025	- ✓	0,399	0,093	47,29	45,63	46,26	44,79	1,47	24	0	1	70,8	64,2	6,53	0,6	0,4
01.05.2025	- ✓	0,392	0,088	46,88	45,27	45,85	44,44	1,41	24	0	0	70,4	63,9	6,52	0,6	0,4
02.05.2025	- ✓	0,382	0,088	48,12	46,58	47,04	45,71	1,33	24	0	0	70,9	64,7	6,27	0,6	0,4
03.05.2025	-	-0,843	-0,972	24,23	41,31	23,68	40,56	-16,88	24	0	1	71,3	62,7	8,61	0,6	0,4
04.05.2025	-	-2,859	-2,859	0	45,49	0	44,61	-44,61	24	0	1	71	64,6	6,39	0,6	0,4
05.05.2025	-	-2,692	-2,692	0	43,89	0	43,09	-43,09	24	0	1	70,7	62,9	7,73	0,6	0,4
06.05.2025	-	-3,325	-3,325	0	52,6	0	51,57	-51,57	24	0	1	70,2	64,9	5,33	0,6	0,4
07.05.2025	-	-3,689	-3,689	0	57,63	0	56,48	-56,48	24	0	1	71,6	65,6	5,95	0,6	0,4
08.05.2025	-	-3,667	-3,667	0	55,78	0	54,61	-54,61	24	0	1	72	67,6	4,45	0,6	0,4
09.05.2025	-	-3,532	-3,532	0	53,89	0	52,81	-52,81	24	0	1	71,9	67,3	4,64	0,6	0,4
10.05.2025	-	-2,743	-2,743	0	41,5	0	40,64	-40,64	24	0	1	67,8	67,9	-0,16	0,6	0,4
11.05.2025	-	-3,414	-3,414	0	52,92	0	51,91	-51,91	24	0	1	71,5	66,1	5,42	0,6	0,4
12.05.2025	-	-4,156	-4,156	0	63,04	0	61,72	-61,72	24	0	1	72,1	67,6	4,49	0,6	0,4
13.05.2025	-	-4,655	-4,655	0	70,77	0	69,3	-69,3	24	0	1	72	67,4	4,61	0,6	0,4
14.05.2025	-	-5,298	-5,298	0	80	0	78,32	-78,32	24	0	1	71,6	67,9	3,72	0,6	0,4
15.05.2025	-	-5,496	-5,496	0	83,82	0	82,11	-82,11	24	0	1	71	67,2	3,87	0,6	0,4
16.05.2025	-	-5,546	-5,546	0	84,44	0	82,72	-82,72	24	0	1	71,1	67,2	3,86	0,6	0,4
17.05.2025	-	-5,528	-5,528	0	84,09	0	82,35	-82,35	24	0	1	71,6	67,3	4,24	0,6	0,4
18.05.2025	-	-5,535	-5,535	0	83,81	0	82,11	-82,11	24	0	1	71,6	67,6	4,02	0,6	0,4
19.05.2025	-	-5,245	-5,245	0	80,04	0	78,4	-78,4	24	0	1	71,1	67,1	3,96	0,6	0,4
20.05.2025	-	-5,005	-5,005	0	75,9	0	74,32	-74,32	24	0	1	71,7	67,6	4,11	0,6	0,4
21.05.2025	-	-4,423	-4,423	0	67,85	0	66,49	-66,49	24	0	1	71,2	66,8	4,41	0,6	0,4
22.05.2025	-	-2,702	-2,832	24,96	67,79	24,42	66,38	-41,96	24	0	1	71,3	67,1	4,18	0,6	0,4
23.05.2025	- ✓	0,264	0,008	68,8	68,59	67,23	67,18	0,05	24	0	0	71,1	67,3	3,83	0,6	0,4
Итого:	-	-75,971	-79,535	490,41	1707,87	479,86	1674,39	-1194,53	720	0	-	70,61	64,81	5,8	0,6	0,4

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	376,686	27654,07	27419,09	27011,17	26985,71
23.05.2025	300,715	28144,48	29126,96	27491,03	28660,1

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения