

#11497#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7042
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233726
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,491	0,025	72,45	71,8	70,82	70,43	0,39	24	0	0	70,7	64,2	6,5	0,6	0,4	-
25.05.2022	0,468	0,048	68,71	67,71	67,21	66,46	0,75	24	0	0	69,7	63,5	6,22	0,6	0,4	-
26.05.2022	0,532	0,037	68,88	67,98	67,34	66,76	0,58	24	0	0	70,2	62,9	7,33	0,6	0,4	-
27.05.2022	0,514	0,026	68,8	68,11	67,28	66,89	0,39	24	0	0	70,1	62,9	7,21	0,6	0,4	-
28.05.2022	0,457	0,018	69	68,56	67,48	67,28	0,2	24	0	0	70,3	63,7	6,54	0,6	0,4	-
29.05.2022	0,463	0,009	70,23	69,89	68,66	68,62	0,04	24	0	0	70,3	63,6	6,69	0,6	0,4	-
30.05.2022	0,454	0,007	68,84	68,55	67,29	67,29	0	24	0	0	70,2	63,5	6,68	0,6	0,4	-
31.05.2022	0,443	0,013	72,97	72,61	71,36	71,24	0,12	24	0	0	70,3	64,3	6,02	0,6	0,4	-
01.06.2022	0,456	0,01	68,61	68,31	67,14	67,06	0,08	24	0	0	69,2	62,5	6,71	0,6	0,4	-
02.06.2022	0,456	0,011	67,66	67,33	66,18	66,11	0,07	24	0	0	70	63,2	6,75	0,6	0,4	-
03.06.2022	0,502	0,013	71,18	70,75	69,61	69,45	0,16	24	0	0	70,3	63,2	7,05	0,6	0,4	-
04.06.2022	0,458	0,013	70,79	70,37	69,22	69,08	0,14	24	0	0	69,8	63,4	6,46	0,6	0,4	-
05.06.2022	0,451	0,016	71,93	71,46	70,33	70,12	0,21	24	0	0	70,1	63,9	6,2	0,6	0,4	-
06.06.2022	0,435	0,022	75,09	74,58	73,43	73,15	0,28	24	0	0	70,1	64,5	5,61	0,6	0,4	-
07.06.2022	0,412	0,011	78,73	78,39	76,97	76,86	0,11	24	0	0	70,5	65,3	5,22	0,6	0,4	-
08.06.2022	0,426	0,016	75,42	74,95	73,75	73,55	0,2	24	0	0	70	64,4	5,58	0,6	0,4	-
09.06.2022	0,449	0,012	76,01	75,64	74,33	74,22	0,11	24	0	0	70,4	64,5	5,89	0,6	0,4	-
10.06.2022	0,403	0,007	73,83	73,53	72,18	72,14	0,04	24	0	0	69,9	64,5	5,48	0,6	0,4	-
11.06.2022	0,399	0,003	79	78,84	77,24	77,31	-0,07	24	0	0	70,6	65,4	5,21	0,6	0,4	-
12.06.2022	0,416	0,005	78,53	78,34	76,79	76,84	-0,05	24	0	0	70,4	64,9	5,43	0,6	0,4	-
13.06.2022	0,448	0,007	74,14	73,84	72,51	72,48	0,03	24	0	0	70	64	6,1	0,6	0,4	-
14.06.2022	0,413	0,012	74,32	74	72,68	72,59	0,09	24	0	0	70,1	64,6	5,56	0,6	0,4	-
15.06.2022	0,386	0,014	73,55	73,18	71,92	71,77	0,15	24	0	0	70,6	65,4	5,21	0,6	0,4	-
16.06.2022	0,449	0,014	71,37	70,92	69,79	69,58	0,21	24	0	0	70,2	64	6,22	0,6	0,4	-
17.06.2022	0,432	0,011	71,72	71,36	70,11	70,02	0,09	24	0	0	70,2	64,2	6,02	0,6	0,4	-
18.06.2022	0,406	0,014	72,18	71,81	70,59	70,45	0,14	24	0	0	70,1	64,5	5,57	0,6	0,4	-
19.06.2022	0,396	0,026	69,97	69,38	68,44	68,04	0,4	24	0	0	69,8	64,4	5,39	0,6	0,4	-
20.06.2022	0,452	0,027	69,11	68,43	67,59	67,16	0,43	24	0	0	69,9	63,8	6,16	0,6	0,4	-
21.06.2022	0,415	0,029	66,46	65,76	65,02	64,53	0,49	24	0	0	69,5	63,7	5,86	0,6	0,4	-
22.06.2022	0,427	0,029	69,13	68,41	67,62	67,14	0,48	24	0	0	69,8	63,9	5,85	0,6	0,4	-
23.06.2022	0,431	0,025	71,52	70,88	69,92	69,52	0,4	24	0	0	70,3	64,6	5,71	0,6	0,4	-
Итого:	13,74	0	2230,13	2215,67	2180,8	2174,14	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,74															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	740,665	61561,57	61919	60075,71	60869,69
23.06.2022	754,405	63791,7	64134,67	62256,51	63043,83

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:45:54