

#133894#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Пролетарская 37-39, Калининград
4402
7042
ВКТ-7
00233726
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,302	0,008	70,03	69,76	68,4	68,33	0,07	24	0	0	71,4	67,1	4,28	0,6	0,4	-
25.05.2025	0,29	0,005	70,6	70,39	68,95	68,95	0	24	0	0	71,2	67,1	4,16	0,6	0,4	-
26.05.2025	0,271	0,009	69,65	69,42	68,03	68,01	0,02	24	0	0	71,2	67,3	3,93	0,6	0,4	-
27.05.2025	0,289	0,002	73,13	73,19	71,49	71,7	-0,21	24	0	0	71	66,9	4,19	0,6	0,4	-
28.05.2025	0,268	-0,001	76,3	76,36	74,56	74,76	-0,2	24	0	0	72	68,2	3,73	0,6	0,4	-
29.05.2025	0,12	-0,036	53,95	54,8	52,71	53,67	-0,96	24	0	1	72	68,6	3,34	0,6	0,4	-
30.05.2025	0,026	-0,089	34,28	36,7	33,53	36,02	-2,49	24	0	1	68,7	63,7	5,03	0,6	0,4	-
31.05.2025	0,318	0,027	89,53	89	87,64	87,25	0,39	24	0	0	68,8	65,5	3,29	0,6	0,4	-
01.06.2025	0,306	0,025	94,22	93,7	92,06	91,72	0,34	24	0	0	71,2	68,1	3,02	0,6	0,4	-
02.06.2025	0,298	0	94,87	94,85	92,7	92,87	-0,17	24	0	0	71,3	68	3,28	0,6	0,4	-
03.06.2025	0,291	0,004	94,88	94,76	92,74	92,78	-0,04	24	0	0	71	67,8	3,13	0,6	0,4	-
04.06.2025	0,131	-0,022	64,61	64,97	63,17	63,62	-0,45	24	0	1	70,3	67,8	2,51	0,6	0,4	-
05.06.2025	0,131	-0,104	95,57	97,26	93,4	95,18	-1,78	24	0	1	71,5	68,8	2,65	0,6	0,4	-
06.06.2025	0,222	-0,137	127,77	129,96	124,87	127,22	-2,35	24	0	0	71,4	68,4	2,99	0,6	0,4	-
07.06.2025	0,163	-0,149	125,71	128,1	122,84	125,36	-2,52	24	0	0	71,4	68,7	2,69	0,6	0,4	-
08.06.2025	0,183	-0,136	124,01	126,17	121,19	123,51	-2,32	24	0	0	71	68,2	2,74	0,6	0,4	-
09.06.2025	0,194	-0,142	121,6	123,9	118,88	121,32	-2,44	24	0	0	71	68,1	2,95	0,6	0,4	-
10.06.2025	0,154	-0,13	121,72	123,93	119,01	121,3	-2,29	24	0	0	70,7	68,2	2,51	0,6	0,4	-
11.06.2025	0,167	-0,132	119,02	121,18	116,38	118,65	-2,27	24	0	0	70,6	67,9	2,72	0,6	0,4	-
12.06.2025	0,141	-0,141	117,72	120,01	115,08	117,48	-2,4	24	0	0	70,8	68,2	2,56	0,6	0,4	-
13.06.2025	0,164	-0,138	117,28	119,58	114,66	117,07	-2,41	24	0	0	71,2	68,4	2,81	0,6	0,4	-
14.06.2025	0,142	-0,158	118,9	121,41	116,21	118,84	-2,63	24	0	0	71	68,3	2,7	0,6	0,4	-
15.06.2025	0,163	-0,158	117,3	119,82	114,66	117,32	-2,66	24	0	0	70,9	67,9	2,95	0,6	0,4	-
16.06.2025	0,141	-0,157	118,2	120,74	115,56	118,21	-2,65	24	0	0	70,6	67,8	2,71	0,6	0,4	-
17.06.2025	0,18	-0,157	118,59	121,11	115,95	118,56	-2,61	24	0	0	70,9	67,9	3	0,6	0,4	-
18.06.2025	0,213	-0,128	111,11	113,22	108,63	110,88	-2,25	24	0	0	70,8	67,5	3,29	0,6	0,4	-
19.06.2025	0,206	-0,067	91,15	92,38	89,2	90,57	-1,37	24	0	0	68,8	65,5	3,27	0,6	0,4	-
20.06.2025	0,215	-0,077	92,58	93,91	90,46	91,96	-1,5	24	0	0	71,3	67,8	3,44	0,6	0,4	-
21.06.2025	0,22	-0,08	93,95	95,35	91,79	93,33	-1,54	24	0	0	71,8	68,3	3,5	0,6	0,4	-
22.06.2025	0,245	-0,076	92,99	94,28	90,85	92,32	-1,47	24	0	0	71,6	67,9	3,72	0,6	0,4	-
23.06.2025	0,199	-0,073	93,64	94,91	91,49	92,93	-1,44	24	0	0	71,6	68,4	3,21	0,6	0,4	-
Итого:	6,353	0	3004,86	3045,12	2937,09	2981,69	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,353															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	300,715	28144,48	29126,96	27491,03	28660,1
23.06.2025	307,068	31149,34	32172,08	30428,12	31641,79

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 10:17:15