

# #11513#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 31.05.2021 по 22.06.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7042  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00233726  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.06.2021	0,336	0,019	64,33	63,82	62,9	62,63	0,27	24	0	0	69,1	64,1	5,03	0,6	0,4	-
02.06.2021	0,368	0,032	56,59	55,92	55,39	54,91	0,48	24	0	0	68,4	62,4	6,03	0,6	0,4	-
03.06.2021	0,371	0,024	62,63	62,05	61,29	60,9	0,39	24	0	0	68,9	63,3	5,6	0,6	0,4	15
04.06.2021	0,335	0,024	58,68	58,15	57,42	57,08	0,34	24	0	0	68,8	63,4	5,47	0,6	0,4	-
05.06.2021	0,318	0,021	56,58	56,06	55,37	55,08	0,29	24	0	0	68,2	62,8	5,44	0,6	0,4	13,4
06.06.2021	0,367	0,023	57,48	56,92	56,23	55,89	0,34	24	0	0	68,8	62,8	6,07	0,6	0,4	22
07.06.2021	0,316	0,023	56,96	56,45	55,78	55,43	0,35	24	0	0	68,3	63,1	5,2	0,6	0,4	-
08.06.2021	0,317	0,023	59,05	58,55	57,81	57,47	0,34	24	0	0	68,9	63,8	5,09	0,6	0,4	18,8
09.06.2021	0,318	0,02	58,92	58,44	57,66	57,36	0,3	24	0	0	68,8	63,7	5,16	0,6	0,4	21
10.06.2021	0,273	0,027	59,62	59,15	58,36	57,99	0,37	24	0	0	68,8	64,5	4,25	0,6	0,4	-
11.06.2021	0,299	0,022	60,33	59,87	59,06	58,73	0,33	24	0	0	68,8	64,1	4,68	0,6	0,4	-
12.06.2021	0,327	0,022	59,88	59,41	58,61	58,29	0,32	24	0	0	68,8	63,6	5,18	0,6	0,4	-
13.06.2021	0,333	0,023	59,89	59,41	58,62	58,31	0,31	24	0	0	68,6	63,4	5,28	0,6	0,4	-
14.06.2021	0,357	0,019	60,11	59,62	58,85	58,56	0,29	24	0	0	68,8	63	5,73	0,6	0,4	-
15.06.2021	0,297	0,022	60,33	59,89	59,07	58,76	0,31	24	0	0	68,9	64,3	4,63	0,6	0,4	-
16.06.2021	0,318	0,023	60,81	60,35	59,53	59,2	0,33	24	0	0	69	64,1	4,91	0,6	0,4	-
17.06.2021	0,302	0,021	61,42	60,97	60,1	59,81	0,29	24	0	0	69,2	64,5	4,69	0,6	0,4	-
18.06.2021	0,282	0,024	59,09	58,62	57,88	57,52	0,36	24	0	0	68,8	64,4	4,4	0,6	0,4	-
19.06.2021	0,287	0,021	61,52	61,13	60,23	59,93	0,3	24	0	0	68,9	64,5	4,4	0,6	0,4	-
20.06.2021	0,287	0,021	61,52	61,13	60,21	59,94	0,27	24	0	0	68,8	64,4	4,43	0,6	0,4	-
21.06.2021	0,274	0,018	61,88	61,49	60,57	60,34	0,23	24	0	0	68,8	64,5	4,26	0,6	0,4	-
22.06.2021	0,228	0,016	62,87	62,54	61,49	61,3	0,19	24	0	0	69	65,6	3,47	0,6	0,4	-
Итого:	6,91	0	1320,49	1309,94	1292,43	1285,43	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,91															

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.05.2021	348,153	29904,16	30455,35	29172,09	29938,6
22.06.2021	355,063	31224,65	31765,29	30464,52	31224,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.06.2021 10:06:23