

#11509#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7042
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233726
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.06.2021	0,241	0,017	62,47	62,15	61,13	60,92	0,21	24	0	0	69,1	65,4	3,66	0,6	0,4	-
24.06.2021	0,264	0,021	61,67	61,32	60,39	60,12	0,27	24	0	0	69,1	65	4,04	0,6	0,4	-
25.06.2021	0,273	0,019	61,64	61,26	60,36	60,09	0,27	24	0	0	68,6	64,4	4,19	0,6	0,4	-
26.06.2021	0,268	0,019	62,17	61,77	60,85	60,55	0,3	24	0	0	69	65	4,02	0,6	0,4	-
27.06.2021	0,268	0,021	60,76	60,38	59,5	59,23	0,27	24	0	0	68,9	64,8	4,19	0,6	0,4	-
28.06.2021	0,254	0,02	61,19	60,83	59,9	59,65	0,25	24	0	0	68,6	64,6	3,93	0,6	0,4	-
29.06.2021	0,206	0,017	63,22	62,86	61,95	61,73	0,22	24	0	1	66,1	63	3,09	0,6	0,4	-
30.06.2021	0,263	0,027	69,17	68,56	67,88	67,39	0,49	24	0	0	63,7	60,3	3,39	0,6	0,4	-
01.07.2021	0,258	0,017	79,99	79,63	78,29	78,08	0,21	24	0	0	68,7	65,6	3,09	0,6	0,4	-
02.07.2021	0,246	0,026	78,1	77,49	76,42	75,99	0,43	24	0	0	68,5	65,6	2,82	0,6	0,4	-
03.07.2021	0,288	0,026	77,94	77,32	76,26	75,84	0,42	24	0	0	68,2	64,8	3,37	0,6	0,4	-
04.07.2021	0,29	0,028	77,73	77,09	76,05	75,61	0,44	24	0	0	68,1	64,7	3,42	0,6	0,4	-
05.07.2021	0,282	0,026	77,63	77	75,95	75,53	0,42	24	0	0	68	64,7	3,29	0,6	0,4	-
06.07.2021	0,339	0,068	75,48	74,26	73,95	72,87	1,08	24	0	0	67,5	63,9	3,63	0,6	0,4	-
07.07.2021	0,332	0,06	75,8	74,74	74,26	73,35	0,91	24	0	0	67,4	63,8	3,64	0,6	0,4	-
08.07.2021	0,244	0,046	75,27	74,49	73,78	73,07	0,71	24	0	0	67,3	64,7	2,64	0,6	0,4	-
09.07.2021	0,306	0,042	75,27	74,49	73,75	73,1	0,65	24	0	0	67	63,5	3,55	0,6	0,4	-
10.07.2021	0,29	0,044	75,94	75,11	74,38	73,68	0,7	24	0	0	67,4	64,2	3,27	0,6	0,4	-
11.07.2021	0,294	0,054	74,69	73,82	73,25	72,45	0,8	24	0	0	66,9	63,6	3,26	0,6	0,4	-
12.07.2021	0,316	0,069	73,97	72,86	72,49	71,49	1	24	0	0	67,6	64,1	3,46	0,6	0,4	-
13.07.2021	0,297	0,067	73,9	72,83	72,45	71,48	0,97	24	0	0	67,2	64	3,22	0,6	0,4	-
14.07.2021	0,288	0,06	74,62	73,62	73,15	72,24	0,91	24	0	0	67,4	64,3	3,08	0,6	0,4	-
15.07.2021	0,294	0,064	74,89	73,93	73,45	72,54	0,91	24	0	0	67,1	63,9	3,14	0,6	0,4	-
16.07.2021	0,281	0,066	75,63	74,62	74,18	73,21	0,97	24	0	0	67,1	64,2	2,92	0,6	0,4	-
17.07.2021	0,292	0,046	70,83	69,94	69,46	68,72	0,74	24	0	0	65,5	62	3,55	0,6	0,4	-
18.07.2021	0,285	0,033	72,75	72,06	71,29	70,74	0,55	24	0	0	67	63,5	3,49	0,6	0,4	-
19.07.2021	0,282	0,034	71,97	71,3	70,53	69,99	0,54	24	0	0	66,8	63,4	3,45	0,6	0,4	-
20.07.2021	0,289	0,036	73,64	72,96	72,2	71,6	0,6	24	0	0	67,2	63,8	3,41	0,6	0,4	-
21.07.2021	0,247	0,038	75,6	74,94	74,12	73,52	0,6	24	0	0	67	64,3	2,74	0,6	0,4	-
22.07.2021	0,297	0,04	76,8	76,08	75,26	74,64	0,62	24	0	0	67,2	63,8	3,41	0,6	0,4	-
23.07.2021	0,306	0,04	75,82	75,06	74,29	73,68	0,61	24	0	0	67	63,4	3,55	0,6	0,4	-
Итого:	8,68	0	2236,55	2214,77	2191,17	2173,1	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,68															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.06.2021	355,063	31224,65	31765,29	30464,52	31224,03
23.07.2021	363,743	33461,2	33980,06	32655,69	33397,13

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 7:46:42