

#11496#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7042
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233726
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,465	0,032	73,9	73,16	72,27	71,77	0,5	24	0	0	70,1	64,1	5,96	0,6	0,4	-
25.06.2022	0,386	0,024	75,91	75,29	74,22	73,82	0,4	24	0	0	70	65,2	4,81	0,6	0,4	-
26.06.2022	0,424	0,028	77,18	76,53	75,49	75,07	0,42	24	0	0	69,8	64,5	5,21	0,6	0,4	-
27.06.2022	0,399	0,026	73,48	72,83	71,91	71,47	0,44	24	0	0	69,2	64,1	5,16	0,6	0,4	-
28.06.2022	0,412	0,027	75,2	74,55	73,6	73,15	0,45	24	0	0	69,1	64	5,15	0,6	0,4	-
29.06.2022	0,385	0,028	65,19	64,51	63,8	63,35	0,45	24	0	1	68,5	63	5,51	0,6	0,4	-
30.06.2022	0,45	0,022	79,62	79,06	77,89	77,55	0,34	24	0	0	70,1	64,6	5,47	0,6	0,4	-
01.07.2022	0,467	0,024	80,33	79,74	78,61	78,24	0,37	24	0	0	69,7	64,1	5,59	0,6	0,4	-
02.07.2022	0,493	0,019	80,4	79,94	78,68	78,43	0,25	24	0	0	69,8	63,8	6	0,6	0,4	-
03.07.2022	0,5	0,024	81,34	80,72	79,54	79,19	0,35	24	0	0	70,1	64,2	5,94	0,6	0,4	-
04.07.2022	0,451	0,017	81,06	80,61	79,29	79,09	0,2	24	0	0	70,1	64,6	5,48	0,6	0,4	-
05.07.2022	0,43	0,012	79,67	79,39	77,94	77,86	0,08	24	0	0	70,2	64,8	5,43	0,6	0,4	-
06.07.2022	0,478	0,018	79,64	79,18	77,93	77,7	0,23	24	0	0	69,9	64	5,91	0,6	0,4	-
07.07.2022	0,388	0,016	79,45	79,09	77,76	77,58	0,18	24	0	0	69,5	64,7	4,81	0,6	0,4	-
08.07.2022	0,389	0,015	79,32	78,93	77,63	77,45	0,18	24	0	0	68,6	63,8	4,79	0,6	0,4	-
09.07.2022	0,44	0,012	78,82	78,47	77,14	77,06	0,08	24	0	0	68,3	62,7	5,62	0,6	0,4	-
10.07.2022	0,402	0,012	75,17	74,78	73,59	73,47	0,12	24	0	0	68,1	62,8	5,32	0,6	0,4	-
11.07.2022	0,236	0,017	35,97	35,63	35,24	35,05	0,19	24	0	1	66,3	60	6,26	0,6	0,4	-
12.07.2022	0,638	0,098	83,76	81,86	82,02	80,44	1,58	24	0	0	68,1	61,6	6,56	0,6	0,4	-
13.07.2022	0,685	0,127	87,31	84,95	85,45	83,45	2	24	0	0	68,5	62	6,54	0,6	0,4	-
14.07.2022	0,657	0,124	87,8	85,54	85,95	83,99	1,96	24	0	0	68,2	62	6,19	0,6	0,4	-
15.07.2022	0,591	0,093	86,28	84,51	84,48	82,99	1,49	24	0	0	68	62,2	5,86	0,6	0,4	-
16.07.2022	0,575	0,064	84,42	83,07	82,67	81,61	1,06	24	0	0	68,2	62,1	6,11	0,6	0,4	-
17.07.2022	0,568	0,052	85,87	84,71	84,06	83,2	0,86	24	0	0	68,3	62,2	6,09	0,6	0,4	-
18.07.2022	0,578	0,051	85,13	84,01	83,37	82,55	0,82	24	0	0	67,9	61,6	6,29	0,6	0,4	-
19.07.2022	0,598	0,053	88,13	87	86,29	85,44	0,85	24	0	0	68,3	62	6,28	0,6	0,4	-
20.07.2022	0,538	0,038	88,47	87,55	86,61	85,98	0,63	24	0	0	68,1	62,4	5,73	0,6	0,4	-
21.07.2022	0,552	0,053	89,06	87,91	87,17	86,31	0,86	24	0	0	68,3	62,6	5,69	0,6	0,4	-
22.07.2022	0,593	0,065	90,64	89,31	88,72	87,71	1,01	24	0	0	68,2	62,3	5,93	0,6	0,4	-
23.07.2022	0,56	0,07	90,47	89,05	88,59	87,45	1,14	24	0	0	67,8	62,3	5,48	0,6	0,4	-
Итого:	14,728	0	2398,99	2371,88	2347,91	2328,42	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,728															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2022	754,405	63791,7	64134,67	62256,51	63043,83
23.07.2022	769,133	66190,69	66506,55	64604,42	65372,25

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 8:01:30