

#11508#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7042
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233726
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,369	0,086	37,49	35,95	36,77	35,36	1,41	24	0	1	67,7	60	7,71	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,357	0,086	37,74	36,21	37,02	35,62	1,4	24	0	1	68,1	60,8	7,31	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,332	0,083	38,53	37,02	37,75	36,39	1,36	24	0	1	68,1	61,5	6,59	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,477	0,243	36,53	31,66	35,72	31,13	4,59	24	0	1	65,8	60,2	5,61	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,431	0,277	31,02	24,18	30,48	23,79	6,69	24	0	1	60,5	59,3	1,15	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,354	0,078	39,32	37,88	38,42	37,21	1,21	24	0	0	69,7	62,6	7,13	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,354	0,064	39,86	38,56	38,9	37,85	1,05	24	0	0	69,8	62,5	7,38	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,36	0,045	40,37	39,34	39,41	38,65	0,76	24	0	0	69,9	62	7,89	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,319	0,044	40,38	39,42	39,42	38,7	0,72	24	0	0	69,6	62,8	6,88	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,324	0,027	40,66	39,95	39,7	39,21	0,49	24	0	0	69,9	62,6	7,3	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,336	0,028	41,21	40,49	40,25	39,77	0,48	24	0	0	69,8	62,3	7,53	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,34	0,032	41,45	40,66	40,49	39,94	0,55	24	0	0	70	62,4	7,54	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,301	0,033	41,36	40,59	40,4	39,86	0,54	24	0	0	69,5	62,9	6,58	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,34	0,033	41,6	40,83	40,64	40,1	0,54	24	0	0	69,6	62,2	7,46	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,333	0,038	42,05	41,25	41,09	40,48	0,61	24	0	0	70	62,8	7,14	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,288	0,022	41,5	40,99	40,54	40,21	0,33	24	0	0	70,3	63,9	6,45	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,293	0,023	40,54	39,99	39,61	39,27	0,34	24	0	0	69,6	62,8	6,83	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,297	0,119	29,44	26,52	28,79	26,05	2,74	24	0	1	67	62,7	4,36	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,382	0,06	40,72	39,53	39,76	38,81	0,95	24	0	0	71,1	63,2	7,98	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,386	0,073	41,59	40,23	40,63	39,49	1,14	24	0	0	71,8	64,2	7,66	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,367	0,077	41,97	40,64	41,01	39,85	1,16	24	0	0	72,1	65	7,08	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,313	0,052	42,58	41,67	41,62	40,84	0,78	24	0	0	72,4	66,2	6,2	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,336	0,031	41,3	40,56	40,34	39,79	0,55	24	0	0	71,4	64	7,39	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,326	0,031	41,51	40,84	40,55	40,06	0,49	24	0	0	72,3	65,1	7,22	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,32	0,027	40,3	39,68	39,34	38,92	0,42	24	0	0	71,7	64,4	7,31	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,335	0,035	37,26	36,57	36,48	35,92	0,56	24	0	0	69,3	61,2	8,13	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,324	0,031	42,36	41,71	41,4	40,92	0,48	24	0	0	70,6	63,6	7,05	0,6	0,4	-
21.07.2023	0,34	0,025	41,75	41,22	40,79	40,48	0,31	24	0	0	70,2	62,4	7,8	0,6	0,4	-
22.07.2023	0,33	0,025	41,83	41,31	40,88	40,54	0,34	24	0	0	70,2	62,8	7,47	0,6	0,4	-
23.07.2023	0,335	0,026	41,7	41,08	40,74	40,34	0,4	24	0	0	69,9	62,4	7,59	0,6	0,4	-
Итого:	10,299	0	1195,92	1156,53	1168,94	1135,55	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,299															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1182,03	91761,34	91616,64	89569,51	90101,88
23.07.2023	1192,329	92957,26	92773,17	90738,45	91237,43

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2023 10:11:03