

#92841#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Пролетарская 37-39, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7042
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00233726
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.07.2024	0,463	0,17	37,8	34,88	37,03	34,27	2,76	24	0	1	69,8	62	7,84	0,6	0,4	-
24.07.2024	0,456	0,166	40,84	37,98	39,9	37,27	2,63	24	0	1	71,1	63,9	7,21	0,6	0,4	-
25.07.2024	0,418	0,151	40,02	37,42	39,15	36,74	2,41	24	0	1	69,9	63	6,82	0,6	0,4	-
26.07.2024	0,402	0,142	39,76	37,31	38,88	36,62	2,26	24	0	1	69,3	62,6	6,67	0,6	0,4	-
27.07.2024	0,395	0,133	40,79	38,48	39,87	37,77	2,1	24	0	1	69,7	63,1	6,53	0,6	0,4	-
28.07.2024	0,425	0,121	39,33	37,07	38,47	36,46	2,01	24	0	1	68,8	60,9	7,85	0,6	0,4	-
29.07.2024	0,42	0,121	39,05	36,82	38,22	36,22	2	24	0	1	68,9	61,1	7,77	0,6	0,4	-
30.07.2024	0,424	0,123	39,14	36,95	38,27	36,28	1,99	24	0	1	69,3	61,6	7,76	0,6	0,4	-
31.07.2024	0,413	0,126	38,83	36,63	38,03	35,99	2,04	24	0	1	69,3	61,8	7,53	0,6	0,4	-
01.08.2024	0,408	0,119	39,26	37,08	38,34	36,41	1,93	24	0	1	69,5	62	7,47	0,6	0,4	-
02.08.2024	0,389	0,119	38,93	36,74	38,04	36,1	1,94	24	0	1	69,3	62,2	7,05	0,6	0,4	-
03.08.2024	0,498	0,18	38,4	35,28	37,64	34,69	2,95	24	0	1	69,1	60,6	8,46	0,6	0,4	-
04.08.2024	0,49	0,142	38,79	36,15	37,94	35,58	2,36	24	0	1	69,3	60,3	9,02	0,6	0,4	-
05.08.2024	0,43	0,128	39,17	36,83	38,31	36,18	2,13	24	0	1	69,4	61,7	7,76	0,6	0,4	-
06.08.2024	0,423	0,132	30,64	28,02	29,97	27,61	2,36	24	0	1	68,6	59,2	9,38	0,6	0,4	-
07.08.2024	0,479	0,157	25,95	22,92	25,47	22,6	2,87	24	0	1	68,5	56,2	12,3	0,6	0,4	-
08.08.2024	0,462	0,153	25,9	22,98	25,41	22,67	2,74	24	0	1	68,5	56,4	12,06	0,6	0,4	-
09.08.2024	0,447	0,151	25,61	22,76	25,13	22,42	2,71	24	0	1	68,5	56,8	11,76	0,6	0,4	-
10.08.2024	0,449	0,15	25,33	22,49	24,85	22,17	2,68	24	0	1	68,3	56,3	11,97	0,6	0,4	-
11.08.2024	0,469	0,151	24,99	22,11	24,51	21,8	2,71	24	0	1	68,2	55,1	13,04	0,6	0,4	-
12.08.2024	0,487	0,148	25,49	22,63	25,01	22,32	2,69	24	0	1	68,6	55	13,5	0,6	0,4	-
13.08.2024	0,49	0,146	25,7	22,87	25,22	22,54	2,68	24	0	1	68,5	55	13,53	0,6	0,4	-
14.08.2024	0,452	0,149	25,27	22,44	24,79	22,12	2,67	24	0	1	68,5	56,3	12,17	0,6	0,4	-
15.08.2024	0,449	0,148	25,9	23,14	25,42	22,8	2,62	24	0	1	69	57,3	11,71	0,6	0,4	-
16.08.2024	0,47	0,145	25,94	23,15	25,43	22,82	2,61	24	0	1	68,9	56,3	12,61	0,6	0,4	-
17.08.2024	0,411	0,153	26,14	23,44	25,66	23,06	2,6	24	0	1	68,8	58,8	9,99	0,6	0,4	-
18.08.2024	0,463	0,142	26,01	23,26	25,47	22,95	2,52	24	0	1	68,8	56,2	12,57	0,6	0,4	-
19.08.2024	0,481	0,143	26,24	23,5	25,74	23,17	2,57	24	0	1	69	56	12,96	0,6	0,4	-
20.08.2024	0,45	0,145	25,88	23,14	25,38	22,79	2,59	24	0	1	68,7	56,8	11,93	0,6	0,4	-
21.08.2024	0,463	0,142	25,59	22,88	25,11	22,57	2,54	24	0	1	68,7	56	12,68	0,6	0,4	-
22.08.2024	0,471	0,133	30,07	27,53	29,46	27,12	2,34	24	0	1	69	57,6	11,44	0,6	0,4	-
23.08.2024	0,447	0,132	40,4	38,06	39,5	37,36	2,14	24	0	1	70	62,1	7,9	0,6	0,4	-
Итого:	14,294	0	1037,16	952,94	1015,62	937,47	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,294															

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.07.2024	9,104	1479,27	1443,81	1446,7	1415,8
23.08.2024	23,398	2516,43	2396,75	2462,32	2353,27

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2024 16:24:27